



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 55 Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59511
Telp. (0291) 685238 Website: kejari-demak.kejaksaan.go.id

Nomor : B-~~77~~⁷⁷/M.3.31/Cpl/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Tambah Daya

Demak, 08 Agustus 2024

Yth.
PT PLN (Persero) ULP Demak
Jl. Kalikondang No. 85
Di Demak.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hendra Jaya Atmaja, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Demak
Alamat : Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak

Bersama ini mengajukan permohonan Perubahan Daya menjadi Daya 41500 VA dengan data sebagai berikut:

Nama Pelanggan : KTR.KEJAKSAAN NEGERI
Alamat : Jl. Sultan Fatah No.55, Kauman, Bintoro, Kec. Demak
IDPEL : 523060000378
Tarif/Daya : P1 / 33.000 VA
Peruntukan : Kantor Kejaksaan
Nomor Hp : (0291) 685238
Email : kejari.demak@kejaksaan.go.id

Untuk syarat permohonan lainnya akan saya kirim pada tanggal 08 Agustus 2024 ke PLN ULP Demak.

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
HENDRA JAYA ATMAJA, S.H., M.H.
Jaksa Madya

Tembusan:

1. Arsip



PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL
KANTOR PELAYANAN WILAYAH
JAWA TENGAH
AREA DEMAK



Jl. Pemuda No 55 Demak Telp : 0291-6905519

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 233 Stf/20/DJL.4/2020 Tahun 2020

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Nomor Sertifikat : 7650.0.P.3.421.3321.H24

Nomor Registrasi : H243765051506

Dengan ini menyatakan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah :

Nama pemilik	: KTR.KEJAKSAAN NEGERI
Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI)	: I.08.2024.SV89
Alamat pemilik	: Jl. Sultan Fatah No.55 ,Bintoro, Demak, KAB. DEMAK
Titik Koordinat	: -6.895606521193979, 110.6378934904933
Daya tersambung / Jumlah Phasa	: 41500 VA / 3 Phasa
Sistem Pembumian	: TT
Kelengkapan Proteksi	: 100 A
Panel hubung bagi utama	: 1 buah
Jumlah panel hubung bagi cabang, 3 phasa	: 0 buah
Jumlah titik kotak kontak, 1 phasa	: 45 buah
Jumlah titik kotak kontak, 3 phasa	: 0 buah
Jumlah titik lampu, 1 phasa	: 55 buah
Jumlah saklar, 1 phasa	: 26 buah
Penyedia Tenaga Listrik	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP DEMAK
Penanggung jawab teknik	: INDRI PURMOKO
Nomor LHPP / tanggal	: 470108082024 / 8 Agustus 2024

telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan :

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus 2039 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 8 Agustus 2024
 Manager Area



Verifikasi Keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website <https://siujung.esdm.go.id>

Indri Purmoko, A.Md

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA SELATAN

NIK : 3175022007730012

Nama : HENDRA JAYA ATMAJA, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 20-07-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : CLUSTER PERMATA KEBAGUSAN
NO. 54 H. JL. KEBAGUSAN DALAM
RT/RW : 007/004
Kel/Desa : KEBAGUSAN
Kecamatan : PASAR MINGGU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA SELATAN
10-02-2021

[Handwritten signature]