

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0545TQ01				Área	545- Estocagem Diária de Ácido		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Estocagem Diária	1	0545-VN-01	Válvula manual de alimentação do tanque proveniente da área 542	Q	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	Acionamento da válvula manual na plataforma superior do 0545TQ01	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0545-VN-02	Válvula manual de alimentação do tanque proveniente da área 552			Ácidonamento da válvula manual no manifold próximo 0552BA05		
	3	0545-VN-03	Válvula manual de transferência de ácido proveniente da área 546 - linha de 6"			Acionamento da válvula manual próximo as dique das bombas de Carregamento de ácido área 546		
	4	0545FV05	Válvula pneumática de transferência de ácido proveniente da área 546 - linha de 8"			Acionamento da válvula pneum. próximo as dique das bombas de Carregamento de ácido área 546		
	5	0545-VN-04	Válvula manual de alimentação do tanque proveniente do descarregamento de carretas			Acionamento da válvula manual no costado do 0545TQ01		
	6	0545FV01	Válvula pneumática na saída do tanque de interligação da linha de 4" com a linha de 8"			Acionamento da válvula próximo à cruzeta de saída do 0545TQ01		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
Realizar drenagem do tanque por peso de coluna								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marco Aurélio Brito					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto