

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0591EP02				Área	592 - Espessamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Espessador 0591EP02	1	0591EP02M1 0591EP02M2 (Mecânico acionamento Rake)	Gaveta Extraível.	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar da tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	CCM da Área 591. Gaveta TAG 0591EP02	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0592BP02A (Bomba retomada de concentrado bacias 592)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 537. Gaveta TAG 0592BP02A		
	3	0592BP02R (Bomba retomada de concentrado bacias 592)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 537. Gaveta TAG 0592BP02R		
	4	0522BP03 (Bomba drenagem da repolpagem)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 591. Gaveta TAG 0522BP03		
	5	0591PP01A (Bomba de poço overflowl)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 591. Gaveta TAG 0591PP01		
	6	0591BP09 (Bomba de poço do túnel)	Gaveta Extraível.			CCM da Área 591. Gaveta TAG 0591BP09		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Bloquear a gaveta com identificação de 0592EP01. A mesma alimenta um painel de comando para o motor de giro 0592EP01M1 e o motor de elevação 0592EP01M2.								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		