

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	11-01-25	
						Revisão	Rev.04	
	Equipamento: Acelerador de Caçambas - 0422AC02					Área	Teleférico - Estação de Descarregamento	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema de Acionamento do Acelerador de Caçambas - Estação de Descarregamento	1	0422AC02	Motor elétrico do Acelerador de Caçambas	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica;	Chave Seccionadora 0422-PE-AE09-QZ	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica;	
			Circuito elétrico de alimentação da resistencia de aquecimento do motor elétrico CC.		Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado;			
			Sistema de Ventilação do Motor Elétrico CC		Aplicar a regra pela vida nº 1;	Painel Elétrico 0422-PE-AE01A-QZ	Após Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:			
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
Elaborador: Edivaldo José Ferreira						Validação: Anderson Alves Cunha		