

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	11-01-25		
					Revisão	Rev.04		
	Equipamento: PLC / Supervisório - Estação de Carregamento				Área	Teleférico - Estação de Carregamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema Supervisório e PLC Estação de Carregamento	1	0422-PE-AE14-CB	Botoeira de Emergencia Chave de Desalinhamento. Chave de Emergencia Sensores Verificar qual o circuito que deverá ser desenergizado para realização das atividades. Esta verificação deverá ser feita através da identificação dos circuitos no desenho arquivado no prontuário físico ou eletrônico da NR10 referente à automação da estação de descarregamento do Teleférico.	E	Botoeira de Emergencia Chave de Desalinhamento. Chave de Emergencia Sensores Verificar qual o circuito que deverá ser desenergizado para realização das atividades. Esta verificação deverá ser feita através da identificação dos circuitos no desenho arquivado no prontuário físico ou eletrônico da NR10 referente à automação da estação de descarregamento do Teleférico.	Painel Elétrico 0422-PE-AE14-CB	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			