

 ANGLOGOLD ASHANTI		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	11-01-25						
						Revisão	Rev.04						
		Equipamento: Paineis Elétricos CCM - QZ				Área	Teleférico - Estação de Descarregamento						
						Página	01						
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca								
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO					
		TAG	Descrição	Tipo									
		1	0422-PE-TL02-QZ	Trafo de 15Kva 440-220/127V (Lado Cuiabá)					E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1; Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM) - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	Painel Elétrico 0422-PE-AE01A-QZ Disjuntor geral	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
		2	0422-PE-TL03-QZ	Trafo de 15Kva 440-220/127V (Lado Raposos)					E				
		3	0422-PE-AE07-QZ	AE-7 - Painei do Acionamento Principal (0422AP01)					E				
		4	0422-PE-AE08-QZ	AE-8 - Painei da Corrente (0422AR02)					E				
		5	0422-PE-AE09-QZ	AE-9 - Painei do Acelerador De Caçambas(0422AC02)					E				
		6	0422-PE-AE01B-QZ	Painei de Distribuição 440V (Auxiliar)					E				
		7	0422-PE-POMA-QZ	Painei de Descarregamento (Zonas e Tombamento)					E				
		8	0422-PE-QDL01A/B-QZ	Painei de Iluminação e Tomadas das Estações de CB/RP					E				
		9	0422-PE-GUINCHOS-QZ	Painei de Alimentação dos Guinchos de Lançamento / Cabrestante / Cabo Trator					E				
10	0422-PE-PCGAX-01-QZ	Painei do Guincho de Recolhimento Auxiliar	E										
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca								
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Validação: Anderson Alves Cunha								

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto