

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	11-01-25		
					Revisão	Rev.04		
	Equipamento: Sistema de Iluminação - Estação de Descarregamento				Área	Teleférico - Estação de Descarregamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema de Iluminação da Estação de Descarregamento CCM QZ	1	0422-PE-QDL01A/B-QZ	Verificar qual o circuito que deverá ser desenergizado para realização das atividades. Esta verificação deverá ser feita através da identificação dos circuitos nos desenhos arquivados no prontuário físico ou eletrônico da NR10 referente à estação de descarregamento do Teleférico.	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica;	Painel Elétrico 0422-PE-QDL01A/B-QZ CCM QZ	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
Sistema de Iluminação da Oficina mecânica	2	0422-PE-QDL02-QZ		E	Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1;	Painel Elétrico 0422-PE-QDL02-QZ Oficina Mecânica		
Sistema de Iluminação do Prédio de Supervisão	3	0422-PE-QDL03-QZ		E	Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM) - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	Painel Elétrico 0422-PE-QDL03-QZ Prédio Supervisão		
Sistema de Iluminação da Oficina de manutenção das caçambas	4	0422-PE-QDL04-QZ		E		Painel Elétrico 0422-PE-QDL04-QZ Oficina de Manutenção de Caçambas		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto