

 ANGLOGOLD ASHANTI	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	11-01-25		
	Equipamento: Tomadas Trifásicas 440 Volts					Revisão	Rev.04		
						Área	Teleférico - Estação de Descarregamento		
						Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
	Tomadas Trifásicas 440 Volts	1	0422-PE-AE01B-QZ	Tomada Trifásica 440V da Oficina de Manutenção de Caçambas	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado; Aplicar a regra pela vida nº 1; Aplicar a consulta ao cartão de parada inerentes às atividades que serão realizadas principalmente os que se referem a Instalações Elétricas e Isolamento de Energia. Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar os itens descritos acima; - Aplicar o item 10.5.1 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM) - Observar os itens 10.5.3 e 10.6 da NR10 e aplicá-los quando necessário somente com acompanhamento do Supervisor de Manutenção Elétrica; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	Chave Seccionadora / Fusíveis de Força Painel Elétrico 0422-PE-AE01B-QZ CCM QZ	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
		2	0422-PE-CCM-OME-QZ	02 Tomadas Trifásica 440V da Oficina de Mecânica					Disjuntor Tripolar Painel Elétrico 0422-PE-CCM-OME-QZ CCM de Apoio
3		0422-PE-AE01B-QZ	Tomadas Trifásica 440V da Área Operacional	Disjuntor Tripolar Painel Elétrico 0422-PE-AE01B-QZ					
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:					Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca				
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Validação: Anderson Alves Cunha				

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto