

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	11-01-25		
					Revisão	Rev.04		
	Equipamento: Arrastador de Caçambas - 0422AR01				Área	Teleférico - Estação de Carregamento		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Sistema de Acionamento do Arrastador de Caçambas - Estação de Carregamento	1	0422AR01	Motor elétrico do Ventilador	E	Realizar desenergização e bloqueio na fonte principal de energia elétrica; Avaliar necessidade de consulta aos instrumentos normativos abaixo para realização das atividades: - PN-0079: Aplicação Sistema de Bloqueio; - PN-0408: Instalações Elétricas na AGA Brasil; PN-0573: Intervenção em Circuitos Elétricos Energizado;	Chave Seccionadora 0422-GERAL-AE11-CB Painel Elétrico 0422-PE-AE03-CB	Desbloqueio e energização na fonte principal de energia elétrica; Após Intervenções elétricas no equipamento e/ou sistema elétrico do mesmo: - Aplicar o item 10.5.2 da NR10; (DISPINÍVEL PARA CONSULTA NO CCM)	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Edivaldo José Ferreira					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			