

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Corporación Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.708,0 m³ Consumo total	56,9 m³/día Promedio diario	189,3 m³ Consumo nocturno	11 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Corporación Providencia se registraron **1.708,0 m³**, con un promedio de **56,9 m³ diarios** sobre los 30 días de referencia. El mayor consumo diario ocurrió el **10 de septiembre**, con **59,2 m³**.

Septiembre se evalúa del 1 al 30 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	11 % del consumo fue nocturno 189,3 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Evento en Liceo 7 20,6 m³ el 2 de septiembre.
3	C. Carvajal concentra el 52 % del total 890,6 m³ en el periodo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Revisar evento en liceo 7.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como “**En observación**”. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a “**Requiere atención**”.