

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

CDUC · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
4.092,1 m³ Consumo total	132,0 m³/día Promedio diario	643,4 m³ Consumo nocturno	16 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En CDUC se registraron **4.092,1 m³**, con un promedio de **132,0 m³ diarios** sobre los 31 días del periodo. El mayor consumo diario ocurrió el **3 de agosto**, con **140,0 m³**.
Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola. Edificio Deportivo y Rugby quedan fuera del total.

Hallazgos que requieren decisión

1	16 % del consumo fue nocturno 643,4 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Evento en Calle de Servicio 21,8 m³ el 1 de agosto.
3	Canchas de Tenis concentra el 44 % del total 1.795,9 m³ en el periodo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Revisar evento en calle de servicio.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida. Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.