

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

CORMUP Peñalolén · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
14.337,0 m³ Consumo total	462,5 m³/día Promedio diario	1.438,6 m³ Consumo nocturno	10 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En CORMUP Peñalolén se registraron **14.337,0 m³**, con un promedio de **462,5 m³ diarios** sobre los 31 días del periodo. El mayor consumo diario ocurrió el **3 de agosto**, con **184,4 m³**.

Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	10 % del consumo fue nocturno 1.438,6 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Evento en Santa María 61,6 m³ el 20 de agosto.
3	Cobertura parcial en Alicura La serie tiene 22 días con datos de 31 del periodo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Revisar evento en santa maría.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.