

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Club Providencia · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.			
5.273,3 m³ Consumo total	170,1 m³/día Promedio diario	1.317,6 m³ Consumo nocturno	25 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Club Providencia se registraron **5.273,3 m³**, con un promedio de **170,1 m³ diarios** sobre los 31 días de agosto. El mayor consumo diario ocurrió el **2 de agosto**, con **1.006,9 m³**.

Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	25 % del consumo fue nocturno 1.317,6 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Evento en Matriz Fitness 1.006,9 m³ el 2 de agosto.
3	Matriz Fitness concentra el 72 % del total 3.794,1 m³ en el periodo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Revisar evento en matriz fitness.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.