

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Eugenio María De Hostos · 5 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
541,3 m³ Consumo total	20,0 m³/día Promedio diario	0,3 m³ Consumo nocturno	0 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Eugenio María De Hostos se registraron **541,3 m³**, con un promedio de **20,0 m³ diarios** sobre los 27 días del periodo. El mayor consumo diario ocurrió el **20 de agosto**, con **30,8 m³**.

Julio se omite por falla del sensor de pulso. Agosto se informa del 5 al 31 (días sin el consumo anómalo; el 3 y el 4 aún arrastraban la falla). No se extrapola el resto del mes.

Hallazgos que requieren decisión

1	Julio se excluye por falla del sensor de pulso El sensor registró un consumo anómalo desde el 14 de julio (picos de ~3.000 m³/día). El hábito del colegio es ~14–30 m³/día.
2	0 % del consumo fue nocturno 0,3 m³ entre 00:00 y 06:59.
3	Cobertura parcial en De Hostos La serie tiene 23 días con datos de 27 del periodo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Mantener el sensor de pulso operativo y validar lecturas diarias.	Próximo informe	Volver a incluir todos los meses con dato válido en el comparativo.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida. Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.