

# Resumen ejecutivo de gestión hídrica — vacaciones

CORMUP Peñalolén · 14 al 20 de septiembre de 2026 (semana con control especial por vacaciones)

| ESCALA DE ESTADO HÍDRICO                                                                               |                                        | CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| BAJO CONTROL<br>Consumo estable                                                                        | EN OBSERVACIÓN<br>Requiere seguimiento | REQUIERE ATENCIÓN<br>Revisión y decisión | CRÍTICO<br>Acción inmediata    |
| Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo. |                                        |                                          |                                |
| 214,0 m³<br>Consumo total                                                                              | 30,6 m³/día<br>Promedio diario         | 33,9 m³<br>Consumo nocturno              | 16 %<br>Participación nocturna |

## Panorama del periodo

En CORMUP Peñalolén se registraron **214,0 m³**, con un promedio de **30,6 m³ diarios** sobre los 7 días del periodo. El mayor consumo diario ocurrió el **15 de septiembre**, con **34,0 m³**.

Semana con control especial por vacaciones de alumnos. Cohorte: 10 colegios con CPA/WES. Excluidos del total: Tobalaba (pulso — seguimiento pendiente) y Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura (solo monitoreo, sin válvula).

## Hallazgos que requieren decisión

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ahorro vs semana sin control: 2.135,3 m³ (90,9 %)</b><br>7–13/09 (sin control): 2.349,3 m³ (\$2.983.662). 14–20/09 (con control vacaciones): 214,0 m³ (\$271.818). Ahorro estimado: \$2.711.844 a \$1.270/m³.                                                                                                                  |
| 2 | <b>Tobalaba — seguimiento pendiente (pulso)</b><br>Excluido del total. Serie referencial no validada: 7–13/09 2.062,3 m³; 14–20/09 10.436,2 m³.                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Colegios sin control hidráulico</b><br>Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura solo tienen monitoreo (sin válvula WES). No formaron parte del programa de vacaciones ni del cálculo de ahorro. Eduardo de la Barra: 7–13=142,6 m³, 14–20=32,9 m³. Alicura: 7–13=12,4 m³, 14–20=0,0 m³. Likankura: 7–13=88,2 m³, 14–20=8,9 m³. |
| 4 | <b>16 % del consumo fue nocturno</b><br>33,9 m³ entre 00:00 y 06:59.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | <b>Evento en Arrieta C.</b><br>34,0 m³ el 15 de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Decisiones recomendadas

| ACCIÓN                                          | PLAZO           | OBJETIVO                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Revisar evento en arrieta c..                   | 7 días          | Validar causa y descartar fuga o dato anómalo. |
| Definir línea base nocturna y umbral de alerta. | Próximo informe | Detección temprana de desviaciones.            |

## Conclusión

El estado se clasifica como “**En observación**”. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a “**Requiere atención**”.

Respecto de la semana sin control (7–13/09), el ahorro volumétrico fue 2.135,3 m³ (90,9 %), equivalente a \$2.711.844 a tarifa referencial de \$1.270/m³.