

# ONEPAGE OPERATIVO — RENCA

Monitoreo WES · Situación reciente, consumos y próximos pasos

Corte de datos: 01-jul-2026 → 12-08-2026 · Generado: 12-08-2026 21:07

## 1. Qué ha pasado en el último tiempo

Los colegios de Renca mantuvieron el régimen de **ahorro con control nocturno WES** durante el periodo escolar **hasta fines de julio**. Hace aproximadamente dos semanas, en el **ICCO** (Colegio ICCO Renca) se activó la **llave de emergencia**, dejando el recinto sin corte nocturno mientras se resolvía la situación hidráulica.

Esta semana el equipo WES dio soporte a la **partida de las bombas** del ICCO. Las bombas partieron correctamente gracias al trabajo del equipo de mantención de **Celebridad**, que dejó el sistema operativo.

La **próxima semana —a más tardar el lunes—** se inicia la **auditoría del mes de agosto**, para consolidar consumos, control nocturno y rendimiento de cada punto.

## 2. Consumos recientes

**Julio 2026:** 2.827,6 m<sup>3</sup> (5 puntos). **Agosto 01–12:** 1.263,4 m<sup>3</sup>. El ICCO concentra el mayor volumen, coherente con la llave de emergencia activa.

| Punto                   | Julio m <sup>3</sup> | Ago 1–12 m <sup>3</sup> | Estado                          |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Colegio ICCO Renca      | 1.260,3              | 658,5                   | Llave emergencia · bombas OK    |
| Piscina Municipal       | 846,1                | 297,7                   | Control nocturno activo         |
| Cumbre de cóndores pte. | 320,0                | 135,5                   | Operativo sin novedades         |
| Gimnasio                | 293,7                | 119,5                   | Funcionando bien                |
| Esc. Lo Velásquez       | 107,5                | 52,1                    | Control nocturno · auto. activo |
| <b>TOTAL</b>            | <b>2.827,6</b>       | <b>1.263,4</b>          |                                 |

## 3. Estado por establecimiento

- **ICCO:** llave emergencia ~2 semanas; bombas OK (Celebridad). Acta jun: corte hídrico MANUAL.
- **Gimnasio:** funcionando bien (actas 2026: 100% operativo).
- **Piscina:** control nocturno; acta jun documenta llave emergencia abierta (19–25 jun).
- **Lo Velásquez:** control nocturno; tiende a cero; llaves abiertas → proceso automático.
- **Cóndores:** operativo sin problema (acta: equipo operativo).

## 4. Ahorro vs antes de operar (auditoría abril 2026)

Semana con WES (13–19 abr) vs sin WES (6–12 abr). Gimnasio: comparativo mayo 25–31 vs línea sin WES abr.

| Punto                          | % ahorro | Sin WES m <sup>3</sup> | Con WES m <sup>3</sup> |
|--------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| Colegio ICCO Renca             | 37,2 %   | 341,8                  | 214,8                  |
| Esc. Lo Velásquez              | 10,1 %   | 36,7                   | 33,0                   |
| Piscina Municipal              | 57,4 %   | 698,7                  | 297,8                  |
| Gimnasio (mayo vs sin WES abr) | 96,5 %   | 470,2                  | 16,4                   |
| Cumbre de cóndores pte.        | 6,2 %    | 51,6                   | 48,4                   |

Piscina ~57 % · ICCO ~37 % · Lo Velásquez ~10 % · Cóndores ~6 % · Gimnasio ~96 % (régimen normal).

## 5. Actas Drive (RENCA/2026 + Corporación) y próximos pasos

**ICCO N°2221 (20-06):** asesoramiento corte hídrico MANUAL. **Piscina N°2216 (25-06):** llave emergencia abierta desde 19-06; fuga ~2,45 m<sup>3</sup>/h. **Gimnasio:** abr–may operativos (filtro ruido eléctrico; reemplazo equipo; automático levantado). **Cóndores Ote. N°2198 (26-05):** equipo operativo. Hito reciente ICCO (llave emergencia + bombas Celebridad): sin acta jul/ago aún en carpeta. **Próximo lunes:** auditoría agosto; normalizar llave ICCO; cargar acta bombas; mantener nocturno.

Fuente: API WES · Auditoría abr-2026 · Actas Drive Actas de Mantencion/RENCA · Tarifa ref. \$1.300/m<sup>3</sup>