

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Clínica Bupa Antofagasta · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.616,1 m³ Consumo de entrada	53,9 m³/día Promedio diario	414,1 m³ Consumo nocturno	26 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Clínica Bupa Antofagasta se registraron **1.616,1 m³**, con un promedio de **53,9 m³ diarios** sobre los 30 días de referencia. El mayor consumo diario ocurrió el **9 de septiembre**, con **105,4 m³**.

Septiembre se evalúa del 1 al 30 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	26 % del consumo fue nocturno 414,1 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Los puntos internos no se suman al total La Medidor Principal Sanitaria es el consumo real de la clínica.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.