

# Consumo promedio — Liceo Lastarria (000006-01) (04-03-2026 al 20-04-2026) — Propuesta N°3: Más exigente

|       | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |      |     |           |
|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|-----|-----------|
| 00:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 01:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | %   | M3 x hora |
| 02:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 100 | 1,71      |
| 03:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 90  | 1,54      |
| 04:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 60  | 1,03      |
| 05:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 30  | 0,51      |
| 06:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 07:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 08:00 | 0,86  | 0,95   | 1,39      | 1,71   | 1,01    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 09:00 | 0,88  | 0,95   | 1,05      | 1,40   | 0,99    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 10:00 | 1,08  | 1,36   | 0,80      | 1,04   | 0,98    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 11:00 | 1,08  | 1,39   | 0,64      | 1,01   | 1,27    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 12:00 | 1,11  | 1,44   | 1,04      | 1,30   | 1,29    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 13:00 | 1,24  | 0,98   | 1,03      | 1,14   | 0,86    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 14:00 | 1,16  | 1,05   | 1,21      | 1,32   | 1,05    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 15:00 | 0,96  | 1,02   | 1,10      | 1,07   | 1,00    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 16:00 | 1,28  | 0,99   | 0,89      | 0,87   | 0,98    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 17:00 | 0,95  | 0,95   | 0,69      | 0,92   | 0,65    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 18:00 | 0,82  | 0,71   | 0,62      | 0,77   | 0,49    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 19:00 | 0,54  | 0,62   | 0,44      | 0,44   | 0,34    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 20:00 | 0,21  | 0,29   | 0,31      | 0,15   | 0,12    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 21:00 | 0,01  | 0,02   | 0,06      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 22:00 | 0,01  | 0,04   | 0,03      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |
| 23:00 | 0,01  | 0,04   | 0,05      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |      |     |           |

Semáforo (06:00–23:00) Propuesta N°3: verde ≥80% del máximo diurno de ese día; amarillo entre 45% y 80%; rojo <45%. Umbral verde más estrecho: más horas en amarillo/rojo (~60 % / ~30 %). Sin relleno si el m³/h promedio de esa celda es ~0 (periodo en cero). Ajuste regulación (000006-01): lun–vie 00:00–07:00 y sáb–dom 24 h como 0 m³/h.

**Verde ~90%** Cerca del pico relativo: mantener al menos ~90 % del caudal de referencia.

**Amarillo ~60%** Intermedio (~60 % del caudal de referencia).

**Rojo ~30%** Mayor margen para reducir (~30 % del caudal de referencia).

# Consumo promedio — Liceo Lastarria (000006-01) (04-03-2026 al 20-04-2026) — Propuesta N°2: Más conservador

|       | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |      |     |           |
|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|-----|-----------|
| 00:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 01:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | %   | M3 x hora |
| 02:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 100 | 1,71      |
| 03:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 90  | 1,54      |
| 04:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 60  | 1,03      |
| 05:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 30  | 0,51      |
| 06:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 07:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 08:00 | 0,86  | 0,95   | 1,39      | 1,71   | 1,01    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 09:00 | 0,88  | 0,95   | 1,05      | 1,40   | 0,99    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 10:00 | 1,08  | 1,36   | 0,80      | 1,04   | 0,98    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 11:00 | 1,08  | 1,39   | 0,64      | 1,01   | 1,27    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 12:00 | 1,11  | 1,44   | 1,04      | 1,30   | 1,29    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 13:00 | 1,24  | 0,98   | 1,03      | 1,14   | 0,86    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 14:00 | 1,16  | 1,05   | 1,21      | 1,32   | 1,05    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 15:00 | 0,96  | 1,02   | 1,10      | 1,07   | 1,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 16:00 | 1,28  | 0,99   | 0,89      | 0,87   | 0,98    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 17:00 | 0,95  | 0,95   | 0,69      | 0,92   | 0,65    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 18:00 | 0,82  | 0,71   | 0,62      | 0,77   | 0,49    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 19:00 | 0,54  | 0,62   | 0,44      | 0,44   | 0,34    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 20:00 | 0,21  | 0,29   | 0,31      | 0,15   | 0,12    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 21:00 | 0,01  | 0,02   | 0,06      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 22:00 | 0,01  | 0,04   | 0,03      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 23:00 | 0,01  | 0,04   | 0,05      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |

Semáforo (06:00–23:00) Propuesta N°2: verde ≥68% del máximo diurno de ese día; amarillo entre 35% y 68%; rojo <35%. Umbral verde más amplio: más horas en verde (~90 %). Sin relleno si el m³/h promedio de esa celda es ~0 (periodo en cero). Ajuste regulación (000006-01): lun–vie 00:00–07:00 y sáb–dom 24 h como 0 m³/h.

**Verde ~90%** Cerca del pico relativo: mantener al menos ~90 % del caudal de referencia.

**Amarillo ~60%** Intermedio (~60 % del caudal de referencia).

**Rojo ~30%** Mayor margen para reducir (~30 % del caudal de referencia).

**Consumo promedio — Liceo Lastarria (000006-01) (04-03-2026 al 20-04-2026) — Propuesta N°1: Criterio base**

|       | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |      |     |           |
|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|-----|-----------|
| 00:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 01:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | %   | M3 x hora |
| 02:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 100 | 1,71      |
| 03:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 90  | 1,54      |
| 04:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 60  | 1,03      |
| 05:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 30  | 0,51      |
| 06:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     | 28,50     |
| 07:00 | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     | 25,65     |
| 08:00 | 0,86  | 0,95   | 1,39      | 1,71   | 1,01    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     | 17,10     |
| 09:00 | 0,88  | 0,95   | 1,05      | 1,40   | 0,99    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     | 8,55      |
| 10:00 | 1,08  | 1,36   | 0,80      | 1,04   | 0,98    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 11:00 | 1,08  | 1,39   | 0,64      | 1,01   | 1,27    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 12:00 | 1,11  | 1,44   | 1,04      | 1,30   | 1,29    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 13:00 | 1,24  | 0,98   | 1,03      | 1,14   | 0,86    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 14:00 | 1,16  | 1,05   | 1,21      | 1,32   | 1,05    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 15:00 | 0,96  | 1,02   | 1,10      | 1,07   | 1,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 16:00 | 1,28  | 0,99   | 0,89      | 0,87   | 0,98    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 17:00 | 0,95  | 0,95   | 0,69      | 0,92   | 0,65    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 18:00 | 0,82  | 0,71   | 0,62      | 0,77   | 0,49    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 19:00 | 0,54  | 0,62   | 0,44      | 0,44   | 0,34    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 20:00 | 0,21  | 0,29   | 0,31      | 0,15   | 0,12    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 21:00 | 0,01  | 0,02   | 0,06      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 22:00 | 0,01  | 0,04   | 0,03      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |
| 23:00 | 0,01  | 0,04   | 0,05      | 0,01   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00 |     |           |

Semáforo (06:00–23:00) Propuesta N°1: verde ≥74% del máximo diurno de ese día; amarillo entre 40% y 74%; rojo <40%. Equilibrio entre conservar caudal y margen de reducción. Sin relleno si el m³/h promedio de esa celda es ~0 (periodo en cero). Ajuste regulación (000006-01): lun–vie 00:00–07:00 y sáb–dom 24 h como 0 m³/h.

**Verde ~90%** Cerca del pico relativo: mantener al menos ~90 % del caudal de referencia.

**Amarillo ~60%** Intermedio (~60 % del caudal de referencia).

**Rojo ~30%** Mayor margen para reducir (~30 % del caudal de referencia).