

Reporte Agregado - Club Providencia


MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 30-06-26 16:28

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 8.425,8 m³.
Consumo promedio por punto: 4.212,9 m³.
Total de alertas registradas: 3.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.




El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Matriz Fitness, con un total de 6.169,9 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 46,5% por encima del promedio (4.212,9 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Matriz Piscina, con un total de 2.255,9 m³. Este valor representa un 46,5% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 2,7 veces superior

al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.


RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Matriz Fitness	6.169,9	0	2.123,9 m³ (29 días, 96,7%)	7.282,1 m³ (118%)
2	Matriz Piscina	2.255,9	3	543,6 m³ (29 días, 96,7%)	1.863,9 m³ (82,6%)
	TOTAL	8.425,8	3	2.667,6 m³	9.146 m³



DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MATRIZ PISCINA (30-06-26):




El nodo Matriz Piscina registró 3 alerta(s) durante 3 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 1.863,9 m³ (\$2.329.922), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

PERFILES HORARIOS Y PROYECCIÓN (SERIE API — ESTILO APP WES)

Los siguientes gráficos replican el perfil horario de la app WES (sin captura de pantalla). La proyección mensual usa consumo en madrugada (00:00–06:59) extrapolado a 24 h × 30 días, útil para estimar ahorro con equipo de control cuando no hay alertas MyAlert recientes.

MATRIZ FITNESS (000031-01)


Consumo nocturno en el periodo: 2.123,9 m³. **Proyección a 30 días (24 h/día):** 7.282,1 m³ (\$9.102.566 referencial).



COMPARACIÓN MENSUAL: CONSUMO NOCTURNO VS CONSUMO EFECTIVO:

La comparación mensual proyecta los valores a 30 días. La proyección de consumo nocturno proviene de la serie horaria API (madrugada 00:00–06:59), no de alertas MyAlert, cuando estas no están disponibles o son puntuales. El consumo efectivo mensual es el total del periodo menos esa proyección, escalado a 30 días. Esta comparación permite visualizar el impacto económico de los consumos nocturnos en un periodo mensual, valorizando el consumo nocturno en pesos chilenos según el precio por metro cúbico del punto.

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo



CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Matriz Fitness y Matriz Piscina. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.