

Comparación cuentas de agua vs registro WES

Cliente: 1653854-K — Universidad del Desarrollo, Av. La Plaza 700, Las Condes

Punto WES: 000026-01 — UDD — Sala impulsión Honduras

Fuente API: <http://104.248.53.141:7003/wes/api/acl-node/v1>

Generado: 29-04-2026 10:07

1. Contexto y limitación de la comparación

Los totales no deben cuadrar de forma exacta: el medidor que alimenta el estanque registra el volumen bruto de ingreso a ese embalse. Desde el estanque existen dos salidas: una alimenta el riego y la otra el uso de agua de la universidad (baños, duchas, casino, etc.). El punto WES (000026-01) monitorea un tramo de la red asociado a la «Sala impulsión Honduras» y no reproduce el 100 % del volumen facturado en el medidor de la cuenta, ni el reparto entre riego y uso interior.

2. Resumen por período de boleta

Período (lecturas)	Emisión	N° boleta	Medidor	Consumo cuenta (m³)	Total WES (m³)	Días datos API	Diferencia (m³)	% volumen WES / cuenta
03-abr- 2025 → 05-may- 2025	12-may- 2025	31584387	20.710.011	8.213	2.620,46	33	5.592,54	31,9 %
05-may- 2025 → 04-jun- 2025	10-jun- 2025	31748845	20.710.011	6.621	2.689,12	31	3.931,88	40,6 %
04-jun- 2025 → 05-jul- 2025	10-jul- 2025	31906349	20.710.011	5.034	2.354,44	32	2.679,56	46,8 %
05-jul- 2025 → 06-ago- 2025	11-ago- 2025	32068764	20.710.011	4.745	1.636,96	33	3.108,04	34,5 %
06-ago- 2025 → 04-sep- 2025	10-sep- 2025	32227236	120.710.011	5.211	2.448,78	30	2.762,22	47 %
04-sep-	10-oct-	32461146	120.710.011	5.897	2.057,71	30	3.839,29	34,9 %

2025 → 03-oct- 2025	2025							
03-oct- 2025 → 04-nov- 2025	11-nov- 2025	32709178	120.710.011	7.732	3.840,49	33	3.891,51	49,7 %
04-nov- 2025 → 05-dic- 2025	11-dic- 2025	32869189	120.710.011	9.364	2.946,26	32	6.417,74	31,5 %
05-dic- 2025 → 06-ene- 2026	12-jan- 2026	33194523	120.710.011	8.319	2.306,29	33	6.012,71	27,7 %
06-ene- 2026 → 06-feb- 2026	10-feb- 2026	33364353	2.025.759.723	8.258	2.530,13	32	5.727,87	30,6 %
06-feb- 2026 → 10-mar- 2026	11-mar- 2026	33522229	2.025.759.723	8.593	2.375,12	33	6.217,88	27,6 %
10-mar- 2026 → 07-abr- 2026	11-abr- 2026	33681505	2.025.759.723	9.626	3.362,44	29	6.263,56	34,9 %

3. Notas sobre medidores

Entre febrero y marzo de 2026 la boleta registra medidor 2.025.759.723 (diámetro 50 mm en extracto). La boleta del 10-feb-2026 documenta el reemplazo del medidor anterior (120.710.011) e incluye el texto sobre consumo combinado medidor antiguo y nuevo.

4. Metodología WES

El total «Total WES» es la suma de los consumos diarios reportados por la API GET /nodes/measures/dates para el rango de fechas indicado (formato de fechas ddMMyyyy alineado a los extremos del período de lectura de cada boleta). Puede haber pequeñas diferencias de calendario (número de días) respecto del ciclo exacto de facturación.