


# REPORTE DE CONTROL NOCTURNO (CORTES PROGRAMADOS)

Reporte generado: 20-03-2026 08:05:52 (hora local)

## RESUMEN EJECUTIVO

Periodo evaluado: 2026-03-20 a 2026-03-20  
 Ventana de control: según horario de corte de cada establecimiento (Excel de horarios).  
 Umbral de alerta: > 0.000  
 Cantidad de puntos analizados: 20  
 Puntos cumpliendo corte: 11  
 Puntos fuera de control: 9  
 Porcentaje fuera de control: 45.00%

Gráfico de cumplimiento de control:



## TABLA DE PUNTOS FUERA DE CONTROL

Se listan los puntos que registraron consumo durante la ventana de corte programada:

| Fecha      | Cliente    | Establecimiento             | Horas detectadas         | Máximo por hora | ID WES    |
|------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 2026-03-20 | CORMUP     | CARLOS FERNANDEZ PEÑA       | 00:00-06:00              | 0.140           | 000008-03 |
| 2026-03-20 | CORMUP     | TOBALABA                    | 00:00-06:00              | 3.400           | 000008-04 |
| 2026-03-20 | CORMUP     | SANTAMARIA                  | 02:00-03:00; 06:00       | 0.150           | 000008-05 |
| 2026-03-20 | CORMUP     | ERASMO ESCALA               | 00:00-06:00              | 1.050           | 000008-07 |
| 2026-03-20 | CORMUP     | JUAN BAUTISTA PASTENES      | 00:00-06:00              | 0.600           | 000008-09 |
| 2026-03-20 | CORMUP     | MATILDE HUICI NAVAS         | 00:00; 02:00-04:00       | 0.160           | 000008-10 |
| 2026-03-20 | RENCA      | CUMBRE DE CONDORES PONIENTE | 04:00                    | 0.100           | 000017-07 |
| 2026-03-20 | LAS CONDES | COLEGIO FLEMING             | 00:00-03:00; 05:00-06:00 | 64.000          | 000022-00 |
| 2026-03-20 | LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA       | 00:00-06:00              | 4.340           | 000028-01 |

*Nota: un punto se marca 'fuera de control' cuando presenta consumo mayor al umbral dentro de la ventana de corte asignada en el archivo de horarios por establecimiento.*