

Renca — Comparación Sin WES vs semana 25–31 mayo 2026 (todos los puntos)

Comparación para todos los establecimientos Renca activos (excl. Rebeca Matte Bello y Juana Atala de Hirmas). Referencia Sin WES: 6–12 abril 2026. Con WES auditoría: 13–19 abril 2026. Periodo operativo: 25–31 mayo 2026 (serie horaria API WES). Valorización: \$1.300 por m³ sobre el ahorro (Sin WES – Mayo); valor negativo indica consumo mayor que la línea base sin control.

Generado: 03-06-2026 17:48

Metodología


- Sin WES / Con WES: Excel consolidado de auditoría abril 2026 cuando existe; en caso contrario, suma horaria API para los mismos periodos CPA (7+7 días).
- Semana mayo: suma horaria 25/05–31/05 desde API.
- Ahorro (m³) = Sin WES – Mayo. % vs Sin WES = Ahorro / Sin WES × 100.
- Valor ahorro (CLP) = Ahorro (m³) × 1.300 \$/m³.

Resultados por punto

Nodo	Establecimiento	Sin WES (m ³)	Con WES audit. (m ³)	% rend. audit.	Mayo 25–31 (m ³)	Ahorro vs Sin (m ³)	% vs Sin WES	Valor @ 1.300 \$/m ³
000017-03	José Luis Araneda	0	0	—	0	0	0 %	\$0
000017-04	Esc. Lo Velásquez	36,7	33	10,1 %	34,1	2,6	7,2 %	\$3.419
000017-05	Gimnasio	470,2	3.019,5	-542,2 %	16,4	453,8	96,5 %	\$589.901
000017-06	Piscina Municipal	698,7	297,8	57,4 %	388,6	310,1	44,4 %	\$403.130
000017-07	Cumbre de cóndores pte.	54,3	57,5	-5,9 %	66,9	-12,6	-23,2 %	\$-16.380
000017-08	Cumbre de cóndores Ote.	341,8	214,8	37,2 %	211,6	130,2	38,1 %	\$169.260

Totales agregados

- Puntos incluidos: 6
- Sin WES referencia (suma): 1.601,7 m³
- Mayo 25–31 (suma): 717,6 m³
- Ahorro agregado vs Sin WES: 884,1 m³ (55,2 %)
- Valor agregado (1.300 \$/m³): \$1.149.331



Detalle por establecimiento

- José Luis Araneda (000017-03): Sin WES 0 m³ | Mayo 0 m³ | ahorro 0 m³ (0 %) | valor \$0.

Fuente Sin WES: API horaria (CPA 6–12 / 13–19 abr 2026).

- Esc. Lo Velásquez (000017-04): Sin WES 36,7 m³ | Mayo 34,1 m³ | ahorro 2,6 m³ (7,2 %), rend. auditoría 10,1 % | valor \$3.419. Fuente Sin WES: Excel auditoría abril 2026.

- Gimnasio (000017-05): Sin WES 470,2 m³ | Mayo 16,4 m³ | ahorro 453,8 m³ (96,5 %), rend. auditoría -542,2 % | valor \$589.901. Fuente Sin WES: Excel auditoría abril 2026.

- Piscina Municipal (000017-06): Sin WES 698,7 m³ | Mayo 388,6 m³ | ahorro 310,1 m³ (44,4 %), rend. auditoría 57,4 % | valor \$403.130. Fuente Sin WES: Excel auditoría abril 2026.

- Cumbre de cóndores pte. (000017-07): Sin WES 54,3 m³ | Mayo 66,9 m³ | ahorro -12,6 m³ (-23,2 %), rend. auditoría -5,9 % | valor \$-16.380. Fuente Sin WES: Excel auditoría abril 2026.

- Cumbre de cóndores Ote. (000017-08): Sin WES 341,8 m³ | Mayo 211,6 m³ | ahorro 130,2 m³ (38,1 %), rend. auditoría 37,2 % | valor \$169.260. Fuente Sin WES: Excel auditoría abril 2026.