

Fundo Zapallar — nota de terreno: factor del Estanque Inferior

La matriz ESVAL llena el estanque. Inferior siempre va a ir un poco distinto por 1-2 arranques que alimentan un par de baños.

Ciclo 29/07-28/08/2026 (el más reciente, ya con tus ajustes)

Medidor	m³ del ciclo	vs Matriz	vs ESVAL turbina	Qué es
ESVAL turbina (fiscal)	2.079	—	referencia	Medidor sanitaria
Matriz WES 000027-01	1.804	—	−275 (−13 %)	Ultrasónico de entrada
Estanque Inf. 000027-02	1.676	−128 (−7,1 %)	−403 (−19 %)	Salida del estanque
Desfase Inf vs Matriz	4,1 m³/día	128 m³/mes	—	Par de baños + arranques

Qué hacer con la escala / K-factor ahora

1. No toques el factor del Inferior para cerrar el 7 % contra la Matriz. En agosto son 4,1 m³/día: eso es el orden de un par de baños y 1-2 arranques. Si lo subes, Inferior va a quedar por encima de la Matriz.
2. “Cuadrar” Inferior = quedar ~3 a 6 m³/día bajo la Matriz (no igualar al peso). En mayo también cuadra el llenado (−8 %, ~9 m³/día).
3. El hueco grande no está entre Matriz e Inferior. Está entre el par WES y el medidor de turbina ESVAL (−13 % la Matriz, −19 % el Inferior). Ese sí es factor / ultrasónico vs turbina, y se corrige en la Matriz (entrada fiscal).
4. Si igual vas a mover K del Inferior, usa como blanco la Matriz, no la boleta: $K_{\text{nuevo}} \approx K_{\text{actual}} \times (1.804 / 1.676) \approx \times 1,076$. Después vuelve a dejar holgura de ~4 m³/día para los baños (o sea, no llegues a 1,000).
5. No uses marzo-abril para calibrar (Matriz caída, Inferior disparado). Tampoco jun-jul (Inferior y Matriz se desordenan). Blanco: ago-26 y, si quieres, may-26.