

## Fichas ejecutivas por recinto

Período 01/06/2026 – 14/08/2026. Emisión 14 agosto 2026. Cinco variables por mall: equipos instalados, consumo mensualizado de los puntos WES, hallazgos, solicitudes, y controles nocturnos (descartados como fuga). Alineado al PPT 7 Malls de la carpeta entrega\_diego\_anibal, con datos junio-agosto.

**Controles nocturnos descartados en todo el informe:** San Ignacio 500 desde el 16/07/2026; Pizza Hut desde el 01/07/2026; Estanque Norte desde el 05/08/2026; Estanque Sur con corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno. Esas madrugadas no se interpretan como fuga.

# MAE — Mall Arauco Estación

Recepción 20/10/2025 · Capacitación 18/02/2025 · Usuarios: Equipo medioambiente.dcl@parauco.com; Sala de monitores MAE (salademonitoresmae@gmail.com); Sergio Fuenzalida — Analista Gestión Ambiental


## 1. Equipos instalados

- Estanque Norte Locales Mall (000025-01)
- Baños Públicos (000025-04)
- PIZZA HUT (000025-07)
- Sala de Bomba Estanque Sur (000025-19)
- Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) — activo, fuera del deck 7 Malls

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 3.178,7 m<sup>3</sup> (106 m<sup>3</sup>/día)
- Julio: 3.073,5 m<sup>3</sup> (99,1 m<sup>3</sup>/día)
- Agosto 1-14: 1.376,9 m<sup>3</sup> (98,3 m<sup>3</sup>/día)
- Proyección agosto: 3.048,8 m<sup>3</sup>
- Mayor aporte: Sala de Bomba Estanque Sur — jun 1.365,2 / jul 801,9 / ago 431,8 m<sup>3</sup>
- Variación m<sup>3</sup>/día: jul vs jun -6% · ago vs jul -1%
- Suma de los 4 puntos del deck (sin 000025-02).

| Junio                  | Julio                  | Agosto 1-14            | m <sup>3</sup> /día ago | Proyección agosto      |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3.178,7 m <sup>3</sup> | 3.073,5 m <sup>3</sup> | 1.376,9 m <sup>3</sup> | 98,3 m <sup>3</sup> /d  | 3.048,8 m <sup>3</sup> |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- Reparación 10/06 en red Sur (validada con mantención): Estanque Sur pasó de 83,1 a 29,4 m<sup>3</sup>/día y se mantiene (~27-29 m<sup>3</sup>/día jul-ago). No es fuga residual.
- Pizza Hut: control nocturno desde 01/07 funciona (noche ~0 m<sup>3</sup> el 10/08). El alza de julio (23,8 → 37,7 m<sup>3</sup>/día) es diurna; agosto baja a 14,1 m<sup>3</sup>/día. Noche descartada.

- Estanque Norte: control desde 05/08. La noche no explica el alza (ago 1–4: 41 m<sup>3</sup>/día; 5–14: 50 m<sup>3</sup>/día). Revisar locales mall en horario hábil.
- Baños Públicos: 16,3 → 7,0 → 3,5 m<sup>3</sup>/día. Noches ya ~0. Control instalado sin funcionamiento: no es prioridad.

#### **4. Solicitudes / mensajes a pasar**

- Confirmar que el corte on/off de Estanque Sur queda a cargo permanente de mantención nocturna.
- No abrir orden de fuga por noches de Norte / Pizza Hut / Sur: controles activos o corte operativo.
- Revisar alza diurna de Estanque Norte en agosto (locales mall).
- Incorporar Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) al tablero del recinto si corresponde a la cuenta del mall.

#### **5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)**

- Estanque Sur (000025-19): corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno — DESCARTADO.
- Pizza Hut (000025-07): control nocturno desde 01/07/2026 (00:00–06:00) — DESCARTADO. Verificado 10/08: 0 m<sup>3</sup> en 0–6 h.
- Estanque Norte (000025-01): control nocturno desde 05/08/2026 — DESCARTADO.
- Baños Públicos: control instalado sin funcionamiento; noches ya ~0 — no se interpreta como fuga.

# MAM — Mall Arauco Maipú

Recepción 06/11/2025 · Capacitación 14/11/2025 · Usuarios: Miguel Rupayan — Encargado de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental; Equipo Mantención: C. Bustamante, O. Cuevas y Supervisor Eléctrico


## 1. Equipos instalados

- Placa Bancaria (000025-08)
- Impulsión Falabella (000025-09) — activo desde 11/08/2026 (OC / cambio de equipo)
- Impulsión Ripley (000025-10)
- Matriz Pasillo Tecnico Boulevard (000025-32)
- Salida de emergencia pasillo 1 ARROW (000025-33)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 10.014,1 m³ (333,8 m³/día)
- Julio: 10.356,1 m³ (334,1 m³/día)
- Agosto 1-14: 3.583,8 m³ (256 m³/día)
- Proyección agosto: 7.935,5 m³
- Mayor aporte: Placa Bancaria — jun 7.241,6 / jul 7.083,9 / ago 1.972,1 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 0% · ago vs jul -23%

| Junio       | Julio       | Agosto 1-14 | m³/día ago | Proyección agosto |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 10.014,1 m³ | 10.356,1 m³ | 3.583,8 m³  | 256 m³/d   | 7.935,5 m³        |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- Placa Bancaria concentra ~68% del volumen monitoreado (jun-ago).
- Auditoría 18/06: Placa subió de 160,5 a 347,2 m³/día. Julio 228,5 m³/día. Agosto 1-14 vuelve a 137,0 m³/día (bajo el nivel pre-auditoría). Noche 10/08 = 0 m³.
- Ripley: noches tendiendo a cero (lámina 9 del deck); volumen jul 3.245 m³, estable en agosto (~97 m³/día).

- Pasillo Técnico Boulevard y salida ARROW: consumo residual (69,8 y 1,1 m<sup>3</sup> en el período).
- Impulsión Falabella (000025-09) ACTIVA desde el 11/08/2026. Jun-jul = 0 (equipo fuera). 11/08 puesta en marcha 24,6 m<sup>3</sup> (día parcial). 12-14/08: 55,3 / 66,1 / 24,1 m<sup>3</sup>. 15-16/08: 120,5 y 112,1 m<sup>3</sup>/día. Noche 12/08 7,9 m<sup>3</sup> y 13/08 13,1 m<sup>3</sup> (0-6 h). Sin control; baseline 2-3 semanas.

#### **4. Solicitudes / mensajes a pasar**

- Incorporar Impulsión Falabella al tablero diario: ya no está en espera de OC; activo desde el 11/08.
- No comparar Falabella con junio-julio (serie en cero). Seguir 2-3 semanas para fijar baseline diurno y nocturno.
- Mantener seguimiento de Placa Bancaria: el alza del 18/06 se revirtió en agosto; no reabrir como fuga nocturna.
- Pasillo y ARROW: dejar como referencia de red (no priorizar).

#### **5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)**

- Sin control nocturno WES declarado en este recinto.
- Ripley y Placa: patrón nocturno del deck ya era ~0; se descarta fuga de madrugada.
- Falabella: las noches desde el 12/08 (8-13 m<sup>3</sup> en 0-6 h) NO se descartan; el punto recién entra en medición.

# MAQ — Mall Arauco Quilicura

Recepción 06/11/2025 (original) / 17/02/2026 (relocalizado) · Capacitación 14/11/2025 · Usuarios: Mario Freitez — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental; Equipo Mantenición: Iván Dustan, Katihuska Varas, Lucas Méndez, Carlos Leyto


## 1. Equipos instalados

- Matriz Principal (000025-13)
- Alimentación Baños (000025-34)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 4.033,3 m<sup>3</sup> (134,4 m<sup>3</sup>/día)
- Julio: 6.056 m<sup>3</sup> (195,4 m<sup>3</sup>/día)
- Agosto 1-14: 2.901,3 m<sup>3</sup> (207,2 m<sup>3</sup>/día)
- Proyección agosto: 6.424,3 m<sup>3</sup>
- Mayor aporte: Matriz Principal — jun 3.930,8 / jul 5.993,6 / ago 2.854,9 m<sup>3</sup>
- Variación m<sup>3</sup>/día: jul vs jun 45% · ago vs jul 6%

| Junio                  | Julio                | Agosto 1-14            | m <sup>3</sup> /día ago | Proyección agosto      |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 4.033,3 m <sup>3</sup> | 6.056 m <sup>3</sup> | 2.901,3 m <sup>3</sup> | 207,2 m <sup>3</sup> /d | 6.424,3 m <sup>3</sup> |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- Matriz Principal = 98,4% del recinto. Baños = 1,6%.
- Alza clara: 131 m<sup>3</sup>/día en junio → 193 m<sup>3</sup>/día en julio y 195 m<sup>3</sup>/día en agosto (1-14).
- 10/08 Matriz: 23,7 m<sup>3</sup> en 0-6 h (de 198 m<sup>3</sup> del día). Sigue el patrón del deck (21,7 m<sup>3</sup>/noche; sin noches en cero).
- Alimentación Baños: bajo y estable (jun 103 / jul 62 / ago 44 m<sup>3</sup>); uso hábil.
- Red de Incendio (000025-14) relocalizada: 0 m<sup>3</sup>. No forma parte del activo.

## 4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Implementar control on/off 00:00–08:00 en Matriz Principal (igual que estanques MAE).
- Oportunidad de orden de magnitud:  $\sim 24 \text{ m}^3/\text{noche} \times 30 \approx 720 \text{ m}^3/\text{mes}$  si se corta el caudal inhábil.
- No hay control nocturno que descartar: este es el hallazgo principal del recinto.

## **5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)**

- No hay control nocturno activo en Quilicura.
- El consumo de madrugada de Matriz Principal NO se descarta: es la variable a gestionar.

# BOM — Buenaventura (San Ignacio)

Recepción 18/11/2025 · Capacitación 11/12/2025 · Usuarios: Aliro Cortés — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental


## 1. Equipos instalados

- San Ignacio 300 (000025-17)
- San Ignacio 500 (000025-18)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 1.761,6 m<sup>3</sup> (58,7 m<sup>3</sup>/día)
- Julio: 5.115,6 m<sup>3</sup> (165 m<sup>3</sup>/día)
- Agosto 1-14: 2.180,7 m<sup>3</sup> (155,8 m<sup>3</sup>/día)
- Proyección agosto: 4.828,7 m<sup>3</sup>
- Mayor aporte: San Ignacio 500 — jun 1.415,3 / jul 4.066,5 / ago 1.614 m<sup>3</sup>
- Variación m<sup>3</sup>/día: jul vs jun 181% · ago vs jul -6%

| Junio                  | Julio                  | Agosto 1-14            | m <sup>3</sup> /día ago | Proyección agosto      |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.761,6 m <sup>3</sup> | 5.115,6 m <sup>3</sup> | 2.180,7 m <sup>3</sup> | 155,8 m <sup>3</sup> /d | 4.828,7 m <sup>3</sup> |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- San Ignacio 500 = ~80% del recinto. Alza desde el 26/06 (36,7 → 99,6 m<sup>3</sup>/día) y 1-15/07 en 148,7 m<sup>3</sup>/día.
- Control nocturno 500 desde 16/07 FUNCIONA: 15/07 noche 42,4 m<sup>3</sup> → 20/07 3,3 m<sup>3</sup> → 10/08 2,3 m<sup>3</sup>. Noche DESCARTADA como fuga.
- El volumen diurno no volvió a la base de junio: 16-31/07 114,8 m<sup>3</sup>/día y 1-14/08 111,2 m<sup>3</sup>/día vs 36,7 m<sup>3</sup>/día (1-25/06). Queda alza operacional de día.
- San Ignacio 300 (solo monitoreo): 11,5 → 33,8 → 38,8 m<sup>3</sup>/día. El 10/08, 11,6 m<sup>3</sup> de 22,6 m<sup>3</sup> fueron en 0-6 h (~51% nocturno). Sin control.



#### 4. Solicitudes / mensajes a pasar

- 500: no reabrir fuga nocturna. Pedir a operaciones la causa del caudal diurno/vespertino que quedó alto desde el 26/06.
- 300: revisar consumo de madrugada sostenido e implementar control on/off (no está cubierto).
- Mensaje al JO (Aliro Cortés): el control de 500 ya aporta; el ahorro grande ahora está en el día y en el 300.

#### 5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

- San Ignacio 500 (000025-18): control nocturno desde 16/07/2026 — DESCARTADO (verificado: noche 42 → 2 m<sup>3</sup>).
- San Ignacio 300: sin control. No se descarta.

# AEB — Arauco El Bosque

Recepción 29/10/2025 (original) / 16/01/2026 (relocalizado) · Capacitación 20/11/2025 · Usuarios: Tamara Martínez — Jefa de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental


## 1. Equipos instalados

- Matriz principal 1º piso (000025-11)
- Anillo Plaza (000025-12)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 2.116,3 m³ (70,5 m³/día)
- Julio: 2.370,9 m³ (76,5 m³/día)
- Agosto 1-14: 1.004,8 m³ (71,8 m³/día)
- Proyección agosto: 2.225 m³
- Mayor aporte: Matriz principal 1º piso — jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 818,8 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 8% · ago vs jul -6%

| Junio      | Julio      | Agosto 1-14 | m³/día ago | Proyección agosto |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| 2.116,3 m³ | 2.370,9 m³ | 1.004,8 m³  | 71,8 m³/d  | 2.225 m³          |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- Puntos activos: Matriz principal 1º piso (000025-11) y Anillo Plaza (000025-12). Matriz A.A. (000025-30) = 0 m³ en el período (no operativo).
- Matriz 11: jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 818,8 m³ (~55 m³/día, estable).
- 10/08 Matriz: 7,6 m³ en 0-6 h (base inhábil del deck: 7,9 m³/noche). Sin control.
- Anillo Plaza: jul 646,7 m³ (alza vs jun 464,7); 10/08 noche 2,7 de 12,2 m³.
- La portada del deck 7 Malls aún nombra Matriz A.A.; el dato activo es 000025-11.

## 4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Replicar control on/off 00:00–08:00 en Matriz (como estanques MAE). Oportunidad ~8 m<sup>3</sup>/noche.
- Revisar llaves / equipos del Anillo Plaza para bajar la base nocturna.
- Actualizar el listado del recinto: activo 11+12; 30 en cero.

## **5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)**

- No hay control nocturno activo en El Bosque.
- La noche de Matriz y Anillo NO se descarta: es la oportunidad de ahorro del recinto.

# CUR — Arauco Curauma

Recepción 29/04/2026 (Anillo Norte / Anillo Sur) · Capacitación 12/12/2025 · Usuarios: Joceline Lazo — Jefe de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental


## 1. Equipos instalados

- CUR Anillo Sur (000025-37)
- CUR Anillo Norte (000025-38)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 663,8 m<sup>3</sup> (22,1 m<sup>3</sup>/día)
- Julio: 618,5 m<sup>3</sup> (20 m<sup>3</sup>/día)
- Agosto 1-14: 304,3 m<sup>3</sup> (21,7 m<sup>3</sup>/día)
- Proyección agosto: 673,9 m<sup>3</sup>
- Mayor aporte: CUR Anillo Sur — jun 342,3 / jul 331,9 / ago 159,2 m<sup>3</sup>
- Variación m<sup>3</sup>/día: jul vs jun -10% · ago vs jul 9%

| Junio                | Julio                | Agosto 1-14          | m <sup>3</sup> /día ago | Proyección agosto    |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 663,8 m <sup>3</sup> | 618,5 m <sup>3</sup> | 304,3 m <sup>3</sup> | 21,7 m <sup>3</sup> /d  | 673,9 m <sup>3</sup> |



## 3. Hallazgos / conclusiones

- Red reconfigurada: Anillo Norte (000025-38) y Anillo Sur (000025-37). Matriz/Baños 15-16 = 0 m<sup>3</sup> (no comparables).
- Volumen conjunto estable: jun 663,8 / jul 618,5 / ago 304,3 m<sup>3</sup> (~20-22 m<sup>3</sup>/día).
- Ambos anillos aportan en partes similares (Sur levemente mayor).
- En el deck se cuadró WES vs boleta Esval N° 2368516 (18/05-16/06); la diferencia se explicó por desfase de lecturas, no por pérdida.

## 4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Enviar la(s) boleta(s) Esval de junio-agosto para repetir el cuadro WES vs cuenta.

- No hay control nocturno que activar como prioridad: el recinto está estable y acotado.
- Mantener a Joceline Lazo / medioambiente.dcl en el tablero de los dos anillos.

## **5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)**

- Sin control nocturno WES en Curauma.
- No se declara fuga nocturna en este recinto para el período.

# PAK — Parque Arauco Kennedy

Recepción 12/12/2025 · Capacitación 17/12/2025 · Usuarios: Francisco Jeldres — Jefe de Operaciones; Paula Azolas — Analista Gestión Ambiental; Equipo Mantenición (C. Naranjo, M. Jara, R. Moreno, R. Díaz, J. Gutiérrez, H. Fierro)


## 1. Equipos instalados

- Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal (000025-20)
- Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. (000025-21)
- Sala de Bomba Sandia Antigua (000025-22)
- Llenado Pileta (000025-23)
- Llenado Pileta Cascada (000025-24)
- Distrito de Lujo DL (000025-27)
- Sala de Bomba Sandia Nueva (000025-28)
- Impulsión Anden 3-4 Restaurante (000025-29)
- PAK BAZAR GOURMET (000025-35)
- PAK DL KENNEDY (000025-36)

## 2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

- Junio: 20.927,5 m³ (697,6 m³/día)
- Julio: 31.239 m³ (1.007,7 m³/día)
- Agosto 1-14: 17.879,2 m³ (1.277,1 m³/día)
- Proyección agosto: 39.589,7 m³
- Cifras de cabecera (20+21+22+23+24+28+29). DL/Bazar/Kennedy no se suman.
- Mayor cabecera: Sala de Bomba Sandia Antigua — jun 8.532,6 / jul 13.661,2 / ago 7.497,6 m³
- Variación m³/día: jul vs jun 44% · ago vs jul 27%

| Junio       | Julio     | Agosto 1-14 | m³/día ago   | Proyección agosto |
|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| 20.927,5 m³ | 31.239 m³ | 17.879,2 m³ | 1.277,1 m³/d | 39.589,7 m³       |



### 3. Hallazgos / conclusiones

- 10 puntos activos. Baños 5/6 (25–26) relocizados a Bazar Gourmet (35) y DL Kennedy (36).
- Cadena: Sandía Antigua (22) y Sandía Nueva (28) alimentan DL (27), que se reparte en Bazar (35) y DL Kennedy (36). No sumar la cadena para facturar.
- Consumo de cabecera (sin doble conteo): jun 20.927,5 / jul 31.239 / ago 17.879,2 m<sup>3</sup>.
- 10/08 DL: 47,5 m<sup>3</sup> en 0–6 h (de 221 m<sup>3</sup> del día). El deck ya marcaba al DL como el mayor nocturno de la cadena.
- Andén Locales Gastronómicos (21) sube: jun 3.006,5 → jul 4.583,2 m<sup>3</sup>. Piletas: volumen menor.

### 4. Solicitudes / mensajes a pasar

- Evaluar control on/off 00:00–08:00 en Distrito de Lujo y salas de bomba Sandía (mismo criterio MAE).
- No usar la suma de los 10 puntos como consumo del mall: hay doble conteo de la cadena DL.
- Mensaje a JO (Francisco Jeldres) / mantención: la noche del DL es la variable de mayor impacto.

### 5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

- Sin control nocturno WES activo en Kennedy.
- El patrón 0–8 h del DL NO se descarta: es el hallazgo a gestionar.

# Consolidado

| Mall             | Junio m <sup>3</sup> | Julio m <sup>3</sup> | Ago 1-14 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /día ago | Mensaje clave                                                 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MAE Estación     | 3.179                | 3.074                | 1.377                   | 98,3                    | Descartar noches Norte/Pizza/Sur. Norte: alza diurna agosto.  |
| MAM Maipú        | 10.014               | 10.356               | 3.584                   | 256                     | Placa se revirtió. Falabella activa desde el 11/08.           |
| MAQ Quilicura    | 4.033                | 6.056                | 2.901                   | 207,2                   | Pedir control nocturno en Matriz (~24 m <sup>3</sup> /noche). |
| BOM Buenaventura | 1.762                | 5.116                | 2.181                   | 155,8                   | 500 noche OK; queda alza diurna y noche del 300.              |
| AEB El Bosque    | 2.116                | 2.371                | 1.005                   | 71,8                    | Activos 11 y 12. Pedir control inhábil en Matriz.             |
| CUR Curauma      | 664                  | 618                  | 304                     | 21,7                    | Estable. Pedir boletas Esval junio-agosto.                    |
| PAK Kennedy      | 20.927               | 31.239               | 17.879                  | 1.277,1                 | Cifras de cabecera (sin DL). Control nocturno en DL.          |

Fuente: API de medidas WES, 01/06/2026–14/08/2026. La proyección de agosto es lineal (14 días → 31). Los controles nocturnos se verificaron con perfil horario 0–6 h en fechas de corte.