

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Corporación Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
1.242,4 m³ Consumo total	41,4 m³/día Promedio diario	151,1 m³ Consumo nocturno	12 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Corporación Providencia se registraron **1.242,4 m³**, con un promedio de **41,4 m³ diarios** sobre los 30 días de referencia. El mayor consumo diario ocurrió el **9 de septiembre**, con **33,1 m³**.

Carmela Carvajal y Liceo 7 se informan a la mitad del valor de la app: cada hora está duplicada.

Hallazgos que requieren decisión

1	Carmela y Liceo 7: la app duplica el caudal Cada hora llega dos veces con el mismo valor. Se informa la mitad.
2	12 % del consumo fue nocturno 151,1 m³ entre 00:00 y 06:59.
3	Evento en Liceo 7 10,3 m³ el 2 de septiembre.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Revisar evento en liceo 7.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida. Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.