

PROPUESTA DE MONITOREO HÍDRICO

Weir Minerals Chile

Av. San José 0815, San Bernardo

1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa	Weir Minerals Chile (Vulco S.A.)
Dirección	Av. San José 0815
Comuna	San Bernardo
Región	Metropolitana
País	Chile

PUNTOS DE INTERÉS



1 y 2: Baquedano 1215, Línea A y Línea B. 3 y 4: torres de enfriamiento. 5: matriz San José 895. 6 y 7: calderas Paradies y Hurzt. 8: medidor San José 0815. 9: San José 873.

2. PUNTO 1 — BAQUEDANO 1215



Foto 1. Medidor en Baquedano 1215.

Datos técnicos – Línea A

Diámetro	:	1 1/2 pulgada
Actividad hídrica	:	Abastece camión aljibe, alimenta punto de entrenamiento de brigadistas, camarines frontera y estanques de riego
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	PVC
Factibilidad eléctrica 220 V	:	35 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal



Foto 2. Misma toma. Círculo en la tubería de la derecha: Línea B.

Datos técnicos – Línea B

Diámetro	:	2 1/2 pulgada
Actividad hídrica	:	Alimentación baños sector logística
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	PVC
Factibilidad eléctrica 220 V	:	35 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

3. PUNTO 3 — TORRE 1

Datos técnicos - Torre 1

Diámetro	:	Esperando respuesta
Actividad hídrica	:	Torre 1
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Esperando respuesta
Factibilidad eléctrica 220 V	:	5 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

4. PUNTO 4 — TORRE 2

Datos técnicos - Torre 2

Diámetro	:	Esperando respuesta
Actividad hídrica	:	Torre 2
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Esperando respuesta
Factibilidad eléctrica 220 V	:	5 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

5. PUNTO 5 — MATRIZ SAN JOSÉ 895



Foto 3. Matriz San José 895. Círculo rojo en el tramo negro: ahí iría el medidor.

Datos técnicos – Matriz San José 895

Diámetro	:	2 pulgadas
Actividad hídrica	:	Alimentación calderas y baños de producción
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Fierro dúctil
Factibilidad eléctrica 220 V	:	15 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

6. PUNTO 6 — CALDERA PARADIES



Foto 4. Caldera Paradies. Círculo rojo en el medidor: ahí va el punto WES.

Datos técnicos – Caldera Paradies

Diámetro	:	2 1/2 pulgada
Actividad hídrica	:	Abastece de agua blanda la caldera
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Cobre
Factibilidad eléctrica 220 V	:	10 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

7. PUNTO 7 — CALDERA HURZT



Foto 5. Caldera Hurzt. Círculo rojo en el medidor: ahí va el punto WES.

Datos técnicos – Caldera Hurzt

Diámetro	:	2 1/2 pulgada
Actividad hídrica	:	Abastece de agua blanda la caldera
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Cobre
Factibilidad eléctrica 220 V	:	10 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 20 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

8. PUNTO 8 — MEDIDOR SAN JOSÉ 0815



Foto 6. Medidor San José 0815. Círculo rojo justo antes del medidor.

Datos técnicos – Medidor San José 0815

Diámetro	:	2 pulgadas
Actividad hídrica	:	Abastecimiento de fundición
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Cobre
Factibilidad eléctrica 220 V	:	10 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal

9. PUNTO 9 — SAN JOSÉ 873



Foto 7. San José 873. Círculo rojo en el medidor.

Datos técnicos – San José 873

Diámetro	:	2 pulgadas
Actividad hídrica	:	Abastecimiento naves, casino y oficinas generales
Remarcado cliente	:	No existe
Material de la matriz	:	Cobre
Factibilidad eléctrica 220 V	:	10 mt
Canalización de señal	:	No aplica
Canalización sensores ultrasonido	:	2 × 5 mt
Señal M2M 3G, 4G, 5G	:	Buena señal