

ONEPAGE OPERATIVO — RENCA

Monitoreo WES · Situación reciente, consumos y próximos pasos

Corte de datos: 01-jul-2026 → 12-08-2026 · Generado: 12-08-2026 21:14

1. Qué ha pasado en el último tiempo

En el **ICCO**, según la app WES (00:00–06:00), el punto **dejó de marcar cero en la noche desde el 14-jul-2026**. El caudal nocturno continuo de **llave de emergencia abierta** (~1,5–2 m³/h) se observa **desde el 25-jul-2026 (~2,5 semanas al 12-ago)**. Esta semana: soporte WES a partida de bombas; mantención **Celebridad** dejó el sistema operativo. Próxima semana (lunes a más tardar): auditoría de agosto.

2. Consumos recientes

Julio 2026: 2.827,6 m³ (5 puntos). **Agosto 01–12:** 1.263,4 m³. El ICCO concentra el mayor volumen (llave emergencia desde 25-jul).

Punto	Julio m³	Ago 1–12 m³	Estado
Colegio ICCO Renca	1.260,3	658,5	Llave emergencia desde 25-jul (~2,5 sem); sin cero noct. desde 14-jul · bombas OK
Piscina Municipal	846,1	297,7	Control nocturno activo
Cumbre de cóndores pte.	320,0	135,5	Operativo sin novedades
Gimnasio	293,7	119,5	Funcionando bien
Esc. Lo Velásquez	107,5	52,1	Control nocturno · auto. activo
TOTAL	2.827,6	1.263,4	

3. Estado por establecimiento

- **ICCO:** llave emergencia desde 25-jul (~2,5 sem); sin cero nocturno desde 14-jul; bombas OK (Celebridad).
- **Gimnasio:** funcionando bien.
- **Piscina:** control nocturno activo.
- **Lo Velásquez:** control nocturno; tiende a cero; llaves abiertas → proceso automático.
- **Cóndores:** operativo sin problema.

4. Ahorro vs antes de operar (auditoría abril 2026)

Semana con WES (13–19 abr) vs sin WES (6–12 abr). Gimnasio: comparativo mayo 25–31 vs línea sin WES abr.

Punto	% ahorro	Sin WES m³	Con WES m³
Colegio ICCO Renca	37,2 %	341,8	214,8
Esc. Lo Velásquez	10,1 %	36,7	33,0
Piscina Municipal	57,4 %	698,7	297,8
Gimnasio (mayo vs sin WES abr)	96,5 %	470,2	16,4
Cumbre de cóndores pte.	6,2 %	51,6	48,4

Piscina ~57 % · ICCO ~37 % · Lo Velásquez ~10 % · Cóndores ~6 % · Gimnasio ~96 % (régimen normal).

5. Actas Drive (RENCA/2026 + Corporación) y próximos pasos

ICCO N°2221 (20-06): asesoramiento corte hídrico MANUAL. **Piscina N°2216 (25-06):** llave emergencia abierta desde 19-06; fuga ~2,45 m³/h. **Gimnasio:** abr–may operativos (filtro ruido eléctrico; reemplazo equipo; automático levantado). **Cóndores Ote. N°2198 (26-05):** equipo operativo. Hito reciente ICCO (llave emergencia + bombas Celebridad): sin acta jul/ago aún en carpeta. **Próximo lunes:** auditoría agosto; normalizar llave ICCO; cargar acta bombas; mantener nocturno.

Fuente: API WES · Auditoría abr-2026 · Actas Drive Actas de Mantencion/RENCA · Tarifa ref. \$1.300/m³