

Validación terreno 28-09-2026 — Matriz ESVAL + Etapa N°5

Matriz: Itron 587,6 vs App 610,47 → 3.7% (Aceptable) · Etapa 5: Sensus 48 vs App 47,6 → 0.8% (Aceptable) · Inferior 87% Matriz

