

Seguimiento semanal de gestión hídrica

Lo Valledor · 14 al 20 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: REQUIERE ATENCIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.			
964,7 m ³ Consumo de la semana	137,8 m ³ /día Promedio diario	293,7 m ³ Consumo nocturno	30 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Lo Valledor esta semana se registraron **964,7 m³**, con un promedio de **137,8 m³ diarios** en 7 días. El total bajó **9 %** vs la semana previa (1.056,8 m³ del 7 al 13 de septiembre de 2026). El mayor consumo diario fue el **15 de septiembre**, con **160,1 m³**. Seguimiento semanal (lunes a domingo), comparado con la semana previa. No se extrapola. El informe de cierre se emite a fin de mes.

Hallazgos que requieren decisión

1	Consumo en línea con la semana previa 964,7 m ³ esta semana (-9 % vs la anterior).
2	30 % nocturno esta semana 293,7 m ³ entre 00:00 y 06:59. La semana previa fue 29 % (subió 2 puntos).
3	P1 concentra el 97 % de la semana 932,4 m ³ en estos días.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Confirmar riego, llenado o bombas en horario nocturno.	Esta semana	Separar operación de una posible pérdida antes de fin de mes.
Mantener seguimiento hasta el informe de cierre.	Antes de fin de mes	Detectar un nuevo alza a tiempo y no esperar el mensual.

Conclusión

El estado de la semana es **“Requiere atención”**. El equipo CPA está instalado y falta activarlo y programarlo; sin ese control el recinto no tiene regulación automática de caudal.

Este informe semanal no reemplaza el de fin de mes: sirve para atacar alzas, picos o nocturno anómalo ahora. Si el patrón se sostiene, la clasificación de cierre avanzará a **“Crítico”**.