

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

AGUNSA Lampa · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.157,9 m³ Consumo total	37,4 m³/día Promedio diario	231,5 m³ Consumo nocturno	20 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En AGUNSA Lampa se registraron **1.157,9 m³**, con un promedio de **37,4 m³ diarios** sobre los 31 días de agosto. El mayor consumo diario ocurrió el **1 de agosto**, con **47,1 m³**.

Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	20 % del consumo fue nocturno 231,5 m³ entre 00:00 y 06:59.
2	Cobertura parcial en Depósito La serie tiene 20 días con datos de 31 del mes.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.