

Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Fundo Zapallar · 1 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).			
1.738,8 m ³ Consumo de entrada	56,1 m ³ /día Promedio diario	548,8 m ³ Consumo nocturno	32 % Participación nocturna

Panorama del periodo

En Fundo Zapallar se registraron **1.738,8 m³**, con un promedio de **56,1 m³ diarios** sobre los 31 días de agosto. El mayor consumo diario ocurrió el **14 de agosto**, con **95,0 m³**.

Agosto se evalúa del 1 al 31 y no se extrapola.

Hallazgos que requieren decisión

1	Consumo nocturno en seguimiento 548,8 m ³ entre 00:00 y 06:59: 32 % de la entrada.
2	Evento en Etapa N.º 3 199,1 m ³ el 1 de agosto.
3	Los puntos internos no se suman al total La Matriz ESVAL es el consumo real de el fundo.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Revisar evento en etapa n.º 3.	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.