Теплообменник Житомир-3 КС-Г-015 после переделки

Схема, не обмер. Чёрное — слова Антона. Серое — каталог паспорта, не размер этого котла. Оранжевый пунктир — не сверено. Красное — повреждение.

Вид спереди

Наружный контур — каталог А на Б, не обмер

Ножки спилены под углом, котёл стоит ровно.
Размер уголка проёма не снят.
4 атм: изгиб виден спереди. Перед и зад не гнулись.
Какие поверхности и остался ли изгиб — не сказано.
240 мм — высота проёма, не рама 240 на 170.

Разрез сбоку, горелка слева

Каналы без масштаба. Глубина контура — каталог

Наклон крышки условный: сторона и перепад не измерены.
Спереди крышка приварена к уголку, сзади к низу теплообменника.
Боковины крышки приварены к теплообменнику. Дно сухое.
Ножки родные, спилены под углом, теплообменник стоит ровно.
Угол реза и какая ножка короче на рисунке не замер.
Ломаная в правом канале — турбулизатор. Число не сверено.

Рама горелки, отдельно

Внутренний проём рамы. Это не передний проём.
Посадка не сделана: эксцентрики, плита 4–6 мм,
печной шнур, зазор на расширение 1–2 мм.

Опрессовка 4 атм — неудачная

Изгиб виден спереди. Передняя и задняя стенки не гнулись.
Какие поверхности и остался ли изгиб — не сказано.
Швы сочились. После перегрузки нужен осмотр. Не топить.

Паспорт Атем 2026, табл. 1: КС-Г-015СН в группе от 012СН,
рабочее не более 3 бар, максимальное не более 4 бар.
Тот же паспорт запрещает заполнение выше 1,5 кг/см2 (п. 4.7)
и выше 1 атм (п. 6.13). Закрытая система: клапан 0,15 МПа,
кроме 060СН. Год этого котла неизвестен. Цифры сюда не переносить.

План, не то, что уже стоит

Закрытая система не выше 1 атм. Клапан не выбран. Это намерение.

Насос обратки: холодный выключен, импульсы при верхе 60–70 С,
затем постоянно. Предложение, не защита от перегрева.

Отсечки горелки и удержания обратки 55–60 С нет. Отбойник не сделан.

Шкаф — отдельный лист

Предварительно Ш около 1000, Г около 400, В около 1500.
Котёл боком: в глубину шкафа смотрит ширина котла, не 500.
Хватит ли 400 мм — не известно. Папка blueprints/boiler-cabinet.
Накопитель 240 л не в шкафу. Малый бак — назначение не ясно.

Источники. Похожие модели не смешивать

Паспорт Житомир-3, 2026-01: atem.ua/files/2026/passport-zh-3-2026.pdf
КС-Г-015СН: 16 кВт, А 860, Б 280, В 500, Г 530, дымоход Л 126, вода около 18 л. КС-ГВ-015СН — второй контур, около 16 л.
Рядом: КС-Г-010СН 10 кВт и ширина 230; КС-Г-012СН 12,5 кВт и тоже ширина 230. Буква СН на этом доноре не подтверждена.
Прямоугольные жаровые трубы есть у дилеров. Числа труб и их сечения в паспорте нет. Шесть каналов — только память, нужна сверка.
Файл 2020 года atem.ua/files/Pasports/re-zhitomir-3.pdf даёт другие давления. Карточки магазинов (0,1 МПа, 1,5 бар, 3 бар) не берутся за допуск.

Фото уже в репозитории: photos/котел-1.jpg и photos/котел-2.jpg. Новые копии не добавлялись.
Схема накопителя 240 л — отдельный лист Антона. Прямой вход в бак или гидрострелка не выбраны.