



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зырянского района Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636850, Томская область Зырянский района с. Зырянское пер. Калинина, 4 тел. (8243) 2-26-54

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Причулымская основная общеобразовательная школа» Зырянского района (далее – МБОУ «Причулымская ООШ») в лице директора Самохваловой Ирины Николаевны

во исполнение И.О. распоряжения главного государственного инспектора Зырянского района Томской области по пожарному надзору № 12 от «17» октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» ч. «00» мин. «23» октября 2019 г. по «15» ч. «00» мин. «18» ноября 2019 г. проведена проверка И.о начальника ОНДиПР Зырянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области лейтенантом внутренней службы Сухушиным Никиктой Анатольевичом

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений и территории Томская область, Зырянский район, п. Причулымский, ул. Степная 26 (здание школы)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Причулымская ООШ» Самохваловой Ирины Николаевны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	Обеспечить присоединение рукава к пожарному крану (в помещении котельной)	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390	01.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
- имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНДиПР Зырянского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

Сухошин Никита Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П

«18» ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Причулымская ООШ» Самохвалова И. Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» ноября 2019 г..

Телефоны доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8 (3912) 98-55-47
Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99