

Αδειοδότηση & Σύνδεση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πηγή / Βάση: Ν.3851/2010 (απαλλαγή άδειας παραγωγής έως 1 MWp), Ν.4685/2020 - ΦΕΚ 92Α/7.5.2020 (Βεβαίωση Παραγωγού), και η επίσημη διαδικασία σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ - helapco.gr/pdf/PV_Investment_Guide, deddie.gr (έντυπα αίτησης σύνδεσης ΦΒ), photovoltaic.gr (βήματα διαδικασίας).

1. Απαλλαγή από Άδεια Παραγωγής

Ο Ν.3851/2010 απλοποίησε τη διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών: για συστήματα ισχύος έως 1 MWp δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ούτε άλλη διαπιστωτική απόφαση εξαίρεσης. Για συστήματα μεγαλύτερης ισχύος, εξακολουθεί να απαιτείται σχετική άδεια.

2. Από την Άδεια Παραγωγής στη Βεβαίωση Παραγωγού

Από τα τέλη του 2019 και με τον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7.5.2020), η παλιά Άδεια Παραγωγής αντικαταστάθηκε, για σταθμούς που την απαιτούν, από τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας - μια ταχύτερη, σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου με σημαντικά λιγότερα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Βεβαίωση διατηρεί τον χαρακτήρα διοικητικής πράξης.

3. Στάδια Αδειοδότησης για Μεγαλύτερα Συστήματα (>1 MWp)

Για συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp, η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά: έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού από τη ΡΑΕ, άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση (όπου απαιτείται και έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων), έγκριση μικρών εργασιών δόμησης από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ (ή τον ΑΔΜΗΕ για συνδέσεις Υψηλής Τάσης), υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας ενέργειας με τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον το έργο έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε ανταγωνιστική διαδικασία, και τέλος έκδοση άδειας λειτουργίας.

4. Βήματα Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ (Μικρά Συστήματα)

- 1 Υποβολή αίτησης σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ, με τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα (τεχνικά εγχειρίδια πλαισίων και αντιστροφέα, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη).
- 2 Παραλαβή της αίτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.
- 3 Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης - η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

- 4 Κατασκευή των έργων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα δικτύου πέραν της εγκατάστασης μετρητών.
- 5 Έλεγχος της εγκατάστασης από τον ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης για τον ορισμό ημερομηνίας.
- 6 Ενεργοποίηση της σύνδεσης, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

5. Τεχνικές Απαιτήσεις Μετρητή & Σημείου Σύνδεσης

Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις: η τροφοδότηση της εγκατάστασης κατανάλωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα από το δίκτυο και το φωτοβολταϊκό σύστημα (το ΦΒ σύστημα συνδέεται σε σημείο ανάντη του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, όχι απευθείας σε αυτόν), και πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής, αμφίπλευρα απομονώσιμη πρόσβαση στον μετρητή στα όρια δικτύου-χρήστη.

6. Φωτοβολταϊκά σε Αγροτική Γη

Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 1 MW, υπό τον όρο ότι το σύνολο των τέτοιων σταθμών στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα δεν υπερβαίνει το 1% της σχετικής αγροτικής έκτασης. Ο έλεγχος αυτού του κριτηρίου γίνεται από τον Διαχειριστή του δικτύου κατά την υποβολή της αίτησης σύνδεσης.