

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.868

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Casa de Gás, CAG, Cabines da LIGHT, Subestação						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.744

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>Banheiro de Público 18/19 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.747

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>Banheiros 12, 13, 14.1 e 14.2 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.748

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local Banheiros PNES 73 e 74 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.749

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>Casas de Máquinas 16 (nível 1)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.753**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local Escada Interna (nível 0 e 1)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.756

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local Hall de elevadores (Nº 5) - Nível 0							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.757

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local Laje Técnica do Nível 2 e Casa de Máquinas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.758

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local Locais do Nível 0 e Nível 1.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.761

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>PNES 10,11,12,13 e 14 (nível 0)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.764

Prédio Arena Carioca 1		<u>Alvenaria</u>								
Setor NORDESTE				Local Sala 22 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.766

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local Sala de Reunião da Representação (Nº 14) - nível 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.765

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local Sala Técnica 17 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.767**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor NORDESTE		Local Salas 2,7,9,14,15,26,27,78/79 (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.768

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local Salas Técnicas: 3,4,5,6,8 (nível 0)							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.769

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>Vestiários 16 e 17 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.774

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>Banheiros 56,58 e 59 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.775

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>Banheiros de Público: 26, 32 e 38 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas caracterfsticas originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.776

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NOROESTE</b>		Local <b>Casas de Máquinas nº: 82 e 83 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.777

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local Concessão 55 (nível 0)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.778

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NOROESTE</b>			Local Concessões 30 e 42 (nível 1)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.781

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>			<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NOROESTE</b>			Local Escada Interna (nível 0 e 1)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				
Executar a correção do problema verificado					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.785

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NOROESTE</b>		Local Hall de elevadores (Nº 3 e 4) - Nível 0							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.786

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NOROESTE		Local Laje Técnica do Nível 2 e Casa de Máquinas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.791

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>Posto Médico 87 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.793**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor NOROESTE		Local Sala 35 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.794

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NOROESTE</b>		Local <b>Sala 57 ((nível 0))</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.795

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NOROESTE		Local Sala Técnica 37 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.796

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor NOROESTE		Local Salas 74/75/76/77, 63 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.797

Prédio Arena Carioca 1		<u>Alvenaria</u>								
Setor NOROESTE				Local Salas Técnicas 60, 61 e 62 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas caracterfsticas originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.810

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>			<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>			Local <b>Banheiro de Público: 61 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.812

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDESTE</b>				Local <b>Banheiros 28 e 105 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.813

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Banheiros PNES 25, 27, 33, 34, 39 e 40 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.814

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Banheiros PNES 62 e 63 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.815

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Banheiros: 2, 3, 5 e 6 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.817

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local Casa de Máquinas 8, 9 e 10 (nível 1)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.818

Prédio Arena Carioca 1		<u>Alvenaria</u>						
Setor SUDESTE		Local Casas de Máquinas: 33 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.816

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local CMI (nível 0)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.819

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Concessão 59 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.823

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>SUDESTE</b>		Local Escada Interna (nível 0 e 1)							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.827

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Hall de Elevadores (Nº 6 e 7) - (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.828

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Laje Técnica do Nível 2 e Casa de Máquinas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.833

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local Parte SE do EGLO						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.836

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Sala da Representação (Nº 15) - nível 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.835

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Sala Técnica 1 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.837

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>Salas 20 e 21 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.838

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Salas 20,21,22,23,24,29,32 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.840

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Salas de Material 34/35 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.839

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria							
Setor SUDESTE		Local Salas Técnicas 30 e 31 (nível 0)							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A	
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.842

Prédio Arena Carioca 1		<u>Alvenaria</u>								
Setor SUDESTE				Local Vestiários 18 e 19 - (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.846

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>Banheiros 51, 101, 102 e 103 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.849

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Banheiros de Público: 45, 49, 55 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.848

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>Banheiros PNES: 50, 51, 56, 57, 71 e 72 (nível 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.850

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>Concessão 54 (Nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.851

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local Concessões: 53 e 43 (nível 1)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.854

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Escada Interna (nível 0 e 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.858

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Hall de elevadores (Nº 1 e 2) - Nível 0						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.859

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Laje Técnica do Nível 2 e Casas de Máquinas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.864

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local Parte SO do EGLO							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.866

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Sala da Brigada: 47 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.865

Prédio Arena Carioca 1		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local Sala Técnica: 46 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.867**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor SUDOESTE		Local Salas Técnicas: 41,42,43,44,45,46,47,48,49 e 50 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.883

Prédio Arena Carioca 2			Alvenaria						
Setor NORDESTE			Local BANHEIROS 54, 55, 56, 57 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:			D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.884

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>BANHEIROS 59, 62, 63 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.885**

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor NORDESTE		Local CASA DE MÁQUINA 53 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.886

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>									
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 32 e 34 (NÍVEL 1)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X					
Executar a correção do problema verificado						X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.887

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>									
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 44 (NÍVEL 1)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Executar a correção do problema verificado						X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.888

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 45/46 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.889

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 47/48 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.890

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>CASA DE MÁQUINAS 60 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.891

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>CASA DE MÁQUINAS 67, 68 e 69 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.892

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>Escada Externa</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.894

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor NORDESTE		Local HALL DE ELEVADORES NE (NÍVEL 0 e 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.895

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>LTA 64 (NÍVEL 0)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.896

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor NORDESTE		Local PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA 66 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.898

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>SALA TÉCNICA 58 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.899

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NORDESTE</b>				Local <b>SALA TÉCNICA 65 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.900

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>SALAS 31 E 33 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.901

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>			<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>			Local <b>SALAS TÉCNICAS 42 e 43 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.902

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NORDESTE</b>		Local <b>SALAS: 46/49, 51, 52, 61 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.903**

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor NORDESTE		Local VESTIÁRIOS 45, 48, 50 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.904

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>BANHEIRO DE PÚBLICO - 3/4 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.905

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor NOROESTE		Local BANHEIRO DE PÚBLICO 71/72 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.906

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>NOROESTE</b>			Local <b>BANHEIRO DE PÚBLICO 8/9 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.907

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor NOROESTE		Local BANHEIROS 1 e 2 (NÍVEL 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.908

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>BANHEIROS 5 e 6 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.909

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 47/48 e 49/50 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.910

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 51 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.911

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 53 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.912

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 54 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.913

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor NOROESTE		Local CONCESSÃO 6 (NÍVEL 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.914

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>CONCESSÃO 74 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.916

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>			<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NOROESTE</b>			Local <b>HALL DE ELEVADORES NO (NÍVEL 0 e 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado					X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura					X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania					X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas					X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.917

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NOROESTE</b>		Local <b>PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA - 10 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.919

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor NOROESTE		Local SALA 4 (NÍVEL 0)							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A	
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.920

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local <b>SALA 70 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.921

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>NOROESTE</b>		Local <b>SALAS TÉCNICAS 1, 2 e 3 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.922

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.923

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local BANHEIROS 25, 26, 28 e 29 (NÍVEL 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.924

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>BANHEIROS 33, 34 E 35 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.925

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>CASA DE MÁQUINAS 19/20 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.926

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 21 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.927

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>CASAS DE MÁQUINAS 25 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.928

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local Escada Externa						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.930

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local HALL DE ELEVADORES SE (NÍVEL 0 e 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.931

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA - 36 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.933

Prédio Arena Carioca 2		<u>Alvenaria</u>								
Setor SUDESTE				Local SALA 26 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.934

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDESTE</b>				Local <b>SALA 27 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.935

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local SALAS 29, 31, 40, 41/42 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.936

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>SALAS TÉCNICAS 22, 23 e 30 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.937

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDESTE		Local STA 27, LTA 32, SALA ELÉTRICA 30 (NÍVEL 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.938

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDESTE</b>		Local <b>VESTIÁRIOS 37, 38, 43 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.939

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>BANHEIRO 17 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.940

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>									
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>BANHEIRO DE PÚBLICO 12/13 (NÍVEL 0)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X					
Executar a correção do problema verificado						X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.941

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>BANHEIRO DE PÚBLICO 21/22 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.942

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>BANHEIRO DE PÚBLICO 9/10 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.943

Prédio Arena Carioca 2		Alvenaria						
Setor SUDOESTE		Local BANHEIROS 12 e 13 (NÍVEL 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.944

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>BANHEIROS 15 e 16 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.945

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>CASA DE MÁQUINAS 14, 15/16 e 17/18 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.946

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>CASA DE MÁQUINAS 23 E 24 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.947

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>								
Setor <b>SUDOESTE</b>				Local <b>CONCESSÃO 7 (NÍVEL 1)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Executar a correção do problema verificado						X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura						X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania						X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas						X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.948

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>CONCESSÃO 75 (NÍVEL 0)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.950**

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Alvenaria</u></b>						
Setor SUDOESTE		Local HALL DE ELEVADORES SO (NÍVEL 0 e 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.951

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA 14 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.953

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>							
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>SALA ELÉTRICA - 11 (NÍVEL 1)</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>	
Executar a correção do problema verificado				X					
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.954

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Alvenaria</b></u>						
Setor <b>SUDOESTE</b>		Local <b>SALAS TÉCNICAS 18, 19 E 20 (NÍVEL 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>		<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas, remover o revestimento existente em todo o elemento				X				
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido, preservando suas características originais, inclusive pintura				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais, comunicar imediatamente ao Ministério da Cidadania				X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.820

Prédio Arena Carioca 1		<u>Armários de Copa/Embutidos</u>								
Setor SUDESTE				Local Copa do EGLO						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir problemas de empeno ou desnível						X				
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.						X				
Recuperar, substituindo se necessário, as fechaduras,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.869

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Calhas e Rufos</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Cobertura da Arena Carioca 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir os elementos						X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar peças faltantes						X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.875

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Calhas e Rufos</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Parede Externa (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir os elementos							X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar peças faltantes							X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.955

Prédio Arena Carioca 2		<u>Calhas e Rufos</u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Cobertura da Arena Carioca 2						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir os elementos							X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar peças faltantes							X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.961

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Calhas e Rufos</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Parede Externa (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir os elementos						X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar peças faltantes						X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos de subdimensionamento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.873

Prédio Arena Carioca 1		<u>Cobertura</u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Limpeza e Manutenção						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Limpar a Cobertura						X				
Substituir elementos danificados, deteriorados ou faltantes						X				
Verificar elementos de fixação e/ou emendas						X				
Verificar ressecamento de buchas de fixação e/ou emendas						X				
Comunicar a ocorrência de deformações excessivas na estrutura (global) ou em seus elementos (local)						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.959

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Cobertura</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Limpeza e Manutenção						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir elementos danificados, deteriorados ou faltantes						X				
Verificar elementos de fixação e/ou emendas						X				
Verificar ressecamento de buchas de fixação e/ou emendas						X				
Comunicar a ocorrência de deformações excessivas na estrutura (global) ou em seus elementos (local)						X				
Limpar a Cobertura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.759

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor NORDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.759

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor NORDESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Termografia								X		
Teste de atuação das bombas jockey										X
Teste de atuação das bombas sprinkler										X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante										X
Teste de compressores										X
Teste de solenoides										X
Teste de pressostatos										X
Alinhamento das polias, motor e bombas										X
Lubrificação										X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas										X
Limpeza geral										X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.760

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor NORDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				
Termografia						X		
Teste de atuação das bombas jockey								X
Teste de atuação das bombas sprinkler								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.760

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor NORDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
TesteTeste de atuação das bombas hidrante								X
Teste de compressores								X
Teste de solenoides								X
Teste de pressostatos								X
Alinhamento das polias, motor e bombas								X
Lubrificação								X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas								X
Limpeza geral								X
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.787

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor NOROESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.787

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor NOROESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Termografia								X		
Teste de atuação das bombas jockey										X
Teste de atuação das bombas sprinkler										X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante										X
Teste de compressores										X
Teste de solenoides										X
Teste de pressostatos										X
Alinhamento das polias, motor e bombas										X
Lubrificação										X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas										X
Limpeza geral										X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.788**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u></b>						
Setor NOROESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				
Termografia						X		
Teste de atuação das bombas jockey								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.788

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor NOROESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Teste de atuação das bombas sprinkler										X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante										X
Teste de compressores										X
Teste de solenoides										X
Teste de pressostatos										X
Alinhamento das polias, motor e bombas										X
Lubrificação										X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas										X
Limpeza geral										X
VERIFICAR										
As pressões nos manômetros				X						

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.829

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor SUDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.829

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor SUDESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Termografia								X		
Teste de atuação das bombas jockey										X
Teste de atuação das bombas sprinkler										X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante										X
Teste de compressores										X
Teste de solenoides										X
Teste de pressostatos										X
Alinhamento das polias, motor e bombas										X
Lubrificação										X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas										X
Limpeza geral										X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.830

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor SUDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				
Termografia						X		
Teste de atuação das bombas jockey								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.830

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor SUDESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Teste de atuação das bombas sprinkler								X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante								X
Teste de compressores								X
Teste de solenoides								X
Teste de pressostatos								X
Alinhamento das polias, motor e bombas								X
Lubrificação								X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas								X
Limpeza geral								X
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.860

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor SUDOESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
O painel de controle e sinalização			X					
Anormalidades no quadro elétrico								
Lâmpadas queimadas			X					
Vazamentos				X				
Nível dos reservatórios				X				
Válvula de alívio				X				
Válvula de governo				X				
Válvula pré-action				X				
EXECUTAR				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler				X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante				X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante								
Supervisão (integração)				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.860

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor SUDOESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Termografia								X		
Teste de atuação das bombas jockey										X
Teste de atuação das bombas sprinkler										X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante										X
Teste de compressores										X
Teste de solenoides										X
Teste de pressostatos										X
Alinhamento das polias, motor e bombas										X
Lubrificação										X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas										X
Limpeza geral										X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.861

Prédio Arena Carioca 1		<u>Combate a Incêndio - Hidrantes</u>								
Setor SUDOESTE				Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão				X						
O painel de controle e sinalização					X					
Anormalidades no quadro elétrico										
Lâmpadas queimadas					X					
Vazamentos						X				
Nível dos reservatórios						X				
Válvula de alívio						X				
Válvula de governo						X				
Válvula pré-action						X				
EXECUTAR						X				
Leitura e anotação da tensão das bombas jockey						X				
Leitura e anotação da corrente das bombas jockey						X				
Leitura e anotação da tensão das bombas sprinkler						X				
Leitura e anotação da corrente das bombas sprinkler						X				
Leitura e anotação da tensão das bombas hidrante						X				
Leitura e anotação da corrente das bombas hidrante										
Supervisão (integração)						X				
Termografia								X		
Teste de atuação das bombas jockey										X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.861

Prédio Arena Carioca 1		Combate a Incêndio - Hidrantes						
Setor SUDOESTE		Local Mangueiras de Incêndio (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Teste de atuação das bombas sprinkler								X
TesteTeste de atuação das bombas hidrante								X
Teste de compressores								X
Teste de solenoides								X
Teste de pressostatos								X
Alinhamento das polias, motor e bombas								X
Lubrificação								X
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas								X
Limpeza geral								X
VERIFICAR								
As pressões nos manômetros		X						

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.762

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>									
Setor NORDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A	
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X					
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X					
Verificar a existência de empenos e desníveis						X					
Verificar problemas de travamento dos painéis						X					
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X					

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.763

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor NORDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.789

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor NOROESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.790

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor NOROESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.831

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor SUDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.832

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>									
Setor SUDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 1)							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A	
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X					
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X					
Verificar a existência de empenos e desníveis						X					
Verificar problemas de travamento dos painéis						X					
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.862

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor SUDOESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.863

Prédio Arena Carioca 1		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor SUDOESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.897

Prédio Arena Carioca 2		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor NORDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.918

Prédio Arena Carioca 2		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor NOROESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.932

Prédio Arena Carioca 2		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor SUDESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.952

Prédio Arena Carioca 2		<u>Divisórias em Gesso</u>								
Setor SUDOESTE				Local Paredes em Drywall (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de furos e pontos danificados, deteriorados ou incompletos						X				
Verificar a existência de fissuras ou trincas						X				
Verificar a existência de empenos e desníveis						X				
Verificar problemas de travamento dos painéis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.740**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.743

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				

OBS:

Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.742**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Umidificadores				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.741**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.740**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.743**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.742**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Medição e registro da vazão de ar								X

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.741

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.771

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor NOROESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
VERIFICAR								
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				

OBS:

Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.772

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NOROESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.771**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor NOROESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Termografia						X		
Termografia						X		
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.772

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor NOROESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.802**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
VERIFICAR								
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Autorização da Engenharia

\_\_\_\_\_  
Atesto o Serviço Executado

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.803

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.804

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				

OBS:

Data



**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.805**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.806

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.808**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Chaves de fluxo				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				

OBS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.802

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.803

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.804

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Termografia						X		
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.805**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.806

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X

OBS:

Data



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.808

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.843

Prédio Arena Carioca 1		Fancoils						
Setor SUDOESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
VERIFICAR								
VERIFICAR								
Temperaturas (Set point)		X						
Temperaturas (Set point)		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vibrações, ruídos anormais		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Vazamentos nas junções flexíveis		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Lâmpadas de sinalização		X						
Verificar limpeza geral		X						
Verificar limpeza geral		X						
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Estado dos amortecedores de vibração				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Operação dos controles de vazão				X				
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				

OBS:

Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.844**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDOESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais				X				
Sentido de rotação				X				
Sentido de rotação				X				
Fixação das polias				X				
Fixação das polias				X				
Válvula moduladora				X				
Válvula moduladora				X				
Resistências				X				
Resistências				X				
Umidificadores				X				
Umidificadores				X				
Chaves de fluxo				X				
Chaves de fluxo				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de umidade				X				
Sensor de temperatura				X				
Sensor de temperatura				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				
Estado de conservação do isolamento termoacústico				X				

OBS:

Data

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **1.843**

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDOESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
EXECUTAR				X				
EXECUTAR				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro das temperaturas de água gelada				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da tensão entre fases				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Medição e registro da corrente em cada fase				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Teste do sistema telessupervisão				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza do sistema de drenagem				X				
Limpeza geral				X				
Limpeza geral				X				
Termografia						X		
Termografia						X		
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.844

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Fancoils</u></b>						
Setor SUDOESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Elemento filtrante (trocar se necessário)							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Limpeza das grelhas de tomada de Ar							X	
Atuação das válvulas							X	
Atuação das válvulas							X	
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Medição e registro da resistência de isolamento								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Substituição do jogo de correias (se necessário)								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Medição e registro da vazão de ar								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X
Lubrificação de mancais (rolamentos)								X

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.754

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor NORDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.755

Prédio Arena Carioca 1		<u>Forros</u>								
Setor NORDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.783

Prédio Arena Carioca 1		Forros								
Setor NOROESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.784

Prédio Arena Carioca 1		<u>Forros</u>								
Setor NOROESTE				Local Forros em Gesso (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.825

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Forros</u></b>									
Setor SUDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A	
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X					
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X					
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X					
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X					
Corrigir todos os problemas verificados,						X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.826

Prédio Arena Carioca 1		Forros								
Setor SUDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.856

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor SUDOESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.857

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor SUDOESTE				Local Forros em Gesso (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.893

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor NORDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.915

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor NOROESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.929

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor SUDESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.949

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<b><u>Forros</u></b>								
Setor SUDOESTE				Local Forros em Gesso (Nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir empenos, desníveis e problemas de travamento						X				
Corrigir todos os problemas verificados,						X				
Recompor áreas com pontos danificados, deteriorados ou						X				
Substituir ou recompor áreas com sinais de apodrecimento						X				
Executar todos os procedimentos relativos ao forro						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.750

Prédio Arena Carioca 1		<u>Grades, Guarda Corpos e Corrimãos</u>								
Setor NORDESTE				Local Corrimãos da Escada Retrátil (Norte)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir problemas de corrosão e oxidação dos elementos						X				
Corrigir problemas de fixação dos elementos						X				
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.						X				
Localizar áreas danificadas						X				
Recuperar e recompor o elemento, incluindo pintura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.779

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Grades, Guarda Corpos e Corrimãos</b></u>								
Setor <b>NOROESTE</b>				Local Corrimãos da Escada Retrátil (Oeste)						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Corrigir problemas de corrosão e oxidação dos elementos						X				
Corrigir problemas de fixação dos elementos						X				
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.						X				
Localizar áreas danificadas						X				
Recuperar e recompôr o elemento, incluindo pintura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.821

Prédio Arena Carioca 1		<u>Grades, Guarda Corpos e Corrimãos</u>								
Setor SUDESTE				Local Corrimãos da Escada Retrátil (Sul)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir problemas de corrosão e oxidação dos elementos						X				
Corrigir problemas de fixação dos elementos						X				
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.						X				
Localizar áreas danificadas						X				
Recuperar e recompôr o elemento, incluindo pintura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.852

Prédio Arena Carioca 1		<u>Grades, Guarda Corpos e Corrimãos</u>								
Setor SUDOESTE				Local Corrimãos da Escada Retrátil (Leste)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir problemas de corrosão e oxidação dos elementos						X				
Corrigir problemas de fixação dos elementos						X				
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.						X				
Localizar áreas danificadas						X				
Recuperar e recompor o elemento, incluindo pintura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.870

Prédio Arena Carioca 1		<u>Impermeabilização</u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Escadas Metálicas Externas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar integridade dos elementos de impermeabilização						X				
Verificar pontos sem impermeabilização						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.871

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Impermeabilização</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Fachada de Madeira no Anel Externo da Arena Carioca 1						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar integridade dos elementos de impermeabilização						X				
Verificar pontos sem impermeabilização						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.956

Prédio Arena Carioca 2		<u>Impermeabilização</u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Escadas Metálicas Externas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Verificar integridade dos elementos de impermeabilização							X				
Verificar pontos sem impermeabilização							X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.957

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Impermeabilização</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Fachada de Madeira no Anel Externo da Arena Carioca 2						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar integridade dos elementos de impermeabilização						X				
Verificar pontos sem impermeabilização						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.739

Prédio Arena Carioca 1		Metálicos						
Setor NORDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.752

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>						
Setor NORDESTE		Local Escada Externa						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.773

Prédio Arena Carioca 1		Metálicos						
Setor NOROESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.782

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>						
Setor NOROESTE		Local Escadas Externas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.798

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>								
Setor SO/SE/NO/NE				Local Arquibancada Retrátil Leste						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir empenos, desníveis e problemas						X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados						X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.799

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>								
Setor SO/SE/NO/NE				Local Arquibancada Retrátil Norte						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas						X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.800

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>								
Setor SO/SE/NO/NE				Local Arquibancada Retrátil Oeste						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir empenos, desníveis e problemas						X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados						X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.801

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>						
Setor SO/SE/NO/NE		Local Arquibancada Retrátil Sul						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.807

Prédio Arena Carioca 1		Metálicos						
Setor SUDESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.824

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>						
Setor SUDESTE		Local Escadas Externas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.845

Prédio Arena Carioca 1		Metálicos						
Setor SUDOESTE		Local .						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados				X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar				X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.855

Prédio Arena Carioca 1		<u>Metálicos</u>								
Setor SUDOESTE				Local Escadas Externas						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar						X				
Corrigir áreas com manchas, pontos deteriorados, danificados						X				
Corrigir empenos, desníveis e problemas						X				

OBS:

Data

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.874

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pavimentação Externa</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Manutenção dos Blocos Intertravados						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir todos os problemas verificados, preservando							X				
Corrigir afundamentos e problemas de assentamento e rejunte							X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.960

Prédio <b>Arena Carioca 2</b>		<u><b>Pavimentação Externa</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Manutenção dos Blocos Intertravados						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Corrigir afundamentos e problemas de assentamento e rejunte							X				
Substituir peças danificadas ou deterioradas e instalar							X				
Corrigir todos os problemas verificados, preservando							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.751

Prédio Arena Carioca 1		Peças em Vidro								
Setor NORDESTE				Local Corrimãos do Anel Externo (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas						X				
Verificar a existência de empenos ou desníveis						X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.						X				
Verificar problemas de travamento da estrutura						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.780

Prédio Arena Carioca 1		Peças em Vidro						
Setor NOROESTE		Local Corrimãos do Anel Externo (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas				X				
Verificar a existência de empenos ou desníveis				X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.				X				
Verificar problemas de travamento da estrutura				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.822

Prédio Arena Carioca 1		Peças em Vidro						
Setor SUDESTE		Local Corrimãos do Anel Externo (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas				X				
Verificar a existência de empenos ou desníveis				X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.				X				
Verificar problemas de travamento da estrutura				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.853

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Peças em Vidro</u></b>							
Setor SUDOESTE			Local Corrimãos do Anel Externo (Nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:			D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas					X				
Verificar a existência de empenos ou desníveis					X				
Corrigir todos os problemas verificados, com recomposição.					X				
Verificar problemas de travamento da estrutura					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.878

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Pintura da parede externa da CAG - Arena 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas						X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos						X				
Em caso de infiltração,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.877

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Pintura da Parede Externa da Casa de Gás - Arena 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas						X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos						X				
Em caso de infiltração,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.876

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>								
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO				Local Pintura da Parede Externa Sudeste/Nordeste -Arena 1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas						X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos						X				
Em caso de infiltração,						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.879

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Pintura das Paredes da Circulação Externa (SO) - AC1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas							X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos							X				
Em caso de infiltração,							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.880

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Pintura das Paredes das Cabines da Light - AC1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas							X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos							X				
Em caso de infiltração,							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.881

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<u><b>Pintura</b></u>									
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO					Local Pintura das paredes do Hall (NE) - AC1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:					D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas							X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos							X				
Em caso de infiltração,							X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.882

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Pintura</u></b>						
Setor ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO		Local Portas das Salas Técnicas e Casa de Máquinas (SE) - AC1						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Recompor áreas com corrosão, manchas, bolhas				X				
Repintar o local seguindo todos os procedimentos técnicos				X				
Em caso de infiltração,				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.745

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor NORDESTE				Local Banheiros 10 ao 13 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.746

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor NORDESTE				Local Banheiros 12, 13, 14, 18/19 (nível 1)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.770

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor NORDESTE				Local Vestiários 18 e 19 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.792

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor NOROESTE				Local Posto Médico 87 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.809

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor SUDESTE				Local Banheiro 28						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.811

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor SUDESTE				Local Banheiros 100 ao 103						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.834

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u></b>								
Setor <b>SUDESTE</b>				Local <b>Posto médico 22 (nível 0)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>				<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.841

Prédio Arena Carioca 1		<u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u>								
Setor SUDESTE				Local Vestiários 16 e 17 (nível 0)						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:				D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos						X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,						X				
Testar a operação das torneiras automáticas						X				
Verificar o estado de conservação dos metais,						X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou						X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 1.847

Prédio <b>Arena Carioca 1</b>		<b><u>Registro, Torneiras e Metais Sanitários</u></b>							
Setor <b>SUDOESTE</b>			Local <b>Banheiros 51,52, 56, 58 e 59</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:</b>			<b>D</b>	<b>Q</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>S</b>	<b>A</b>
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos					X				
Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros,					X				
Testar a operação das torneiras automáticas					X				
Verificar o estado de conservação dos metais,					X				
Verificar a ocorrência de entupimentos, vazamentos ou					X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada