

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **275**

SISTEMAS ESPECIAIS				<u>Automação e supervisão predial - BMS</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.838	C2-QUP-TO-04			Arena Carioca 2	Sudeste	STA	
1.839	CA-LTA-04-NO-06			Arena Carioca 2	Noroeste	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.838	1.839						
VERIFICAR	T								
Verificar status dos alarmes detectados	D								
Vibrações e ruídos anormais	Q								
Verificação geral das instalações	Q								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Painéis de controle e sinalização	M								
Se os componentes do software estão ativos	M								
Analisar os relatórios de históricos	M								
Se existe falhas de controlador e gerenciadores	M								
Limpeza geral	M								
EXECUTAR	M								
Realização de backup das informações dos servidores	M								
Teste de integração com os sistemas	M								
Teste de comunicação dos controladores	T								
Leitura e anotação da tensão de alimentação	T								
Atualização dos firmwares dos equipamentos X	T								
Teste dos periféricos ligados ao controlador	T								
Limpeza geral	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 276

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Bombas</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
129	BAGP-01			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
130	BAGP-02			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
131	BAGP-03			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	Área externa	
132	BAGP-R			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	Área externa	
133	BAGS-01			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
134	BAGS-02			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
135	BAGS-R			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
1.692	6 BOMBAS 75CV(20)/4 75CV(100)			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	129	130	131	132	133	134	135	1.692
VERIFICAR	M								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Painel de controle e sinalização	D								
Alinhamento do conjunto (motor bomba)	M								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Válvulas	M								
Acoplamentos	M								
Gaxetas	M								
Mancais	M								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **277**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				Bombas			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
136	BOMBA REPOSIÇÃO 01			Arena Carioca 2	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
164	BAGP-01			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
165	BAGP-02			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
167	BAGP-03			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
168	BAGP-03			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
169	BAGP-R			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
171	BAGS-01			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
1.660	4 bombas			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	CAG	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	136	164	165	167	168	169	171	1.660
VERIFICAR	M								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Painel de controle e sinalização	D								
Alinhamento do conjunto (motor bomba)	M								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Válvulas	M								
Acoplamentos	M								
Gaxetas	M								
Mancais	M								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **278**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				Bombas			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
172	BAGS-02			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
173	BAGS-R			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
174	BOMBA DE REPOSIÇÃO			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	
176	BOMBA DE REPOSIÇÃO			Arena Carioca 3	ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO/CAG/SUBSESTAÇÃO	CAG	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	172	173	174	176				
VERIFICAR	M								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Painel de controle e sinalização	D								
Alinhamento do conjunto (motor bomba)	M								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Válvulas	M								
Acoplamentos	M								
Gaxetas	M								
Mancais	M								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **279**

HIDRÁULICA				<u>Bombas Hidráulicas</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.661	Bombas Grundfos			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	Central de Água Quente	
1.864	Bombas Grundfos			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Central de Água Quente	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.661	1.864						
Limpar e desobstruir as aberturas de ventilação das casas	M								
Testar o funcionamento das bombas (principal e reserva)	M								
Verificar e reparar se necessário, a existência de ruídos	M								
Verificar e reparar se necessário, as condições	M								
Verificar e reparar se necessário, as condições	M								
Verificar e reparar se necessário, as condições de fixação	M								
Verificar e reparar se necessário, o alinhamento do eixo	M								
Verificar e reparar se necessário, a regulação e atuação	M								
Testar a inversão para a bomba reserva ou vice versa, quando	M								
Limpar e lubrificar o motor e a bomba	M								
Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento,	M								
Verificar e complementar se necessário, o nível de óleo das	M								
Verificar e reparar se necessário, a existência de vazamento	M								
Verificar, durante o período de operação das bombas,	M								
Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas,	M								
Medir e registrar a temperatura, rotação	M								
Verificar condições críticas de sobrecarga e/ou trabalho	M								

Bim: | **Tri:** | **Sem:** | **Ano:**

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **280**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.453	CAMERAS: 399/182/397/398/396		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.454	1 CAMERA SEM COMUNICAÇÃO		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.455	CAMERAS: 130/98		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.456	CAMERAS: 100/ 165			Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.457	CAMERAS: 96/131		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
1.464	CAMERAS: 414/ 415/416		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.465	CAMERAS: 418/417		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.466	CAMERAS: 419/353		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	1.453	1.454	1.455	1.456	1.457	1.464	1.465	1.466
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **281**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.445	CAMERAS: 336/136/172/244/134/2		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.446	CAMERAS: 14/43/17/11/1/81/32		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.447	CAMERAS: 101/55/102/50/225/39		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.448	CAMERAS: 99/392/26/34/35/39		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.449	CAMERAS: 161/56/3/64/42/71/44		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.450	CAMERAS: 6/5/460/23/7/345/79		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.451	CAMERAS: 10/217/24/25/21/227		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
1.452	CAMERAS: 12/33/22/224/222/164		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.445	1.446	1.447	1.448	1.449	1.450	1.451	1.452
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **282**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.486	CAMERAS: 246/89/73/72/86/420		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.487	CAMERAS: 126/107/132/94/133		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.488	CAMERAS: 76/450/82/97/74/122		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.489	CAMERAS: 49/449/243/75/394/393		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.490	CAMERAS:33/94/239/92/185 /93		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.491	CAMERAS: 232/234/186/173/240		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.492	CAMERAS: 85/103/104/220/127		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
1.493	CAMERAS: 63/48/47/109/54/395		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.486	1.487	1.488	1.489	1.490	1.491	1.492	1.493
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **283**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.458	CAMERAS: 119/120/121/451/346		AXIS	Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.459	CAMERAS: 342		AXIS	Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.460	CAMERAS: 18/116/115/111		AXIS	Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.461	CAMERAS: 242/275/181/233/110		AXIS	Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
1.462	CAMERAS: 230/235/231/229		AXIS	Arena Carioca 1	Noroeste	Áreas Diversas	
1.463	CAMERAS: 114/62/117/113		AXIS	Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
1.483	CAMERAS: 443/441/436		AXIS	Arena Carioca 2	Sudeste	Áreas Diversas	
1.484	CAMERAS: 442/444/445		AXIS	Arena Carioca 2	Noroeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.458	1.459	1.460	1.461	1.462	1.463	1.483	1.484
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **284**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.467	CAMERAS: 403/427/280/331/334		AXIS	Arena Carioca 2	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.468	CAMERAS: 335/348/402/336/349		AXIS	Arena Carioca 2	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.469	CAMERAS: 295/287/310/287/288		AXIS	Arena Carioca 2	Sudeste	Áreas Diversas	
1.470	CAMERAS: 307/273/296		AXIS	Arena Carioca 2	Sudeste	Áreas Diversas	
1.471	CAMERAS: 349/405/337/404/319		AXIS	Arena Carioca 2	Noroeste	Áreas Diversas	
1.472	CAMERAS: 315/314/317/408/409		AXIS	Arena Carioca 2	Noroeste	Áreas Diversas	
1.473	CAMERAS: 322/350/313/351/352		AXIS	Arena Carioca 2	Nordeste	Áreas Diversas	
1.474	CAMERAS: 301/290/426/299/289		AXIS	Arena Carioca 2	Nordeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.467	1.468	1.469	1.470	1.471	1.472	1.473	1.474
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **285**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.475	CAMERAS: 421/432/283/277/282		AXIS	Arena Carioca 2	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.476	CAMERAS: 411/378/278/281/412		AXIS	Arena Carioca 2	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.477	CAMERAS: 266/271/438/265/268		AXIS	Arena Carioca 2	Sudeste	Áreas Diversas	
1.478	CAMERAS: 261/437/439/461/292		AXIS	Arena Carioca 2	Sudeste	Áreas Diversas	
1.479	CAMERAS: 432/421/321/433/324		AXIS	Arena Carioca 2	Noroeste	Áreas Diversas	
1.480	CAMERAS: 326/329/422/452/453		AXIS	Arena Carioca 2	Noroeste	Áreas Diversas	
1.481	CAMERAS: 297/304/298/302/308		AXIS	Arena Carioca 2	Nordeste	Áreas Diversas	
1.482	CAMERAS: 303/ 292/291/434/439		AXIS	Arena Carioca 2	Nordeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.475	1.476	1.477	1.478	1.479	1.480	1.481	1.482
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **286**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.485	CAMERAS: 431/425/383/424/382		AXIS	Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.494	RDV-PV-00-01 AO RDV-PV-00-09		AVIGILON	Velódromo	Nordeste	Áreas Diversas	
1.499	RDV-PV-00-10 AO 20		AVIGILON	Velódromo	Sudeste	Áreas Diversas	
1.500	RDV-PV-01-11 AO 19		AVIGILON	Velódromo	Sudeste	Áreas Diversas	
1.503	RDV-PV-00-20 AO 26		AVIGILON	Velódromo	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.504	RDV-PV-01-20 AO 27		AVIGILON	Velódromo	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.508	RDV-PV-00-27 AO 32		AVIGILON	Velódromo	Noroeste	Áreas Diversas	
1.799	ESPECIAIS 02			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	1.485	1.494	1.499	1.500	1.503	1.504	1.508	1.799
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **287**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.495	RDV-PV-01-01 AO RDV-PV-01-09		AVIGILON	Velódromo	Nordeste	Áreas Diversas	
1.496	RDV-PV-02-01		AVIGILON	Velódromo	Nordeste	Áreas Diversas	
1.498	RDV-PV-03-01		AVIGILON	Velódromo	Nordeste	Áreas Diversas	
1.501	RDV-PV-02-02/ RDV-PV-CTW-02		AVIGILON	Velódromo	Sudeste	Áreas Diversas	
1.505	RDV-PV-02-03		AVIGILON	Velódromo	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.506	RDV-PV-CTW-03		AVIGILON	Velódromo	Sudoeste	Áreas Diversas	
1.509	RDV-PV-01-28 AO 37		AVIGILON	Velódromo	Noroeste	Áreas Diversas	
1.510	RDV-PV-02-04/ RDV-PV-CTW-04		AVIGILON	Velódromo	Noroeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	1.495	1.496	1.498	1.501	1.505	1.506	1.509	1.510
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **288**

SISTEMAS ESPECIAIS				CFTV			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.497	RDV-PV-CTW-01/ RDV-PV-SS-01		AVIGILON	Velódromo	Nordeste	Áreas Diversas	
1.502	RDV-PV-SS-07 E 08		AVIGILON	Velódromo	Sudeste	Áreas Diversas	
1.507	RDV-PV-SS-04 AO 06		AVIGILON	Velódromo	Sudoeste	Áreas Diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.497	1.502	1.507					
Medição e registro da tensão de alimentação da fonte	T								
VERIFICAR									
A movimentação nos monitores de todas as câmeras	D								
O posicionamento das câmeras	D								
A configuração de gravações nos storages	M								
As conexões e possíveis mal contatos em fiações e terminais	M								
A movimentação horizontal e vertical das câmeras	M								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Os quadros elétricos e a fonte a alimentação	M								
EXECUTAR	M								
Backups da configuração dos storages	M								
Teste do funcionamento das câmeras	T								
Termografia	T								
Teste do funcionamento dos storages	T								
Teste da movimentação horizontal e vertical das câmeras	T								
Ajuste do foco das câmeras	T								
Ajuste do posicionamento das câmeras	T								
Teste do funcionamento geral dos equipamentos	T								
Limpeza geral (lentes das câmeras)	T								
Reaperto das conexões, fiação e terminais (fusíveis e bornes)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **289**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Chiller</u>			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
126	UR-01			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
127	UR-02			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
128	UR-03			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.857	UR-01			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.858	UR-02			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.859	UR-03			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.860	UR-04			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.861	UR-05			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 289

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	126	127	128	1.857	1.858	1.859	1.860	1.861
VERIFICAR									
Vistoria geral da unidade	D								
Medidores, sinalização, comunicação e parâmetros	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Visor de líquido	D								
Vazamentos	D								
Sistema de ventilação	M								
Desequilíbrio de fases	M								
Válvula solenoide e expansão	M								
Resistência de carter	M								
Isolamento térmico	M								
Atuação do sistema de partida e intertravamento	M								
Horas de funcionamento da unidade	M								
Testar sistema telessupervisão	M								
Limpeza geral	M								
EXECUTAR	M								
Execução de teste na unidade	B								
Teste de atuação do pressostato de alta e baixa pressão	B								
Medição e registro do diferencial de pressão do óleo	B								
Medição de pressão de sucção junto ao compressor	B								
Medição de temperaturas de sucção junto ao compressor	B								
Medição de pressão de descarga junto ao compressor	B								
Medição de temperaturas de descarga junto ao compressor	B								
Medidas de sub-resfriamento e superaquecimento	B								
Purga dos gases não condensáveis do sistema	B								
Completar o nível de óleo e gás (quando necessário)	B								
Termografia	T								
Reaperto conexões elétricas	A								
Medida dos capacitores (correção do Fator de Potência)	A								
Medir e registrar a resistência de enrolamentos	A								
Análise do óleo (laboratório)	A								
Troca de óleo NO PRIMEIRO ANO	A								
Troca dos filtros interno e externo (ou após 1000hs)	A								
Troca dos filtros secadores da linha de líquido	A								
Limpeza nas unidades condensadora com escova de nylon	A								
Segundo ano (Substituição dos filtros interno e externo	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 290**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Chiller</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
160	UR-01			Arena Carioca 3	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
161	UR-02			Arena Carioca 3	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
162	UR-03			Arena Carioca 3	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 290

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	160	161	162					
VERIFICAR									
Vistoria geral da unidade	D								
Medidores, sinalização, comunicação e parâmetros	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Visor de líquido	D								
Vazamentos	D								
Sistema de ventilação	M								
Desequilíbrio de fases	M								
Válvula solenoide e expansão	M								
Resistência de carter	M								
Isolamento térmico	M								
Atuação do sistema de partida e intertravamento	M								
Horas de funcionamento da unidade	M								
Testar sistema telessupervisão	M								
Limpeza geral	M								
EXECUTAR	M								
Execução de teste na unidade	B								
Teste de atuação do pressostato de alta e baixa pressão	B								
Medição e registro do diferencial de pressão do óleo	B								
Medição de pressão de sucção junto ao compressor	B								
Medição de temperaturas de sucção junto ao compressor	B								
Medição de pressão de descarga junto ao compressor	B								
Medição de temperaturas de descarga junto ao compressor	B								
Medidas de sub-resfriamento e superaquecimento	B								
Purga dos gases não condensáveis do sistema	B								
Completar o nível de óleo e gás (quando necessário)	B								
Termografia	T								
Reaperto conexões elétricas	A								
Medida dos capacitores (correção do Fator de Potência)	A								
Medir e registrar a resistência de enrolamentos	A								
Análise do óleo (laboratório)	A								
Troca de óleo NO PRIMEIRO ANO	A								
Troca dos filtros interno e externo (ou após 1000hs)	A								
Troca dos filtros secadores da linha de líquido	A								
Limpeza nas unidades condensadora com escova de nylon	A								
Segundo ano (Substituição dos filtros interno e externo	A								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **291**

ELÉTRICA				<u>CMI - TÊNIS</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.360	2 BOMBAS DE 10CV/ 1 TRI 50A			Arena Tênis	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **292**

SISTEMAS ESPECIAIS				<u>Controle de acesso</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.589	Painel Controle de Acesso			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.592	CA-LTA-03-NO-05			Arena Carioca 1	Nordeste	LTA	
1.593	C1-L3-TS-01			Arena Carioca 1	Nordeste	LTA	
1.604	C1-L3-TS-02			Arena Carioca 1	Nordeste	LTA	
1.615	C1-L4-TS-01			Arena Carioca 1	Sudeste	LTA	
1.616	C1-44-TS-02			Arena Carioca 1	Sudeste	LTA	
1.630	Painel Controle de Acesso			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.635	Painel Controle de Acesso			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.589	1.592	1.593	1.604	1.615	1.616	1.630	1.635
VERIFICAR	M								
Ruídos e vibração anormais	Q								
Verificação geral das instalações	Q								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Painel de controle e sinalização	M								
Se os componentes do software estão ativos	M								
As leitoras de cartão	M								
As leitoras biométricas	M								
Os sensores	M								
As catracas	M								
.	M								
Analisar os relatórios de históricos	M								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **293**

SISTEMAS ESPECIAIS				<u>Controle de acesso</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.587	Painel de Controle de Acesso			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.823	QE-AC-H2-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.587	1.823						
VERIFICAR	M								
Ruídos e vibração anormais	Q								
Verificação geral das instalações	Q								
A fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	M								
Painel de controle e sinalização	M								
Se os componentes do software estão ativos	M								
As leitoras de cartão	M								
As leitoras biométricas	M								
Os sensores	M								
As catracas	M								
.	M								
Analisar os relatórios de históricos	M								

Bim: | **Tri:** | **Sem:** | **Ano:**

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **294**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Extrator</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
408	E05			Arena Carioca 1	NOROESTE	Arena e arquibancadas	
409	E06			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Arena e arquibancadas	
410	E07			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Arena e arquibancadas	
411	E08			Arena Carioca 1	NOROESTE	Arena e arquibancadas	
412	E09			Arena Carioca 1	SUDESTE	Arena e arquibancadas	
420	EN2 - 11			Arena Carioca 1	NOROESTE	Arena e arquibancadas	
421	E02			Arena Carioca 1	NOROESTE	Arena e arquibancadas	
423	E04			Arena Carioca 1	NOROESTE	Arena e arquibancadas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 295

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				Extrator			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
102	E06			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
103	E07			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
104	E08			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
119	E09			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
120	E10			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
121	E11			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
122	E12			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
422	E03			Arena Carioca 1	SUDESTE	Arena e arquibancadas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **296**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Extrator</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
97	E01			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
98	E02			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
99	E03			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
100	E04			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
101	E05			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
123	E13			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
124	E14			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	
125	E15			Arena Carioca 2	NORDESTE	Casa de máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 297

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Extrator</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
261	E10			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
262	E11			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
276	E02			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
277	E03			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
278	E04			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
279	E05			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
280	E06			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
281	E07			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **298**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Extrator</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
259	E08			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
260	E09			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
263	E12			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
264	E13			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
265	E14			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
266	E15			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	
275	E01			Arena Carioca 3	NORDESTE	Arena e arquibancadas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 299**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
201	FCN0 - 01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Áreas Diversas	
203	FCN0 - 06			Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
365	FCMZ - 07			Arena Carioca 1	Nordeste	Áreas Diversas	
369	FCMZ - 01			Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
371	FCMZ - 03			Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
389	FCN1 - 02			Arena Carioca 1	Sudeste	Áreas Diversas	
400	FCN2 - 01			Arena Carioca 1	Nordeste	Arena e Arquibancadas	
401	FCN2 - 02			Arena Carioca 1	Nordeste	Arena e Arquibancadas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	201	203	365	369	371	389	400	401
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **300**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 26/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
215	FCBN0 - 01			Arena Carioca 1	Sudoeste	BMS	
405	FCN2 - 03			Arena Carioca 1	Nordeste	Arena e Arquibancadas	
406	FCN2 - 04			Arena Carioca 1	Noroeste	Arena e Arquibancadas	
407	FCN2 - 05			Arena Carioca 1	Sudoeste	Arena e Arquibancadas	
413	FCN2 - 08			Arena Carioca 1	Sudoeste	Arena e Arquibancadas	
414	FCN2 - 09			Arena Carioca 1	Noroeste	Arena e Arquibancadas	
415	FCN2 - 10			Arena Carioca 1	Sudoeste	Arena e Arquibancadas	
416	FCN2 - 11			Arena Carioca 1	Sudeste	Arena e Arquibancadas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	215	405	406	407	413	414	415	416
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **301**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
202	FCN0 - 05			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	
216	FCBN0 - 02			Arena Carioca 1	Sudoeste	BMS	
218	FCBN0 - 03			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas	
220	FCN0 - 06			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas	
222	FCBN0 - 04			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas	
224	FCBN0 - 14			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
225	FCBN0 - 15			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	
230	FCN0 - 04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **301**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	202	216	218	220	222	224	225	230
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **302**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
286	FCN0 - 03			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas	
287	FCN0 - 07			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	
364	FCMZ - 08			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	
366	FCMZ - 09			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
367	FCMZ - 05			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
368	FCMZ - 06			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
370	FCMZ - 02			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas	
372	FCMZ - 04			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **302**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	286	287	364	366	367	368	370	372
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **303**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
376	FCBN0 - 06			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
377	FCBN0 - 07			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
378	FCBN0 - 08			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	
379	FCBN0 - 09			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
380	FCBN0 - 10			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
381	FCBN0 - 12			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
382	FCBN0 - 13			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
390	FCN1 - 03			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **303**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	376	377	378	379	380	381	382	390
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **304**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
391	FCBN1 - 01			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas	
392	FCBN1 - 01			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas	
393	FCBN1 - 02			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
394	FCBN1 - 03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
395	FCBN1 - 04			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
396	FCBN1 - 05			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
397	FCBN1 - 06			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
398	FCBN1 - 07			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 304

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	391	392	393	394	395	396	397	398
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **305**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
36	FCN0-02			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
37	FCN0-03			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
38	FCN0-09			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
39	FCN0-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
40	FCN0-05			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
41	FCN0-06			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
399	FCBN1 - 08			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas	
1.677	FC-N0-06			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 305

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	36	37	38	39	40	41	399	1.677
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 306**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
42	FCN0-07			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
43	FCN0-08			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
51	FCBN0-01			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
52	FCBN0-02			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
53	FCBN0-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
54	FCBN0-04			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
55	FCBN0-05			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
56	FCBN0-06			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 306

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	42	43	51	52	53	54	55	56
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 307**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
57	FCBN0-07			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
58	FCN1-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
59	FCN1-02			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
60	FCN1-03			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
61	FCN1-04			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
62	FCN1-05			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
63	FCN1-06			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
64	FCN1-07			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	57	58	59	60	61	62	63	64
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 308**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
65	FCN1-08			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
66	FCN1-09			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
67	FCN1-10			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
68	FCN1-11			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
69	FCN1-12			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
70	FCN1-13			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
71	FCN1-14			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
72	FCN1-15			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **308**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	65	66	67	68	69	70	71	72
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 309**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
73	FCN1-16			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
74	FCN1-17			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
75	FCN1-18			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
76	FCN1-19			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
77	FCN1-20			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
78	FCN1-21			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
79	FCN2-01			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
80	FCN2-02			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 309

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	73	74	75	76	77	78	79	80
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **310**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
81	FCN2-03			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
82	FCN2-05			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
83	FCN2-06			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
84	FCN2-07			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
92	FCN2-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
105	FCN2-08			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
106	FCN2-09			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
107	FCN2-10			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 310

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	81	82	83	84	92	105	106	107
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **311**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
108	FCN2-11			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
109	FCN2-12			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
110	FCN2-13			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
111	FCN2-14			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
144	FCN0-01			Arena Carioca 3	Sudeste	Áreas Diversas	
1.782	CA-LTA03-NO-04			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	
1.783	CA-LTA03-NO-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	
1.786	CA-LTA03-NO-05			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **311**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	108	109	110	111	144	1.782	1.783	1.786
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **312**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
146	FCN0-02			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
148	FCN0-03			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
149	FCN0-04			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
150	FCN0-05			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
151	FCN0-06			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
153	FCN0-07			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
154	FCN0-08			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
251	FCBN1-11			Arena Carioca 3	Nordeste	Arena e Arquibancadas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **312**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	146	148	149	150	151	153	154	251
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **313**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
157	FCBN0-01			Arena Carioca 3	Sudoeste	Casa de Máquinas	
158	FCBN0-02			Arena Carioca 3	Sudoeste	Casa de Máquinas	
181	FCBN0-03			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
182	FCBN0-04			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
183	FCBN0-05			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
184	FCBN0-06			Arena Carioca 3	Sudeste	Casa de Máquinas	
185	FCBN0-07			Arena Carioca 3	Sudoeste	Casa de Máquinas	
186	FCBN0-8			Arena Carioca 3	Sudoeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **313**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	157	158	181	182	183	184	185	186
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **314**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
188	FCBN0-09			Arena Carioca 3	Sudoeste	Casa de Máquinas	
189	FCBN0-10			Arena Carioca 3	Noroeste	Casa de Máquinas	
191	FCBN0-11			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
239	FCN1-19			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
240	FCN1-20			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
241	FCBN1-01			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
242	FCBN1-02			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
243	FCBN1-03			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **314**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	188	189	191	239	240	241	242	243
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **315**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
205	FCN1-01			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
244	FCBN1-04			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
245	FCBN1-05			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
246	FCBN1-06			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
247	FCBN1-07			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
248	FCBN1-08			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
249	FCBN1-09			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
250	FCBN1-10			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: 315

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	205	244	245	246	247	248	249	250
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico**Contrato :****Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401****NRO: 316**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
206	FCN1-02			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
208	FCN1-03			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
209	FCN1-04			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
211	FCN1-05			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
212	FCN1-14			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
214	FCN1-15			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
217	FCN1-16			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
219	FCN1-17			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 316

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	206	208	209	211	212	214	217	219
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **317**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
221	FCN1-17			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
223	FCN1-18			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
231	FCN1-06			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
232	FCN1-07			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
233	FCN1-08			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
234	FCN1-09			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
235	FCN1-10			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
236	FCN1-11			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 317

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	221	223	231	232	233	234	235	236
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **318**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 26/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
237	FCN1-12			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
238	FCN1-13			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
252	FCN2-01			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
253	FCN2-02			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
254	FCN2-03			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
255	FCN2-04			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
256	FCN2-05			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
257	FCN2-06			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: 318

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	237	238	252	253	254	255	256	257
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **319**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
258	FCN2-07			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
267	FCN2-08			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
268	FCN2-09			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
269	FCN2-10			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
270	FCN2-11			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
271	FCN2-12			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
272	FCN2-13			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	
273	FCN2-13			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **319**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	258	267	268	269	270	271	272	273
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **320**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Fancoils</u>			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
145	FCN0-09			Arena Carioca 3	Sudeste	Salas Técnicas	
274	FCN2-14			Arena Carioca 3	Nordeste	Casa de Máquinas	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 320

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	145	274						
VERIFICAR									
Temperaturas (Set point)	D								
Vibrações, ruídos anormais	D								
Vazamentos nas junções flexíveis	D								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	D								
Lâmpadas de sinalização	D								
Verificar limpeza geral	D								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Operação dos controles de vazão	M								
Alinhamento do conjunto Eixo/ventilador/mancais	M								
Sentido de rotação	M								
Fixação das polias	M								
Válvula moduladora	M								
Resistências	M								
Umidificadores	M								
Chaves de fluxo	M								
Sensor de umidade	M								
Sensor de temperatura	M								
Estado de conservação do isolamento termoacústico	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro das temperaturas de água gelada	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Aplicação de óleo inodoro no elemento filtrante	M								
Teste do sistema telessupervisão	M								
Limpeza do sistema de drenagem	M								
Limpeza geral	M								
Termografia	T								
Elemento filtrante (trocar se necessário)	S								
Limpeza das grelhas de tomada de Ar	S								
Atuação das válvulas	S								
Medição e registro da resistência de isolamento	A								
Substituição do jogo de correias (se necessário)	A								
Medição e registro da vazão de ar	A								
Purga do ar na rede hidráulica (quando necessário)	A								
Reaperto das conexões elétricas (lâmpadas, fusíveis e bornes)	A								
Lubrificação de mancais (rolamentos)	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **321**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Baixa Tensão</u>			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.815	c2-qpc-ac-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.816	C2-QDC-IL-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.817	C2-QDC-TO-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.818	C2-QDC-TT-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.819	C2-QDC-IT-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.840	C2-QDC-AC-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.841	C2-QDC-TO-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.842	C2-QDC-IL-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **321**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.815	1.816	1.817	1.818	1.819	1.840	1.841	1.842
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Funcionamento normal de sinalização e medidores do painel	D								
Tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Supressores de tensão	M								
Funcionamento normal das chaves	M								
Funcionamento normal dos multimedidores	M								
Sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Funcionamento normal dos capacitores	M								
Os ajustes dos relés	A								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão	T								
Inspeção dos supressores	A								
Inspeção e reaperto	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação dos valores das correntes	A								
Teste de operação manual	A								
Inspeção dos barramentos de terra e das ligações a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões elétricas e mecânica da unidade	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Medição e anotação dos valores	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **322**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Baixa Tensão</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.824	C2-QGB-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.825	C2-QGB-04			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.826	C2-QGB-06			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.827	C2-QUP-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.828	C2-QUP-04			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.829	C2-QGU-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.848	C2-QDC-TO-05			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.849	C2-QDC-IL-05			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **322**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.824	1.825	1.826	1.827	1.828	1.829	1.848	1.849
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Funcionamento normal de sinalização e medidores do painel	D								
Tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Supressores de tensão	M								
Funcionamento normal das chaves	M								
Funcionamento normal dos multimedidores	M								
Sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Funcionamento normal dos capacitores	M								
Os ajustes dos relés	A								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão	T								
Inspeção dos supressores	A								
Inspeção e reaperto	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação dos valores das correntes	A								
Teste de operação manual	A								
Inspeção dos barramentos de terra e das ligações a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões elétricas e mecânica da unidade	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Medição e anotação dos valores	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **323**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Baixa Tensão</u>			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.567	QGBT-A1-1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.568	QGBT-A1-1.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.850	C2-QUP-TO-06			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.851	C2-QDC-AC-05			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.853	C2-QDC-IL-06			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.854	C2-QDC-TO-06			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.855	C2-QDC-TO-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.856	C2-QDC-IL-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **323**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.567	1.568	1.850	1.851	1.853	1.854	1.855	1.856
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Funcionamento normal de sinalização e medidores do painel	D								
Tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Supressores de tensão	M								
Funcionamento normal das chaves	M								
Funcionamento normal dos multimedidores	M								
Sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Funcionamento normal dos capacitores	M								
Os ajustes dos relés	A								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão	T								
Inspeção dos supressores	A								
Inspeção e reaperto	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação dos valores das correntes	A								
Teste de operação manual	A								
Inspeção dos barramentos de terra e das ligações a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões elétricas e mecânica da unidade	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Medição e anotação dos valores	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **324**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Baixa Tensão</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.601	QDC-A1-PER ILUM RXTERNA			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.602	QGBT A1 2.1			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.603	QGBT-A1-2.1			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 324

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.601	1.602	1.603					
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Funcionamento normal de sinalização e medidores do painel	D								
Tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Ruídos e vibrações anormais	D								
Supressores de tensão	M								
Funcionamento normal das chaves	M								
Funcionamento normal dos multimedidores	M								
Sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Funcionamento normal dos capacitores	M								
Os ajustes dos relés	A								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão	T								
Inspeção dos supressores	A								
Inspeção e reaperto	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação dos valores das correntes	A								
Teste de operação manual	A								
Inspeção dos barramentos de terra e das ligações a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões elétricas e mecânica da unidade	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Medição e anotação dos valores	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **325**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Média Tensão</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
426	3 RELES MICROPROCESSADO			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
427	Coluna1(vem da subestação 1.3)			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
428	Coluna 2-disjuntor de proteção			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
429	DJMT - 2.1 630A			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
430	Coluna 3-vem da cabine Light			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
431	Coluna 4-disjuntor de proteção			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
432	DJMT - 2.2 630A			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
433	Coluna 5- vai p/ C1-TRA-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **325**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	426	427	428	429	430	431	432	433
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Verificar o funcionamento normal de sinalização e medidores	D								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Verificar ruídos e vibrações anormais	D								
Verificar os para raios	M								
Verificar as muflas	M								
Verificar o funcionamento normal das seccionadoras	M								
Verificar o funcionamento normal dos disjuntores	M								
Verificar o funcionamento normal dos multimedidores	M								
Verificar sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Verificar intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão (alarmes com a sala de moni	T								
Inspeção dos para-raios quanto a trincas e rachaduras e subs	A								
Inspeção dos para-raios quanto a trincas e rachaduras e subs	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos para raios, inclusive I	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos para raios, inclusive I	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs e TPs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores	A								
Inspeção das chaves de ligação a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **326**

ELÉTRICA				<u>Painéis de Média Tensão</u>			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
434	Coluna 6-vai p/ C1-TRA-04			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
435	Coluna 7- vai p/ TR-8			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
436	DJMT-3.2 630A			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
437	Coluna 8-vai p/ C1-TRA-1.3			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
438	Coluna 9-vai p/ C1-TRA-2.3			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**

NRO: **326**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	434	435	436	437	438			
Verificar:	M								
Vistoria geral nos painéis	D								
Verificar o funcionamento normal de sinalização e medidores	D								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Verificar ruídos e vibrações anormais	D								
Verificar os para raios	M								
Verificar as muflas	M								
Verificar o funcionamento normal das seccionadoras	M								
Verificar o funcionamento normal dos disjuntores	M								
Verificar o funcionamento normal dos multimedidores	M								
Verificar sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Verificar intertravamentos elétricos e mecânicos	M								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema telessupervisão (alarmes com a sala de moni	T								
Inspeção dos para-raios quanto a trincas e rachaduras e subs	A								
Inspeção dos para-raios quanto a trincas e rachaduras e subs	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos para raios, inclusive I	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos para raios, inclusive I	A								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs e TPs	A								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos de operação	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Medição e anotação do valor da resistência	A								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores	A								
Inspeção das chaves de ligação a terra	A								
Inspeção dos cabos e das conexões	A								
Reaperto geral das conexões	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **327**

SISTEMAS ESPECIAIS				<u>Quadros de Automação</u>			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.585	C1-QCO-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.586	C1-DALI-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.610	C1-DALI-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.611	C1-QCO-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.636	Painel DALI (SEM ID)			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.641	C1-QCO-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.642	CA-LTA-O4-N1-01			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.650	C1-DALI-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **328**

SISTEMAS ESPECIAIS				<u>Quadros de Automação</u>			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.651	CA-LTA-04-N1-01			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.658	C1-QCO-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **329**

ELÉTRICA				<u>Quadros de Transferência Automática</u>				Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local		
1.821	QE-AC-H2-03			Arena Carioca 2	Sudoeste	Salas Técnicas		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.821							
Verificar:	A								
Vistoria geral nos painéis	D								
Verificar o funcionamento normal de sinalização e medidores	D								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída)	D								
Verificar ruídos e vibrações anormais	D								
Verificar as muflas	M								
Verificar o funcionamento normal dos disjuntores	M								
Verificar o funcionamento da transferência automática	M								
Verificar o funcionamento normal dos multimedidores	M								
Verificar sistema de supervisão	M								
Limpeza dos painéis e ambiente	M								
Verificar intertravamentos	M								
Executar:	M								
Termografia	T								
Teste do sistema de telessupervisão	T								
Inspeção e reaperto das conexões dos TCs e TPs	T								
Inspeção e reaperto das conexões e fixações dos disjuntores	A								
Inspeção dos mecanismos	A								
Inspeção das fiações	A								
Medição e anotação do valor da resistência dos contatos dos	A								
Medição e anotação do valor da resistência de isolamento dos	A								
Teste da operação manual e automática dos disjuntores	A								
Inspeção das chaves de ligação a terra	A								
Inspeção dos cabos e as conexões	A								
Reaperto geral das conexões elétricas e mecânica da unidade	A								
Teste do funcionamento de todas as proteções (disjuntores au	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **330**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
812	Quadros Elétricos			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Central de Água Quente	
1.590	QE-AC-H1-1			Arena Carioca 1	Nordeste	LTA	
1.643	QE-AC-H1-37			Arena Carioca 1	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.644	QE-AC-H1-38			Arena Carioca 1	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.645	QE-AC-H1-39			Arena Carioca 1	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.676	QUADRO CASA ÁGUA QUENTE			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.737	CAG-HALL-01			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.862	Quadro Elétricos			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Central de Água Quente	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	812	1.590	1.643	1.644	1.645	1.676	1.737	1.862
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **331**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.606	Quadro de Elétrica			Arena Carioca 1	Sudeste	PCE Arquibancada	
1.612	C1-QUP-TO-06			Arena Carioca 1	Sudeste	LTA	
1.614	QE-AC-H1-16			Arena Carioca 1	Sudeste	LTA	
1.733	QE-AC-H1-07			Arena Carioca 1	Noroeste	LTA	
1.734	C1-QUP-TO-02			Arena Carioca 1	Sudoeste	LTA	
1.736	C1-QUP-TO-03			Arena Carioca 1	Noroeste	LTA	
1.755	QUADRO ELÉTRICO			Arena Carioca 1	Sudoeste	PCE Arquibancada	
1.756	QUADRO ELÉTRICO			Arena Carioca 1	Noroeste	PCE Arquibancada	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.606	1.612	1.614	1.733	1.734	1.736	1.755	1.756
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **332**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.580	C1-QGB-04			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.727	C1-QDC-TO-09			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.728	PAINEL GERAL			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.729	MOD QTME-CA1			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.730	QGBT-E200-65002			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.731	MOD-QTME-CA1			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.732	QTA-CA1			Arena Carioca 1	Sudoeste	Sala das Operadoras	
1.757	C1-QUT-01			Arena Carioca 1	Sudeste	PTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.580	1.727	1.728	1.729	1.730	1.731	1.732	1.757
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 333

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.581	C1-QGB-05			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.582	C1-QPU-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.583	C1-QDC-AC-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.584	C1-QDC-TQ-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.588	C1-QDC-IL-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.605	C1-QUP-TO-05			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.607	C1-QDC-AC-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.608	C1-QDC-TO-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.581	1.582	1.583	1.584	1.588	1.605	1.607	1.608
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 334

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.609	C1-QDC-IL-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.613	CA-LTA-04-NO-03			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.618	QE-AC-H1-23			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.619	QE-AC-H1-29			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.620	QE-AC-H1-30			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.621	QE-AC-H1-27			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.622	QE-AC-H1-22			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.623	QE-AC-H1-31			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.609	1.613	1.618	1.619	1.620	1.621	1.622	1.623
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **335**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.624	QE-AC-H1-28			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.625	QE-AC-H1-25			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.626	QE-AC-H1-26			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.627	QE-AC-H1-21			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.628	QE-AC-H1-17			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.629	C1-QDC-AC-05			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.652	C1-QDC-IL-02			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.653	C1-QDC-TO-02			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.624	1.625	1.626	1.627	1.628	1.629	1.652	1.653
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **336**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.654	C1-QDC-AC-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.655	C1-QGB-03			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.656	C1-QDC-IL-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.657	C1-QDC-TO-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.667	C1-QGB-02			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.668	C1-QGU-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.669	C1-QUP-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.670	C1-QPU-02			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.654	1.655	1.656	1.657	1.667	1.668	1.669	1.670
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **337**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.631	C1-STS-01			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.632	C1-QDC-IL-07			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.633	C1-QDC-TO-07			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.634	C1-1UP-TO-09			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.637	C1-QDC-AC-06			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.672	C1-QDC-AC-02			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.673	C1-QCG-01 TIE			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.674	C1-QGB-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.631	1.632	1.633	1.634	1.637	1.672	1.673	1.674
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **338**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.638	C1-QDC-IL-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.639	C1-QDC-TO-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.640	C1-QUP-TO-10			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.646	C1-QUP-TO-10			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.647	C1-QDC-TO-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.648	C1-QDC-IL-08			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.649	C1-QDC-AC-06			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.758	C1-QUP-TO-07			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	1.638	1.639	1.640	1.646	1.647	1.648	1.649	1.758
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **339**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.738	1-QUP-IL-05			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Técnicas	
1.739	C1-QUP-IL-02			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Técnicas	
1.740	C1-QDC-IL-10			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Técnicas	
1.759	C1-QDC-TO-05			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.760	C1-QDC-IL-05			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.761	C1-QUP-TO-08			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.762	C1-QDC-TO-06			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.763	C1-QDC-IL-06			Arena Carioca 1	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.738	1.739	1.740	1.759	1.760	1.761	1.762	1.763
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **340**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.741	QGU-02			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.742	C1-QUP-IL-01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.743	C1-QDC-IL-09			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.744	C1-QDC-AC-08			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.745	QE-AC-H1-44			Arena Carioca 1	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.746	QDC-IL-12			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Técnicas	
1.747	C1-QUP-IL-04			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Técnicas	
1.748	C1-QDC-AC-13			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.741	1.742	1.743	1.744	1.745	1.746	1.747	1.748
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **341**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 26/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.664	QE-AC-H1-84			Arena Carioca 1	Sudoeste	Subestações	
1.665	QE-AC-H1-83			Arena Carioca 1	Sudoeste	Subestações	
1.749	QE-AC-H1-63			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	
1.750	QE-AC-H1-64			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	
1.751	C1-QUP-IL-06			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	
1.752	C1-QUP-IL-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	
1.753	C1-QUP-IL-03			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	
1.754	C1-QDC-IL-11			Arena Carioca 1	Nordeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.664	1.665	1.749	1.750	1.751	1.752	1.753	1.754
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **342**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.701	QE-QUP-IL-05			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.702	QE-AC-H2-45			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.703	QE-AC-H2-46			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.735	C1-QUP-TO-04			Arena Carioca 1	Noroeste	T.I	
1.834	QE-AC-H2-17			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.835	QE/AC-H2-18			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.846	QE-AC-H2-13			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.847	QE-AC-H2-12			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.701	1.702	1.703	1.735	1.834	1.835	1.846	1.847
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **343**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.704	C2-QCU-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.705	QE-AC-H2-45			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
1.706	QE-AC-H2-44			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
1.707	C2-QDC-IL-09			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
1.708	C2-QUP-IL-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	Casa de Máquinas	
1.709	QE-AC-H1-51			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.710	QE-AC-H1-48			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.711	QUP-IL-06			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.704	1.705	1.706	1.707	1.708	1.709	1.710	1.711
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **344**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.712	CR-QDL-IL-11			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.713	C2-QUP-IL-03			Arena Carioca 2	Nordeste	Casa de Máquinas	
1.714	C2-QDC-IL-12			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.715	C2-QDC-IL-04			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.716	QE-AC-H2-50			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.717	QE-AC-H2-49			Arena Carioca 2	Sudeste	Casa de Máquinas	
1.764	QE-AC-H2-19			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.765	QE-AC-H2-20			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.712	1.713	1.714	1.715	1.716	1.717	1.764	1.765
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **345**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.766	QE-AC-H2-21			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.767	QE-AC-H2-22			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.768	QE-AC-H2-23			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.769	QE-AC-H2-31			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.770	QE-AC-H2-32			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.771	QE-AC-H2-33			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.772	QE-AC-H2-34			Arena Carioca 2	Noroeste	Casa de Máquinas	
1.863	Quadros elétricos			Arena Carioca 2	Estacionamento - CAG - Subestações	Central de Água Quente	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.766	1.767	1.768	1.769	1.770	1.771	1.772	1.863
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **346**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.680	C2-QDC-AC-08			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.682	C2-QUP-TO-09			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.683	C2-QDC-TO-08			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.690	QE-AC-H2-35			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas	
1.843	QE-AC-H2-14			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas	
1.844	QE-AC-H2-07			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas	
1.845	CA-LTA-04-NO-02			Arena Carioca 2	Sudeste	LTA	
1.852	CA-LTA-01-N1-01			Arena Carioca 2	Sudoeste	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.680	1.682	1.683	1.690	1.843	1.844	1.845	1.852
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 347

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.684	C2-QDC-IL-08			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.685	CA-NIVEL1-ARENA2-SUDESTE			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.686	QE-AC-H2-43			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.688	QE-AC-1-1.2-35			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.689	QE-AC-H2-36			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.691	2E-AC-H2-38			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.693	QE-AC-H2-24			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.695	QE-AC-H2-25			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.684	1.685	1.686	1.688	1.689	1.691	1.693	1.695
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **348**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.696	QE-AC-H2-27			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.697	QE-AC-H2-28			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.698	C2-QGU-02			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.699	C2-QUP-IL-02			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.700	C2-QDC-IL-10			Arena Carioca 2	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.718	C2-QDC-TO-07			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.719	QE-AC-H2-39			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.720	QE-AC-H2-40			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.696	1.697	1.698	1.699	1.700	1.718	1.719	1.720
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **349**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.721	QE-AC-H2-41			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.722	QE-AC-H2-32			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.723	QE-AC-H2-33			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.724	C2-QDC-AC-07			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.725	C2-QUP-TO-08			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.726	C2-QDC-IL-07			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.773	C2-QDC-AC-07			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.774	C2-QUP-TO-08			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.721	1.722	1.723	1.724	1.725	1.726	1.773	1.774
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **350**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.775	C2-QDC-IL-07			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.776	QE-AC-H2-15			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	
1.779	QE-AC-H2-09			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	
1.788	QE-AC-H2-08			Arena Carioca 2	Nordeste	Salas Técnicas	
1.798	C2-QGB-05			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.800	C2-QGU-01			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.801	C2-QPU-02			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.802	C2-QPU-01			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.775	1.776	1.779	1.788	1.798	1.800	1.801	1.802
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **351**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.675	C2-QDC-TO-09			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	STA	
1.803	C2-QGB-01			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.804	C2-QGB-01 (QGB-01-TIE-QGB-02			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Subestações	
1.805	C2-QCG-02 TIE			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.806	C2-QGB-02			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	STA	
1.820	QE-AC-H2-04			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Técnicas	
1.831	C2-QUP-TO-03			Arena Carioca 2	Nordeste	T.I	
1.832	QE-AC-H2-11			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.675	1.803	1.804	1.805	1.806	1.820	1.831	1.832
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **352**

ELÉTRICA				Quadros Elétricos/Iluminação			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.537	2NBK A1-1 (4)			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.541	QDC-A1-ILIM. ESP 1.2-63A/6K			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.544	QDC-A1-TOM-1.2-125A/6KA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.547	QDC-A1-ILUM-L.2-63A/6K			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.550	QNBK-A1-1 QDTE 1-63A-6KA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.822	C2-QUP-TO-01			Arena Carioca 2	Noroeste	T.I	
1.836	QE-AC-H2-05			Arena Carioca 2	Noroeste	T.I	
1.837	C2-QUP-TO-02			Arena Carioca 2	Noroeste	T.I	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.537	1.541	1.544	1.547	1.550	1.822	1.836	1.837
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **353**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.558	QNBK-A1-ILUM-ESPORTIV A			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.559	qdc-a1ilum 1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.560	QD CENTRAL DE ILUM DE EMERGENC			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.561	QNBK-A1-1.2 NV1 QOTE2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.562	QDC-A1-TOM-2.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.563	QDC-A1-ILUM-ESP-2.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.564	QDC A1-ILUM- 2.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.570	QDC-A1-ILUM-ESP 2.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	1.558	1.559	1.560	1.561	1.562	1.563	1.564	1.570
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **354**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.571	QDC-A1-TDM-2.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.572	QDC-A1-ILUM-2.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.573	QD GERAL DE ILUMINAÇÃO C3			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.578	QBC 380 CANINE LIGHT ARENA TEN			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.579	QSA-SE- ENTRADA ANEL			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.777	QNBK-A1-1 (QTDE 1) - 63A/6KA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.778	QNBK-A1-ILUM-ESP - 250A/25KA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.780	QDC-A1-TOM-1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.571	1.572	1.573	1.578	1.579	1.777	1.778	1.780
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **355**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.781	QDC-A1- ILUM 1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.784	QDC-A1-ILUM-ESP-1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.785	QDC-A1-ILUM-COB-1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.787	QDC-A1 ARC1.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.789	QD CENTRAL DE IL EMERGENCIA C1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.790	QDC-A1-ILUM-COB-1.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.791	QDC-A1-ARC-1.2-100A/6KA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.792	QNBK A1-1.3 (QTDE 3)			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.781	1.784	1.785	1.787	1.789	1.790	1.791	1.792
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **356**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.545	QDFLSE			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.546	QBEE-EX			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.548	QD0			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.549	QUADRO DE IL EXTERNA			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Área Externa	
1.793	QDC-A1-ILUM-COB-2.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.794	QDC-A1-ARC-2.2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.795	QDC A1-ILUM-COB-2.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.796	QDC-A1-ARC-2.1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.545	1.546	1.548	1.549	1.793	1.794	1.795	1.796
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **357**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.511	QDCLT-00-NO			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.512	QDFAC-00-NO			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.513	QUILEM (IL DE EMERGÊNCIA)			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.514	QDCLT-00-SO			Velódromo	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.515	QDFAC-00-SE			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.518	QDFAC-00-NE			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.519	QDCLT-00-NE			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.551	QUADRO ELÉTRICO - CAG			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.511	1.512	1.513	1.514	1.515	1.518	1.519	1.551
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **358**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.516	QDT2-01-SO			Velódromo	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.520	QDC-1			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.521	QDCLT-00-SE			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.522	QDFAC-00-SE			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.523	QDC-2			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.524	QDCLT-01-SE			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	
1.525	QDCLT-01-NE			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.526	QDCLT-01-NO			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.516	1.520	1.521	1.522	1.523	1.524	1.525	1.526
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **359**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 26/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.527	QDLT-01-NO			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	
1.528	QDCLT-01-SO			Velódromo	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.534	QE-EAT			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.535	QDCLT-02			Velódromo	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.536	QDCLT 03-ESO			Velódromo	Sudoeste	Salas Elétricas (380V)	
1.538	QDCLT-03ENO			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.539	QDC LT-03NO			Velódromo	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.540	QDC LT-02 SE			Velódromo	Sudeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.527	1.528	1.534	1.535	1.536	1.538	1.539	1.540
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **360**

ELÉTRICA				<u>Quadros Elétricos/Iluminação</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.529	QDCLT			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.530	QBEE-SNE			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.531	QDCLT (S2)			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.532	QBEE-SSE			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.533	QBAP-SE			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.542	QDC-LT-03 ES1			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.543	QDC LT-03			Velódromo	Nordeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	1.529	1.530	1.531	1.532	1.533	1.542	1.543	
VERIFICAR	S								
Vistoria geral nos painéis;	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Verificar as tensões e as correntes (de entrada e de saída);	S								
Intertravamentos elétricos e mecânicos;	S								
Estado da fiação elétrica (bornes);	S								
Ruídos e vibrações;	S								
Limpeza dos painéis e ambiente;	S								
EXECUTAR	S								
Inspeção das fiações;	S								
Teste de operação manual e automática dos disjuntores;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Reaperto geral das conexões;	S								
Teste do funcionamento de todas as proteções;	S								
Teste de operação manual;	S								
Limpeza geral;	S								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **361**

ELÉTRICA				<u>Sala de Pressurização</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.617	C1-PEC-B1-01			Arena Carioca 1	Sudeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **362**

ELÉTRICA				<u>SALA DE T.I</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.574	QTM OTN1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.575	QTME OTN1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.576	QUADRO SEM IDENTIFICAÇÃO 1			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.577	QUADRO SEM IDENTIFICAÇÃO 2			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Freqüência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **363**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO - AC2</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.201	2 MONO 10A/ 1 MONO 32A			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.808	C2-QDC-TO-02			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.809	C2-QDC-IL-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.810	C2-QDC-AC-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.811	QE-AC-HG2-52			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.812	C2-QDC-CC			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.813	RETIFICADORA 01			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	
1.814	C2-QDC-IT-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **364**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO - AC2</u>			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.202	1 MONO 16A/ 1 MONO 40A			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.203	2 CONTACTORAS			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.204	2 TRANSFORMADORES 750 A SECO			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.205	1 BI 10A			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.206	1 FONTE ALIMENTADORA			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.207	3 FUSIVEIS/2 CHAVES DE MANOBRA			Arena Carioca 2	Nordeste	Subestações	
1.807	C2-QDC-TT-02			Arena Carioca 2	Noroeste	Subestações	
1.830				Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Freque ncia									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **365**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO - AC2</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.833	CA-LTA-03-NO-08			Arena Carioca 2	Nordeste	T.I	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **366**

ELÉTRICA				<u>Subestação - CAG Arena 1</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
982	2 TRAFOS A SECO 1000KVA			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.678	QGBT			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.679	QSA			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.681	2 TRAFOS A SECO 1000KVA			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	
1.694	QUADRO CAG			Arena Carioca 1	Estacionamento - CAG - Subestações	CAG	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **367**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO 01 - VELÓDROMO</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.517	QGBT 01			Velódromo	Estacionamento - CAG - Subestações	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **368**

ELÉTRICA				<u>Subestação 2.3 (13.8 KV) - AC1</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.552	QDMT/ PAINEL CORRENTE CONTÍNUA			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.553	Retificadora 01			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.554	Retificadora 02			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.555	Trafo 04			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.556	Trafo 03			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	
1.557	Painel CC - Corrente Contínua			Arena Carioca 1	Nordeste	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Freqüência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **369**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO CAG - TÊNIS</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.353	1 TRAFO 7500 KVA			Arena Tênis	Estacionamento - CAG - Subestações	Subestações	
1.594	TRAFO 7500KVA			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.595	QE-CAG			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.596	BOMBAS CAG			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.597	CASA DE BOMBAS DE INCENDIO			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.598	QGBT CAG 125A			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.599	QDC ILUM-TOM-AC-(CAG)			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	
1.600	QDC/QSA			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Elétricas (380V)	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **371**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 1 - TÊNIS</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.435	2 TRAFOS A SECO 1000KVAS			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **372**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO EXTERNA CAG - ARENA 2</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.671	1 TRAFO SECO 1000KVA			Arena Carioca 2	SO/SE/NO/NE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **373**

ELÉTRICA				<u>Subestação Sudoeste - AC1</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.662	Retificadora 01			Arena Carioca 1	Sudoeste	Subestações	
1.663	Retificadora 02			Arena Carioca 1	Sudoeste	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **374**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO-012 - VELÓDROMO</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
895	QGBT 2			Velódromo	Sudoeste	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **375**

ELÉTRICA				<u>SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 2- TÊNIS</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.434	2 TRAFOS A SECO 1000KVA			Arena Tênis	SO/SE/NO/NE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **376**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
190	UCN0 - 03			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
192	UCN0 - 04R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
193	UCN0 - 04R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
196	UEN0 - 05			Arena Carioca 1	NOROESTE	LTA	
197	UEN0 - 06R			Arena Carioca 1	NOROESTE	LTA	
291	UCN0 - 08R			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	
300	UCN0 - 09			Arena Carioca 1	SUDESTE	LTA	
301	UCN0 - 10R			Arena Carioca 1	SUDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **377**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
178	UCN0 - 01			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PTA	
179	UCN0 - 02R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PTA	
200	UCN0 - 13			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
228	UCN0 - 11			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
229	UCN0 - 12R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
290	UCN0 - 07			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	
385	UCN0 - 15			Arena Carioca 1	NORDESTE	Subestações	
386	UCN0 - 15R			Arena Carioca 1	NORDESTE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Frequência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **378**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
5	UCN0-01			Arena Carioca 2	SUDOESTE	LTA	
6	UCN0-02R			Arena Carioca 2	SUDOESTE	LTA	
13	UCN0 - 03			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	
14	UCN0-04R			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	
34	UCN0 - 09			Arena Carioca 2	SUDESTE	LTA	
35	UCN0-10R			Arena Carioca 2	SUDESTE	LTA	
46	UCN0-05			Arena Carioca 2	NORDESTE	LTA	
47	UCN0-06R			Arena Carioca 2	NORDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **379**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
20	UCN0-11			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
21	UEN0 - 12			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
25	UCN0 - 07			Arena Carioca 2	SUDESTE	STA	
26	UCN0 - 08R			Arena Carioca 2	SUDESTE	STA	
88	UCN0-14			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
89	UCN0-15			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
90	UCN0-16R			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
319	UCN0-11			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **380**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
284	UCN0-01			Arena Carioca 3	NOROESTE	LTA	
285	UCN0-02R			Arena Carioca 3	NOROESTE	LTA	
302	UCN0-09			Arena Carioca 3	SUDOESTE	LTA	
320	UCN0-12			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	
321	UCN0-13R			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	
326	UCN0-14			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	
327	UCN0-15			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	
328	UCN0-16R			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **381**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade condensadora</u>			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
307	UCN0-10R			Arena Carioca 3	SUDOESTE	LTA	
339	UCN0-07			Arena Carioca 3	SUDESTE	LTA	
340	UCN0-08R			Arena Carioca 3	SUDESTE	LTA	
350	UCN0-03			Arena Carioca 3	NORDESTE	STA	
351	UCN0-4R			Arena Carioca 3	NORDESTE	STA	
354	UCN0-05			Arena Carioca 3	NORDESTE	LTA	
355	UCN0-06R			Arena Carioca 3	NORDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **382**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
180	UEN0 - 03			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
187	UEN0 - 04R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
194	UEN0 - 05			Arena Carioca 1	NOROESTE	LTA	
195	UEN0 - 06R			Arena Carioca 1	NOROESTE	LTA	
288	UEN0 - 07			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	
292	UEN0 - 09			Arena Carioca 1	SUDESTE	LTA	
293	UEN0 - 10R			Arena Carioca 1	SUDESTE	LTA	
384	UEN0 - 14R			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Frequência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **383**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
3	UEN0 - 01			Arena Carioca 2	SUDOESTE	LTA	
175	UEN0 - 01			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PTA	
177	UEN0 - 02R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PTA	
199	UEN0 - 13			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
226	UEN0 - 11			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
227	UEN0 - 12R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Subestações	
289	UEN0 - 08R			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	
383	FCBN0 - 13			Arena Carioca 1	NORDESTE	Subestações	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Frequência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **384**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
4	UEN0 - 02R			Arena Carioca 2	SUDOESTE	LTA	
11	UEN0 - 03			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	
12	UEN0 - 04R			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	
17	UEN0 - 11			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
32	UEN0 - 09			Arena Carioca 2	SUDESTE	LTA	
33	UEN0 - 10R			Arena Carioca 2	SUDESTE	LTA	
44	UENO-05			Arena Carioca 2	NORDESTE	LTA	
45	UENO-06R			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **385**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
18	UEN0 - 12			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
19	UEN0 - 13R			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
23	UEN0-07			Arena Carioca 2	SUDESTE	STA	
24	UEN0 - 08R			Arena Carioca 2	SUDESTE	STA	
85	UEN0 - 14			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
86	UEN0 - 15			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
87	UEN0 - 16R			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	
317	UEN0-12			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **386**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
282	UEN0-01			Arena Carioca 3	NOROESTE	LTA	
283	UEN0-02R			Arena Carioca 3	NOROESTE	LTA	
298	UEN0-09			Arena Carioca 3	SUDOESTE	LTA	
299	UEN0-10R			Arena Carioca 3	SUDOESTE	LTA	
318	UEN0-13R			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	
323	UEN0-14			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	
324	UNE0-15			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	
325	UEN0-16R			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **387**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade evaporadora</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
198	UEN0-03			Arena Carioca 3	NORDESTE	STA	
316	UEN0-11			Arena Carioca 3	NOROESTE	Subestações	
333	UEN0-07			Arena Carioca 3	SUDESTE	LTA	
338	UEN0-08R			Arena Carioca 3	SUDESTE	LTA	
349	UEN0-04R			Arena Carioca 3	NORDESTE	STA	
352	UEN0-05			Arena Carioca 3	NORDESTE	LTA	
353	UEN0-06R			Arena Carioca 3	NORDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **388**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.327	FCT-02			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.328	FCT-03			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.329	FCT-04			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.330	FCBTE-01			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.331	FCT-05			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.332	FACBTE-03			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.333	FACBTE-02			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.334	FACBTE-04			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **389**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.326	FCT-01			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.335	FACBTE-05			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.336	FACBTE-08			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.337				Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.338				Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.339	FACBTE-19			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.340	FACBTE-06			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.342	FACBTE-18			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **390**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.278	EAT - 09			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.280	EAT - 11			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.281	EAT - 12R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.282	EAT - 12R			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.283	EAT - 13			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.284	EAT - 14R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.341	FACBTE-16			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.343	FACBTE-17			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **391**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.285	EAT - 15			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.286	EAT - 16			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.287	EAT - 17			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.288	EAT - 18			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.303	FCAT-01			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.304	FCAT-02			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.305	FCAT-03			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.310	FCAT-05			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **392**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 25/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.279	EAT - 10R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.306	FCAT-04			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.307	FCB3-01			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.308	FCB3-02			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.309	FCAT-15			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.311	FCAT-06			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.312	FCAT-07			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.315	FCAT-08			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **393**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 26/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.270	EAT - 01			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.271	EAT - 02			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.316	FCAT-09			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.318	FCAT-10			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.319	FCAT-11			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.320	FCAT16			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.321	FCAT-12			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.325	FCAT-14			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Frequência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **394**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 01/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.272	EAT - 03			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.273	EAT - 04R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.274	EAT - 05			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.275	EAT - 06R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.276	EAT - 07			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.277	EAT - 08R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.323	FCAT-13			Velódromo	Noroeste	Salas Técnicas	
1.347	VAT-01			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **395**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 04/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.295	EAT - 23			Velódromo	Sudeste	Salas Técnicas	
1.296	EAT - 24R			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.298	EAT - 25			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.349	VAT-02			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.350	VAT-03			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.351	VAT-04			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.354	UCA-01			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	
1.355	UCA-02R			Velódromo	SO/SE/NO/NE	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **396**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista 05/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
1.289	EAT - 19			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.290	EAT - 20R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.292	EAT - 21			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.294	EAT - 22R			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.301	EAT - 27			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.302	EAT - 28			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	
1.344	FCSS-02			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	
1.345	FCSS-01			Velódromo	Nordeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :						Freqüência								

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **397**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Unidade Exaustora</u>			Data Prevista
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	06/01/2021
1.299	EAT - 26R			Velódromo	Sudoeste	Salas Técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

Frequência

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **398**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 06/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
142	EMZ - 01			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Banheiros	
147	EMZ - 03			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Áreas diversas	
152	VMZ - 09			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Área externa	
155	EMZ - 04			Arena Carioca 1	NOROESTE	Banheiros	
156	EMZ - 05R			Arena Carioca 1	NOROESTE	Banheiros	
363	VMZ - 10			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Áreas diversas	
387	VMN1 - 01			Arena Carioca 1	SUDESTE	Áreas diversas	
417	EN2 - 09			Arena Carioca 1	NORDESTE	Arena e arquibancadas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	142	147	152	155	156	363	387	417
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **399**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 07/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
143	EMZ - 02R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Banheiros	
361	VMZ - 12			Arena Carioca 1	SUDESTE	Casa de máquinas	
362	VMZ - 11			Arena Carioca 1	NORDESTE	Casa de máquinas	
402	EN2 - 13			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Banheiros	
403	EN2 - 14R			Arena Carioca 1	NOROESTE	Banheiros	
404	EN2 - 12			Arena Carioca 1	SUDOESTE	Banheiros	
418	EN2 - 10R			Arena Carioca 1	NOROESTE	Banheiros	
419				Arena Carioca 1	NOROESTE	Banheiros	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	143	361	362	402	403	404	418	419
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **400**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 08/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
159	VMZ - 01			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
163	VMZ - 02R			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
170	VMZ - 04R			Arena Carioca 1	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
207	VN0 - 02			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
210	VN0 - 03			Arena Carioca 1	NOROESTE	LTA	
213	VN0 - 06			Arena Carioca 1	SUDOESTE	LTA	
373	VN0 - 04			Arena Carioca 1	NORDESTE	LTA	
374	VN0 - 05			Arena Carioca 1	SUDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	159	163	170	207	210	213	373	374
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : **Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401**NRO: **401**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 11/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
166	VMZ - 03			Arena Carioca 1	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
204	FCN0 - 06			Arena Carioca 1	SUDOESTE	PTA	
303	VMZ - 05			Arena Carioca 1	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
304	VMZ - 06R			Arena Carioca 1	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
305	VMZ - 07			Arena Carioca 1	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
306	VMZ - 08R			Arena Carioca 1	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
308	EMZ - 12			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
375	FCBN0 - 05			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	166	204	303	304	305	306	308	375
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **402**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 12/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
313	VMZ - 15			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
315	VMZ - 16			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
334	EMZ - 06			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	
335	EMZ - 07R			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	
336	VMZ - 17			Arena Carioca 1	NOROESTE	Salas	
337	EMZ - 08			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	
341	EMZ - 09R			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	
359	VMZ - 13			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	313	315	334	335	336	337	341	359
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **403**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 13/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
112	VN1-02			Arena Carioca 2	NORDESTE	Áreas diversas	
113	VN1-03			Arena Carioca 2	NORDESTE	Áreas diversas	
114	EN1-01			Arena Carioca 2	NORDESTE	Banheiros	
118	VN1-01			Arena Carioca 2	SUDESTE	Áreas diversas	
309	EMZ - 13R			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
311	EMZ - 10			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
312	EMZ - 11R			Arena Carioca 1	SUDESTE	Salas	
360	VMZ - 14			Arena Carioca 1	NORDESTE	Salas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	112	113	114	118	309	311	312	360
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **404**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 14/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
2	ENO-01			Arena Carioca 2	NOROESTE	Casa de máquinas	
93	EN1-05			Arena Carioca 2	SUDOESTE	Banheiros	
94	EN1-06R			Arena Carioca 2	SUDOESTE	Banheiros	
95	EN1-07			Arena Carioca 2	NOROESTE	Banheiros	
96	EN1-08R			Arena Carioca 2	NOROESTE	Banheiros	
115	EN1-04R			Arena Carioca 2	NORDESTE	Banheiros	
116	EN1-01			Arena Carioca 2	SUDESTE	Banheiros	
117	EN1-02R			Arena Carioca 2	SUDESTE	Banheiros	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	2	93	94	95	96	115	116	117
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **405**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 15/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
9	VN0-03			Arena Carioca 2	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
10	VN0-04R			Arena Carioca 2	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
15	VN0-09			Arena Carioca 2	SUDOESTE	LTA	
16	VN0-10			Arena Carioca 2	NOROESTE	LTA	
30	VN0-07			Arena Carioca 2	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
31	VN0-08R			Arena Carioca 2	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
48	VN0-11			Arena Carioca 2	NORDESTE	LTA	
49	VN0-12			Arena Carioca 2	SUDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	9	10	15	16	30	31	48	49
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **406**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 18/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
7	VN0-01			Arena Carioca 2	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
8	VN0-02R			Arena Carioca 2	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
22	VN0-15			Arena Carioca 2	NOROESTE	Salas técnicas	
27	VN0-05			Arena Carioca 2	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
28	VN0-06R			Arena Carioca 2	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
29	FCN0-01			Arena Carioca 2	SUDESTE	Salas técnicas	
50	VN0-13			Arena Carioca 2	SUDESTE	STA	
91	VN0-15			Arena Carioca 2	NORDESTE	Salas técnicas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	7	8	22	27	28	29	50	91
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **407**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 19/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
138	EN0-02R			Arena Carioca 3	SUDESTE	Banheiros	
141	EN0-05			Arena Carioca 3	NOROESTE	Áreas diversas	
330	EN0-06			Arena Carioca 3	SUDESTE	Áreas diversas	
331	EN0-07R			Arena Carioca 3	SUDESTE	Áreas diversas	
332	VN0-09			Arena Carioca 3	SUDESTE	Áreas diversas	
344	EN0-08			Arena Carioca 3	NORDESTE	Áreas diversas	
345	EN0-09R			Arena Carioca 3	NORDESTE	Áreas diversas	
346	VN0-10			Arena Carioca 3	NORDESTE	Áreas diversas	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Frequência	138	141	330	331	332	344	345	346
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **408**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 20/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
137	EN0-01			Arena Carioca 3	SUDESTE	Banheiros	
139	EN0-03			Arena Carioca 3	NOROESTE	Banheiros	
140	EN0-04R			Arena Carioca 3	NOROESTE	Banheiros	
310	VN0-11			Arena Carioca 3	NOROESTE	LTA	
314	VN0-15			Arena Carioca 3	SUDOESTE	LTA	
322	VN0-15			Arena Carioca 3	NOROESTE	Casa de máquinas	
329	VN0-15			Arena Carioca 3	SUDOESTE	Casa de máquinas	
357	VN0-13			Arena Carioca 3	NORDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	137	139	140	310	314	322	329	357
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **409**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 21/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
294	VN0-01			Arena Carioca 3	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
295	VN0-02R			Arena Carioca 3	SUDOESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
296	VN0-03			Arena Carioca 3	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
297	VN0-04R			Arena Carioca 3	NOROESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
343	VN0-06R			Arena Carioca 3	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
347	VN0-07			Arena Carioca 3	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
348	VN0-08R			Arena Carioca 3	NORDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
358	VN0-14			Arena Carioca 3	SUDESTE	LTA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	294	295	296	297	343	347	348	358
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								

Bim: | Tri: | Sem: | Ano:

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

OBRA PRIMA

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: **410**

REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO				<u>Ventiladores</u>			Data Prevista 22/01/2021
Código	Modelo	Capac.	Fabricante	Prédio	Setor	Local	
342	VN0-05			Arena Carioca 3	SUDESTE	PRESSURIZAÇÃO ESCADA	
356	VN0-12			Arena Carioca 3	NORDESTE	STA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :	Freqüência	342	356						
VERIFICAR	Q								
Vibrações, ruídos anormais	Q								
Fixação e a existência de sujeiras, danos e corrosão	Q								
Painel de controle e sinalização	Q								
Lâmpadas queimadas	Q								
Estado dos amortecedores de vibração	M								
Acoplamentos	M								
Mancais	M								
Rolamentos	M								
Limpeza dos filtros de ar	M								
EXECUTAR	M								
Medição e registro da tensão entre fases	M								
Medição e registro da corrente em cada fase	M								
Termografia	T								
Lubrificação	T								
Reaperto das conexões elétricas e mecânicas	A								
Alinhamento das polias, motor, ventilador e correias	A								
Vazamentos de ar	A								
Limpeza geral	A								
Bim: Tri: Sem: Ano:									

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada