



Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование помещения	Площадь, кв.м	Кат. помещения
1	Спальня	15,5	
2	Кухня	4,4	
3	Кабинет	14,3	
4	Детская	13,6	
5	Коридор	8,2	
6	Ванная	15,7	
7	Туалет	3,1	
8	Ванная	1,2	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
Кондиционирование					
КЛ.1	Блок канального кондиционера (испарителя)	Kentatsu KSKT53HFAN1	1		
КЛ.2	Блок канального кондиционера (компрессор)	Kentatsu KSKT53HFAN1	1		
КЛ.3	Адаптер 820х200 3х 4200		1		
КЛ.4	Переходник 1-1/2" - 1/2" - 1/4" - 1/8" - 1/16"		3		
КЛ.5	Отбойник 1/2" - 1/4" - 1/8" - 1/16"		5		
КЛ.6	Решетка оконная	АВН 200х50	3		
КЛ.7	Заслонка с плоской полкой 3/4"	АЗД-200-3П	3		
КЛ.8	Прибор электрический	Luftberg DA04N24P	3		
КЛ.9	Полка френская		1		
Вентиляция, приток					
П.1	Вентилятор канальный	S&P TD-160/100 ECOWATT	1		
П.2	Насос канальный электрический	S&P MBE-160/218	1		
П.3	Клапан обратный 160 мм	S&P MCA - 500/160	1		
П.4	Фильтр панельный	S&P MFL-160 G4	1		
П.5	Переходник 2-1/2" - 1/2"	S&P USAV 180	1		
П.6	Решетка наружная 160 мм		1		
П.7	Отбойник 1/2" - 1/4"		1		
П.8	Отбойник 1/2" - 1/4"		3		
Увлажнение					
УЛ.1	Увлажнитель ультразвуковой	НКС-3	1		
УЛ.2	Заслонка с плоской полкой 3/4"	АЗД-100-3П	3		
УЛ.3	Прибор электрический	Luftberg DA04N24P	3		
УЛ.4	Колона 100х90	Вентс 121	5		
УЛ.5	Резервуар универсальный для круглых каналов	Вентс 310	2		
УЛ.6	Соединитель 100 204х60	Вентс 812	2		
УЛ.7	Тройник проходной 204х60/100	3ра 620T910П	1		
УЛ.8	Тройник 204х60	Вентс 838	1		
УЛ.9	Решетка торцевая 204х60	Вентс 871	1		
УЛ.10	Резервуар 204х60/120х60	3ра 612T920П	2		
УЛ.11	Соединитель 100 120х60	Вентс 711	3		
УЛ.12	Решетка торцевая 100	3ра 10PK	3		
УЛ.13	Колона горизонтальная 120х60 90	Вентс 7271	3		
УЛ.14	Тройник 120х60	Вентс 737	1		
Переплет, и. Ветрозащита					
ВЛ.1	Решетка переплетная	АП 500х200	8		
ВЛ.2	Решетка переплетная	АП 300х50	3		
ВЛ.3	Колона соединительная 100/110х55 90	Вентс 521	1		
ВЛ.4	Соединитель с обратным клапаном 110х55	Вентс 5151	3		
ВЛ.5	Колона вертикальная 110х55 90	Вентс 5252	1		
ВЛ.6	Решетка торцевая 110х55	Вентс 571	3		
ВЛ.7	Заслонка с плоской полкой 3/4"	АЗД-100-3П	2		
ВЛ.8	Прибор электрический	Luftberg DA04N24P	3		
ВЛ.9	Соединитель 100 110х55	Вентс 511	2		
ВЛ.10	Колона горизонтальная 110х55 90	Вентс 5251	2		
ВЛ.11	Резервуар 204х60/110х55	Вентс 518	2		
ВЛ.12	Тройник 204х60	Вентс 838	1		
ВЛ.13	Колона вертикальная 204х60 90	Вентс 8282	1		
ВЛ.14	Решетка торцевая 100	3ра 10PK	3		
ВЛ.15	Колона 125х90	Вентс 222	2		
ВЛ.16	Тройник 125	Вентс 232	1		
ВЛ.17	Заслонка с плоской полкой 3/4"	АЗД-125-3П	1		
ВЛ.18	Соединитель с обратным клапаном 125	Вентс 2121	1		
ВЛ.19	Соединитель 125 204х60	Вентс 812	1		
ВЛ.20	Колона горизонтальная 204х60 90	Вентс 8281	1		
ВЛ.21	Колона 100х90	Вентс 121	1		
Воздуховоды					
1	Воздуховод оцинкованный 200х50, м		8		
2	Воздуховод оцинкованный 160, м		6		
3	Воздуховод стальной гибкий 100, м		1		
4	Воздуховод стальной гибкий 4200, м		1		
5	Воздуховод пластиковый 204х60, м		5		
6	Воздуховод пластиковый 120х60, м		13		
7	Воздуховод пластиковый 110х55, м		2		
8	Воздуховод стальной гибкий 125, м		1		

М1:10

				Квартира			
Изм.	Кол.	Лист	Полн.	Полн.	Вентиляция, кондиционирование, увлажнение		
Разраб.	См.	Полн.	Полн.	Полн.	Статус	Лист	Листов
Проверил					П	1	1
Н.контр.					План расположения оборудования Часть 2		
Гип					Копировать		

Формат А0