// IIOT

La red de planta y la red corporativa no deberían ser la misma

La red de planta y la red corporativa no deberían ser la misma

01 **Dos mundos, una sola red**

Muchas plantas conectan sus PLC y su SCADA a la misma red que usan los computadores de oficina y el correo electrónico, sin una separación real entre el mundo operativo (OT) y el mundo corporativo (IT).

02 **Segmentación: la barrera que falta**

Separar la red OT de la red IT con firewalls y zonas desmilitarizadas (DMZ) evita que un malware que llega por un correo de oficina pueda propagarse hasta un controlador que mueve una línea de producción.

03 **El riesgo no es hipotético**

Los incidentes de ciberseguridad industrial más costosos de los últimos años no partieron atacando un PLC directamente — partieron en la red corporativa y se movieron lateralmente hasta la planta.

¿Tu red de planta está segmentada de la red corporativa, o es la misma red con más cables?