$\ensuremath{\mathsf{TAB}}.$ 0.1: Législation encadrant le choix d'un SLT

| Utilisation | Textes de lois |
|---|---|
| Neutre à la terre (TT) | |
| Bâtiment alimenté par un réseaux de distribution publique (habitat, petit tertiaire, petit atelier, commerce) | Arrêté interministériel du $13/02/1970$ |
| Neutre isolé (IT) | |
| Établissement Recevant du Public (ERP) | Règlement de sécurité contre les risques de panique et d'incendie dans les ERP |
| Neutre isole (TT) | |
| Circuits d'éclairage de sécurité soumis au décret de protection des travailleurs | Arrêté interministériel du $10/11/1976$ relatifs aux circuits et installations de sécurité (J.O. n° 102 NC du $01/12/1976$) |
| Neutre isolé (IT) ou neutre à la terre (TT) | |
| Mines et carrières | Décret nº 76-48 du $09/01/1976$, circulaire du $09/01/1976$ et règlement sur la protection du personnel dans les mines et carrières, annexée au décret 76-48 |

