

TAB. 0.1: Temps de coupure maximal des disjoncteurs en schéma TN

Réseaux usuels	Temps de coupure maximal en ms	
	$U_L = 50V$	$U_L = 25V$
127V/230V	800	350
230V/400V	400	200
400V/690V	200	50
690V/1000V	100	20

