

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률  
일부개정법률안  
(강득구의원 대표발의)

의안 번호	4725
----------	------

발의연월일 : 2024. 10. 16.

발 의 자 : 강득구 · 김남근 · 김준형  
박홍배 · 송기현 · 송재봉  
이학영 · 임광현 · 전현희  
추미애 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 환경친화적 자동차의 보급을 촉진하기 위해 환경친화적 자동차 전용주차구역을 설치하고, 해당 전용주차구역에 환경친화적 자동차 충전시설을 갖추도록 규정하고 있음.

최근 전기자동차의 보급 증가에 따라, 전기자동차 관련 화재도 빈번하게 발생하고 있으며, 전기자동차 화재는 주로 충전시설로부터 전기를 충전 중이거나 주차 중에 발생하고 있음.

전기자동차 충전시설의 경우 화재 및 폭발사고 등 대형화재로 이어질지 가능성이 높은데도 불구하고, 현행법은 충전시설에 대한 신고 제도를 두고 있지 않아 체계적인 관리에 사각지대가 있으며 전기자동차 등의 충전시설에 대한 소방시설 설치 등 안전관리 대책을 규정하고 있지 않음.

이에 환경친화적 자동차 충전시설을 설치하는 자로 하여금 관할 시

장·군수·구청장에게 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 신고하도록 하는 한편, 시설을 설치하는 경우에는 자동화재탐지설비 및 소화설비 등의 소방시설을 설치하도록 하고자 함(안 제11조의2제2항 후단 및 같은 조 제13항 신설).

## 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 일부개정법률안

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조의2제2항에 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제13항을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 환경친화적 자동차 충전시설을 설치하거나 충전시설에 관하여 대통령령으로 정하는 유지·관리 행위 등을 하는 경우 시장·군수·구청장에게 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 신고하여야 하며, 시장·군수·구청장은 신고 사항을 관할 소방서장에게 알려야 한다.

⑬ 제1항 및 제2항에 따라 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하는 경우에는 환경친화적 자동차로 인한 화재예방 및 화재진압을 위하여 자동화재탐지설비 및 소화설비 등 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하여야 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(소방시설 설치에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 환경친화적 자동차 충전시설이 설치된 시설의 소유자는 이 법 시행일부터 2년 이내에 제11조의2제13항의 개정 규정에 따른 소방시설의 설치를 완료하여야 한다.

## 신·구조문대비표

현행	개정안
제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등) ① (생략)	제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등) ① (현행과 같음)
② 제1항에 따른 전용주차구역을 설치하는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 전용주차구역에 환경친화적 자동차 충전시설을 갖추어야 한다. <후단 신설>	② ----- ----- ----- ----- ----- --. 이 경우 환경친화적 자동차 충전시설을 설치하거나 충전시설에 관하여 대통령령으로 정하는 유지·관리 행위 등을 하는 경우 시장·군수·구청장에게 산업통상자원부령으로 정하는 사항을 신고하여야 하며, 시장·군수·구청장은 신고 사항을 관할 소방서장에게 알려야 한다
③ ~ ⑫ (생략) <신설>	③ ~ ⑫ (현행과 같음) ⑬ 제1항 및 제2항에 따라 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하는 경우에는 환경친화적 자동차로 인

	<p><u>한 화재예방 및 화재진압을 위</u> <u>하여 자동화재탐지설비 및 소</u> <u>화설비 등 대통령령으로 정하</u> <u>는 소방시설을 설치하여야 한</u> <u>다.</u></p>
--	---