‘ระวังภัยเงียบ!
ปอดอักเสบรุนแรงจากน้ำนิ่ง (เชื้อ Legionella)

ทำไมน้ำนิ่งและขาดการดูแล คือ “สวรรค์” ของเชื้อ Legionella?

1. ทำไมน้ำนิ่งเป็น “สวรรค์”?



สารฆ่าเชื้อระเหยหายไป


- คลอรีน/สารส้มสลายตัว
- ไม่มีเกราะป้องกันเชื้อโรค



1.2. อุณหภูมิน้ำอยู่ในจุดวิกฤต (20°C - 45°C)

- เชื้อโตเร็วในน้ำอุ่น (ตากแดด/ไม่มีกรอง)

1.3. การสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm) และพึ่งพา “อะมีบา”



- เกาะตามเมือกเหนียว
- ซ่อนตัวใน “อะมีบา”

2. จาก “น้ำ” ไปสู่ “ปอด” ได้อย่างไร? (กลไกการติดเชื้อ)



ไม่ใช่การดื่ม!
แต่คือการสูดดมละอองน้ำ (Aerosol)



เปิดระบบที่ทิ้งไว้นาน



มีฟองอากาศ/Jacuzzi | น้ำพุประดับ/น้ำตกจำลอง | ฝักบัวอาบน้ำในห้องพักโรงแรม



เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โรคลีเจียนแนร์)

3. จุดเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ



สระน้ำวนและสปา	น้ำพุประดับ	ระบบหล่อเย็น	ก๊อกน้ำและฝักบัว
น้ำอุ่น+พ่นฟอง	เปิดๆปิดๆ ทิ้งไว้นาน	ละอองน้ำพัดตามลม	ไม่ได้ใช้งานนานๆ แล้วเปิดใช้ใหม่

ดูแลความสะอาดระบบน้ำ หมั่นเปิดน้ำทิ้งและรักษาคลอรีน

REF : คู่มือการจัดการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ และแนวทางการควบคุมโรคติดต่อทางน้ำ

ภัยเงียบจากน้ำนิ่ง: เชื้อ Legionella ต้นเหตุปอดอักเสบรุนแรง

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**
เชื้อ Legionella ซ่อนตัวอยู่ในน้ำนิ่งที่ขาดการดูแล และแพร่เข้าสู่ปอดผ่านละอองน้ำที่สูดดม ไม่ใช่การดื่ม รู้จุดเสี่ยงและวิธีป้องกันก่อนสายเกินแก้

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

เชื้อ Legionella เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "โรคลีเจียนแนร์" โดยแหล่งเพาะเชื้อสำคัญคือแหล่งน้ำนิ่งที่ขาดการดูแลความสะอาด ซึ่งถือเป็น "สวรรค์" ของเชื้อชนิดนี้ด้วยเหตุผลหลักสามประการ

ประการแรก สารฆ่าเชื้ออย่างคลอรีนหรือสารส้มจะระเหยและสลายตัวไปตามเวลา ทำให้น้ำที่ถูกทิ้งไว้นานไม่มีเกราะป้องกันเชื้อโรคอีกต่อไป ประการที่สอง อุณหภูมิของน้ำนิ่งมักอยู่ในช่วง 20-45 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดวิกฤตที่เชื้อเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ำอุ่นที่ถูกตากแดดหรือไม่มีระบบกรอง ประการที่สาม เชื้อสามารถสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm) เกาะตามผิวเมือกเหนียวภายในระบบท่อ และซ่อนตัวอยู่ภายในอะมีบา ทำให้อยู่รอดและหลบหนีการกำจัดได้ดี

กลไกการติดเชื้อไม่ได้มาจากการดื่มน้ำ แต่เกิดจากการสูดดมละอองน้ำขนาดเล็ก (Aerosol Inhalation) เข้าสู่ปอด โดยเฉพาะเมื่อเปิดใช้ระบบที่ถูกทิ้งไว้นาน เช่น อ่างน้ำวนที่มีฟองอากาศหรือ Jacuzzi น้ำพุประดับหรือน้ำตกจำลอง และฝักบัวอาบน้ำในห้องพักโรงแรม ละอองน้ำเหล่านี้จะพาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงและก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงตามมา

จุดเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ สระน้ำวนและสปาที่มีน้ำอุ่นและมีการพ่นฟองอย่างต่อเนื่อง น้ำพุประดับที่เปิดปิดไม่สม่ำเสมอและถูกทิ้งไว้นาน ระบบหล่อเย็นที่มีละอองน้ำพัดกระจายไปตามลม รวมถึงก๊อกน้ำและฝักบัวที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานแล้วถูกเปิดใช้ใหม่ทันที

วิธีป้องกันที่สำคัญคือการดูแลความสะอาดของระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอ หมั่นเปิดน้ำทิ้งในจุดที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำ และรักษาระดับคลอรีนในระบบน้ำให้เพียงพอตลอดเวลา ตามแนวทางในคู่มือการจัดการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำและแนวทางการควบคุมโรคติดต่อทางน้ำ