

‘ระวังภัยเงียบ! ปอดอักเสบรุนแรงจากน้ำนิ่ง (เชื้อ Legionella)’

ทำไมน้ำนิ่งและขาดการดูแล คือ “สวรรค์” ของเชื้อ Legionella?

1. ทำไมน้ำนิ่งเป็น “สวรรค์”?



สารฆ่าเชื้อระเหยหายไป


- คลอรีน/สารสัมผัสลายตัว
- ไม่มีเกราะป้องกันเชื้อโรค



1.2. อุณหภูมิน้ำอยู่ในจุดวิกฤต
(20°C - 45°C)

- เชื้อโตเร็วในน้ำอุ่น
(ตากแดด/ไม่มีกรอง)

1.3. การสร้างไบโอฟิล์ม (Biofilm)
และฟอง “อะมีบา”



- เกาะตามเมือกเหนียว
- ซ่อนตัวใน “อะมีบา”

2. จาก “น้ำ” ไปสู่ “ปอด” ได้อย่างไร? (กลไกการติดเชื้อ)



Aerosol
Inhalation

ไม่ใช่การดื่ม!

แต่คือการสูดดมละอองน้ำ (Aerosol)



เปิดระบบที่ทิ้งไว้นาน



มีฟองอากาศ/
Jacuzzi



น้ำพุประดับ/
น้ำตกจำลอง



ฝักบัวอาบน้ำ
ในห้องพักโรงแรม



เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง
(โรคลีเจียนแนร์)

3. จุดเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ



สระน้ำวนและสปา
น้ำอุ่น+ฟอง
น้ำอุ่น+ฟอง



น้ำพุประดับ
เปิดๆปิดๆ
ทิ้งไว้นาน



ระบบหล่อเย็น
ละอองน้ำพัด
ตามลม



ก๊อกน้ำและฝักบัว
ไม่ได้ใช้งานนานๆ
แล้วเปิดใช้ใหม่

ดูแลความสะอาดระบบน้ำ หมั่นเปิดน้ำทิ้งและรักษาคลอรีน

REF : คู่มือการจัดการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ และแนวทางการควบคุมโรคติดต่อทางน้ำ