Informacja na temat złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla których potwierdzono kompletność (stan na dzień 30 listopada 2024 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data kompletności
PV	Kromolice	110	64,8	19.04.2024
MEE	Jarosław (planowana)	110	-	19.04.2024
SD (PV)	Rokitnica Łagisza	400 400;220	300	19.04.2024
FW	Żydowo Kierzkowo	400;110	88,628	21.04.2024
PV	Ełk Bis	110	69,999	23.04.2024
SD (PV)	Zgierz Pabianice	220 220	300	23.04.2024
FW	Żagań (planowana) Żukowice	110 110	58,5	24.04.2024
FW	Adamów	110	39,6	24.04.2024
PV	Olsztyn I Olsztyn Mątki	220 400;220;110	139,86324	24.04.2024
SD	Lublin Systemowa	400	500	24.04.2024
SD (FW + PV + MEE)	Łomża Systemowa	400	100	24.04.2024
SD (MEE)	Pelplin	400	400,411	24.04.2024
PV	Recław	220	80,00087	25.04.2024
SD (MEE)	Recław	220	185,964	25.04.2024
SD (MEE)	Radkowice	220	185,964	25.04.2024
SD (MEE)	Pątnów	400;220;110	186,1	25.04.2024
SD (MEE)	Polkowice	400;220	186,1	25.04.2024
ESP	Ząbkowice	400	1152	26.04.2024
PV	Żarnowiec	110	96,14	29.04.2024
PV + MEE	Grudziądz Węgrowo	400	228	29.04.2024
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400;110	186,16	30.04.2024
SD (MEE)	Wanda	220	202,33	30.04.2024
SD (MEE)	Pasikurowice	400	186,1	30.04.2024
SD (MEE)	Jasiniec	400	186,1	30.04.2024
SD (PV)	Łośnice Joachimów	220;110 400;220;110	300	30.04.2024
MEE	Czarna	400	99,53	07.05.2024
MEE	Rogowiec	220	102,96	08.05.2024
PV	Olsztyn Mątki Olsztyn I	400;220;110 220	191,99973	17.05.2024
MEE	Toruń Elana	220	53,244	04.06.2024

Typy instalacji:

ESP – elektrownia szczytowo-pompowa
FW – farma wiatrowa
MEE – magazyn energii elektrycznej
PV – instalacja fotowoltaiczna
SD – system dystrybucyjny

Straus Michał

Gulbinowicz Dorota