

A-16059/06

22. SEP. 2006

Einlegen

Für den Abteilungsleiter: 7-5

Konsensübermittlung
Magistratsabteilung 37/1EZ/Bez. 894/1
KG. Innere Stadt

Bearbeitungsbogen

FERTIGSTELLUNGSANZEIGE - AUFZUG

MA 37-A/1-16059-2/06

Magistratsabteilung 37

Fertigstellungsanzeige zu MA 37-A/16059-1/2006

Außenstelle f. d. 1. u. 8. Bezirk

1., Landesgerichtsstraße 6

Eing.: 22. SEP. 2006

Personenaufzug Nr. 29357

MA 37/ -

Zahl. Pfg. 1

KOP

Belege:

nicht
erforderl.

liegt vor

nachgereicht am:

Bestätigung der akkred Prüfstelle(baul. Umfeld)
positive Gutachten über die Abnahmeprüfung (SV)
Bestätigung über Ausstellung Aufzugsw. Zeugnis (SV)
Nachweis Beauftragung Betreuungsunternehmen
Nachweis über geänderte Aufzugsbauteile (SV)

X
X
X
X

Sachverständiger (SV): Dipl. Ing. Salomon (TÜV)

Erfordernisse:

nicht
erforderl.

erfüllt

nicht erfüllt

Baubewilligung für Schacht und TWR

X

Die in den Anlagen

Aufzugswärter
(Anzahl)Betreuungsunternehmen
(Name)

X Anlagenbetreuung

1

X Notbefreiung

Kone

X Fernnotrufsystem

Type: Konexion

Fertigstellungsanzeige

Nachreichung

unvollständig belegt - Mitteilung
erfolgt am:

erfolgte am:

X Vollständig und richtig belegt

X Die Aufzugsbewilligung ist daher als abgeschlossen zu beurteilen und in Ablage-2 auszutragen.

Der Sachbearbeiter: Koszt

Für den Abteilungsleiter:

Datum: 24.08.2006

Dipl. Ing. Sommer

Formularversion 260202

MAGISTRAT DER STADT WIEN

MAGISTRATSABTEILUNG 37

Baupolizei - Gruppe A

Dresdner Straße 75, 4. Stock

A - 1200 Wien

DVR: 0000191

UID: ATU36801500

Fax: 4000 99 92277

Tel.: 4000/92140

fg@m37.magwien.gv.at

MA 37-A/16059-1/2006

Wien, 12. Mai 2006

1., Landesgerichtsstraße 6
EZ 894 der Kat.Gem. Innere Stadt

Personenaufzug Nr. 29357
Baubewilligung

Entsprachen
zur Einlage Reg. Abt. 3211
Wien, am 24. 08. 2006
Für den Abteilungsleiter:

BESCHEID

Gemäß § 70 der Bauordnung für Wien (BO) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Wiener Aufzugsgesetzes vom 29.5.1953, LGBl. Nr. 12, wird nach den mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen technischen Belegen die Bewilligung erteilt, im Wohn- und Bürohaus auf der oben angeführten Liegenschaft, nach Abtragen des mit dem Bescheiden MA 35-Aa/1/91/72 vom 19.10.1973 und MA 35-Aa/1/93/75 vom 12.8.1975 bewilligten Personenaufzuges Nr. 18528, Fabrikat Sowitsch, Baujahr 1972, in der Stiegen spindle in einem neuen Schacht den Personenaufzug Nr. 29357, Type MonoSpace, mit einer Tragfähigkeit von 400 kg oder für die Beförderung von 5 Personen einzubauen. Der Aufzug besitzt einen Antriebsmotor von 2,8 kW, führt vom Erdgeschoss in das 2. Dachgeschoss und hat 8 Halte- und 8 Ladestellen.

Die in den Plänen dargestellten baulichen Herstellungen sind nicht Gegenstand dieser Baubewilligung.

Vorgeschrieben wird:

- 1) Im Bereich jeder Anlage ist eine Betriebsanleitung des Herstellers mit einer Anleitung zur Befreiung von Personen anzubringen.
- 2) Im Bereich jeder Anlage ist das Aufzugsbuch (auch in Form eines Ordners), das die grundlegenden technischen Daten des Aufzuges, Bescheide, Gutachten, Prüfberichte, etc. zu enthalten hat, zur Einsicht durch die Behörde bereitzuhalten. Für jedes Aufzugsbuch ist der Eigentümer der Anlage bzw. sein bevollmächtigter Vertreter verantwortlich.
- 3) Im Bereich jeder Ladestelle ist ein Schalter für die Stiegenhaus- bzw. Gangbeleuchtung anzubringen.
- 4) Im Bereich jeder Aufzugsladestelle sind im Stiegenhaus die hausseitigen Geschossbezeichnungen im Sinn des § 49 Abs. 3 BO anzubringen.
- 5) Die Bestimmungen der Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, Zl. MA 64-39/2004, über die bis zum 31.12.2008 befristete Zulassung von Glas im Bauwesen in festigkeitstechnischer Sicht sind einzuhalten.
- 6) Wird die Verglasung einer Fahrkorbwand bis zum Boden hin ausgeführt, so sind entlang solcher Glasflächen mindestens 0,05 m hohe Fußleisten aus nicht zerbrechlichem Material und ein Handlauf in einer Höhe von ca. 1 m anzubringen.

7) Das in jedem Fahrkorb einzubauende, in beide Richtungen funktionierende (Not-) Kommunikationssystem, das eine ständige Verbindung zu einem rasch einsatzbereiten Notdienst ermöglicht, ist einschließlich der Übertragungseinrichtung, solange der Aufzug in Betrieb steht, betriebsbereit zu halten. Diesem Notdienst ist der jederzeitige Zutritt zu den Notbefreiungseinrichtungen des Aufzuges zu ermöglichen.

8) Nach Fertigstellung und vor Inbetriebnahme der Aufzugsanlage ist gemäß § 5 Abs. 1 des Wiener Aufzugsgesetzes bei der Magistratsabteilung 37-Gruppe A vom Bauwerber, vom Eigentümer (einem Miteigentümer) des Aufzuges, vom Eigentümer (einem Miteigentümer) der Baulichkeit oder vom Grundeigentümer (einem Grundmitemeigentümer) eine Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der folgende Unterlagen anzuschließen sind:

- eine im Rahmen seiner Befugnis auf dem Fachgebiet Bauwesen oder Hochbau ausgestellte Bestätigung eines Ziviltechnikers, der vom Bauwerber, vom befugten Aufzugserichter und vom Bauführer verschieden sein muss und zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen darf, oder eine Bestätigung einer im Rahmen ihres Akkreditierungsumfanges auf dem Fachgebiet „Hochbau“ oder „Ingenieurhochbau im allgemeinen“ akkreditierten Prüfstelle über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Ausführung des baulichen Umfeldes des Aufzuges, insbesondere hinsichtlich
 - der Festigkeit und der Ableitung von auf Gebäudeteile wirkenden Kräften;
 - der Abmessungen;
 - der unmittelbaren Schachtumgebung in jedem Geschoss;
- positives Gutachten des Sachverständigen über die Abnahmeprüfung;
- eine Bestätigung des Sachverständigen über die Ausstellung des Zeugnisses für den/die bestellten Aufzugswärter und/oder ein schriftlicher Nachweis über die Beauftragung des Betreuungsunternehmens, aus denen die Zuständigkeit für die Aufzugsbetreuung sowie für die Notbefreiung ersichtlich sein muss.

BEGRÜNDUNG

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Unterlagen und dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die vorgeschriebenen Auflagen sind in den angeführten Bestimmungen begründet.

Der Bestimmung des § 2 Wiener Aufzugsgesetz wird entsprochen, da der Aufzug vom Montagebetrieb gemäß den Bestimmungen der Aufzüge-Sicherheitsverordnung (ASV 1996), BGBl. Nr. 780/1996, in Verkehr gebracht wird.

Die Konformitätsbewertung des Aufzuges gemäß § 10 ASV 1996 erfolgt nach Anhang 10 (Modul G): Einzelprüfung durch eine zugelassene Prüfstelle.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amt schriftlich Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Bewilligungswerber/innen (Antragsteller/innen) haben die Berufung mit EUR 13,-- Bundesgebühr zu vergewähren. Die Gebühr ist durch Barzahlung oder mittels Bankomatkarte mit Quickfunktion in unserem Amt oder in einer der Kassen der Stadt Wien (diese befinden sich u.a. in jedem Magistratischen Bezirksamt) zu entrichten. Bei Bezahlung ist der Verwendungszweck und die Aktenzahl anzugeben und der Einzahlungsbeleg dem Berufungsantrag anzuschließen. Die telefonische oder mündliche Einbringung der Berufung ist nicht zulässig.

HINWEISE

Aufmerksam gemacht wird, dass bei der Errichtung der Aufzugsanlage die Bestimmungen der Bauordnung für Wien und ihrer Nebengesetze einzuhalten sind.

Die baulichen Herstellungen für den Aufzugsschacht wurden mit Bescheid MA 37/1-Landesgerichtsstraße 6/22695-1/2004 vom 5.10.2004 bewilligt.

Zur Erfüllung der "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" (GSA) hinsichtlich der technischen Ausführung eines Aufzuges wird die Anlage vom Hersteller gemäß den Bestimmungen der ÖNORM EN 81, Teile 1 und 2, in Verbindung mit einer Baumusterprüfbescheinigung, gefertigt.

Insbesondere sind für den Aufzug die Bestimmungen §§ 8 bis 10 des Wiener Aufzugsgesetzes in der Fassung vom 26.4.2001, LGBl. Nr. 38/2001, hinsichtlich der Aufzugsbetreuung (Betriebskontrollen) sowie der Durchführung von Notbefreiungen im Fahrkorb eingeschlossener Personen einzuhalten.

Ergeht an:

1) Bauwerber:

Immobilienverw./Makler Dr. Friedrich Noszek Gesellschaft mbH,
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien
mit den techn. Belegen A1-A3 und B1-B3

2) Grundeigentümer:

Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein,
z.Hd. Immobilienverw./Makler Dr. Friedrich Noszek Gesellschaft mbH,
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien

In Abschrift an:

3) MA 37 mit den techn. Belegen C1-C3, stat. Berechnung und Gutachten

4) Hersteller: Kone AG,
Forchheimergasse 34, 1233 Wien

5) Bauführer: Jägerbau Jäger Gesellschaft mbH,
Kremser Landstraße 24, 3100 St. Pölten

6) Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern

7) MA 37-Gruppe A

8) Sachverständigen: Herrn Dipl.-Ing. (FH) Salomon,
c/o TÜV Österreich, Geschäftsbereich Aufzugstechnik,
Höchstädtplatz 3, 1205 Wien

9) Arbeitsinspektorat für den 1. AB

Dipl.-Ing. Höß
Kl. 92153

Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Dr. Eder e.h.
Oberstadtbaurat

Wir informieren Sie, dass Ihre Daten im Zuge der Bearbeitung in unserem Protokoll und in unserer Textverarbeitung automationsunterstützt verarbeitet werden (§ 24 Datenschutzgesetz 2000).

2. GUTACHTEN ÜBER DIE ABNAHMEPRÜFUNG DER ANLAGE

Karteinummer: 948278

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus
Bauwerber: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr.durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien
Art der Anlage: Personenaufzug **Antriebsart:** elektrisch geregelt
hauptsächlich Personenbeförderung
Nennlast: 400 kg oder 5 Personen, **Nenngeschwindigkeit:** 1,00 m/s, **Förderhöhe:** 27,31 m
Montagebetrieb: KONE, **Baujahr:** 2006, **Fabriks-Nr.:** 29357

Die Anlage wurde vom Montagebetrieb gemäß Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV 1996
BGBl.Nr.780/1996 Anhang 10 (Modul G) in Verkehr gebracht.

Prüfgrundlagen:

Baubewilligung MA 37-A/16059-1/2006 vom 12.05.2006
ÖNORM EN 81-1:1999-04
Baumusterprüfbescheinigung NL05.400.1002.002.06B

Ergebnis der Prüfung:

Die Anlage ist plan- und berechnungsgemäß ausgeführt und entspricht dem Wiener Aufzugsgesetz
LGBl. Nr.:12/1953.

Anmerkungen:

Die Ausführung der Aufzugsanlage erfordert für die gesetzlich wiederkehrende Überprüfung die
Beistellung der Fachfirma.

Wien, am 11.08.2006



TÜV Österreich
Geschäftsbereich Aufzugstechnik


Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON
der Sachverständige (Aufzugsprüfer)

Verteiler:
Magistratsabteilung 37, Wien 20
Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein
vertr.durch Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH, Wien 3
Kone AG, Wien 23
Jägerbau Jäger GesmbH, 3100 St. Pölten

GUTACHTEN ÜBER DIE ABNAHMEPRÜFUNG DER ANLAGE

Karteinummer: 948278

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus
Bauwerber: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr.durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien
Art der Anlage: Personenaufzug
hauptsächlich Personenbeförderung
Antriebsart: elektrisch geregelt
Nennlast: 400 kg oder 5 Personen, **Nenngeschwindigkeit:** 1,00 m/s, **Förderhöhe:** 27,31 m
Montagebetrieb: KONE, **Baujahr:** 2000, **Fabriks-Nr.:** 29357

Die Anlage wurde vom Montagebetrieb gemäß Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV 1996
BGBl.Nr.780/1996 Anhang 10 (Modul G) in Verkehr gebracht.

Prüfgrundlagen:

Baubewilligung MA 37-A/16059-1/2006 vom 12.05.2006
ÖNORM EN 81-1:1999-04
Baumusterprüfbescheinigung NL.05.400.1002.002.06B

Ergebnis der Prüfung:

Die Anlage ist plan- und berechnungsgemäß ausgeführt und entspricht dem Wiener Aufzugsgesetz
LGBl. Nr.:12/1953.

Anmerkungen:

Die Ausführung der Aufzugsanlage erfordert für die gesetzlich wiederkehrende Überprüfung die
Beistellung der Fachfirma.

Derzeit wird nur um Teil-Fertigstellung angesucht, da die Stockwerke DG und 2. DG baulich nicht
fertiggestellt sind. Diese beiden Haltestellen sind steuerungstechnisch gesperrt und können nicht
angefahren werden.

Wien, am 26.06.2006



TÜV Österreich
Geschäftsbereich Aufzugstechnik


Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON
der Sachverständige (Aufzugsprüfer)

Verteiler:

Magistratsabteilung 37, Wien 20
Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein
vertr.durch Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH, Wien 3
Kone AG, Wien 23
Jägerbau Jäger GesmbH, 3100 St. Pölten

2. BESTÄTIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DES BAULICHEN UMFELDES DER ANLAGE

Karteinummer: 948278

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus

Bauwerber: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr.durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien

Art der Anlage: Personenaufzug
hauptsächlich Personenbeförderung

Antriebsart: elektrisch geregelt

Nennlast: 400 kg oder 5 Personen, **Nenngeschwindigkeit:** 1,00 m/s, **Förderhöhe:** 27,31 m

Montagebetrieb: KONE, **Baujahr:** 2000, **Fabriks-Nr.:** 29357

Die Anlage wurde vom Montagebetrieb gemäß Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV 1996
BGBl.Nr.780/1996 Anhang 10 (Modul G) in Verkehr gebracht.

Prüfgrundlagen:

Baubewilligung MA 37-A/16059-1/2006 vom 12.05.2006

Datum des Lokalausweises: 11.08.2006

Bestätigung

Es wird gemäß §5 Abs.2 Punkt 1 des Wiener Aufzugsgesetzes LGBl. für Wien Nr. 12/1953 vom 29. 5. 1953, zuletzt geändert durch das LGBl. für Wien Nr. 38 / 2001 vom 26.4.2001 bestätigt, dass das bauliche Umfeld der Aufzugsanlage zum Zeitpunkt des Lokalausweises obengenannten Prüfgrundlagen entspricht.

Anmerkung: Die Stockwerke DG und 2. DG sind baulich nicht fertiggestellt. Diese beiden Haltestellen sind steuerungstechnisch gesperrt und können nicht angefahren werden.

Desweiteren wird bestätigt, dass umseitig genannte Betrachtungseinheiten den Anforderungen der jeweils angegebenen Bauvorschriften entsprechen.

Wien, am 11.08.2006

TÜV Österreich
akkreditierte Prüfstelle

Ing. Werner SCHMIDT
der Prüfer

Verteiler:

Magistratsabteilung 37, Wien 20

Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein

vertr.durch Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH, Wien 3

Kone AG, Wien 23

<u>Festigkeit</u>	
- Schachtumwehrung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachtgrubenboden	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Schachtdecke	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
<u>Ableitung der Kräfte von der Aufzugsanlage</u>	
- Führungsschienen	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachttürbefestigung	Gemäß Montageanleitung
- Antriebseinheit im Schachtkopf	Gemäß Baubewilligung Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Montageanleitung
<u>Feuersicherheit</u>	
- Schachtentlüftung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
<u>Abmessungen</u>	
- Fahrkorbabmessungen	Gemäß Baubewilligung
- Schachtabmessungen	Gemäß Baubewilligung
<u>Zugänglichkeit</u>	
- Notbefreiungseinrichtung	Gemäß Baubewilligung
<u>Unmittelbare Schachtumgebung im Haltestellenbereich</u>	
- Fußbodenebenheit	Gemäß ÖNORM DIN 18202 Bestand
- Örtliche Beleuchtung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Stockwerksbezeichnung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß BO §49

BESTÄTIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DES BAULICHEN UMFELDES DER ANLAGE

Karteinummer: 948278

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus
Bauwerber: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr.durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien
Art der Anlage: Personenaufzug **Antriebsart:** elektrisch geregelt
hauptsächlich Personenbeförderung
Nennlast: 400 kg oder 5 Personen, **Nenngeschwindigkeit:** 1,00 m/s, **Förderhöhe:** 27,31 m
Montagebetrieb: KONE, **Baujahr:** 2000, **Fabriks-Nr.:** 29357

Die Anlage wurde vom Montagebetrieb gemäß Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV 1996
BGBl.Nr.780/1996 Anhang 10 (Modul G) in Verkehr gebracht.

Prüfgrundlagen:

Baubewilligung MA 37-A/16059-1/2006 vom 12.05.2006

Datum des Lokalausweises: 26.06.2006

Bestätigung

Es wird gemäß §5 Abs.2 Punkt 1 des Wiener Aufzugsgesetzes LGBl. für Wien Nr. 12/1953 vom 29. 5. 1953, zuletzt geändert durch das LGBl. für Wien Nr. 38 / 2001 vom 26.4.2001 bestätigt, dass das bauliche Umfeld der Aufzugsanlage zum Zeitpunkt des Lokalausweises obengenannten Prüfgrundlagen entspricht.

Anmerkung: Die Stockwerke DG und 2. DG sind baulich nicht fertiggestellt. Diese beiden Haltestellen sind steuerungstechnisch gesperrt und können nicht angefahren werden.

Desweiteren wird bestätigt, dass umseitig genannte Betrachtungseinheiten den Anforderungen der jeweils angegebenen Bauvorschriften entsprechen.

Wien, am 26.06.2006

TÜV Österreich
akkreditierte Prüfstelle



Ing. Werner SCHMIDT
der Prüfer

Verteiler:
Magistratsabteilung 37, Wien 20
Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein
vertr.durch Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH, Wien 3
Kone AG, Wien 23

Zu Grunde gelegte	
Betrachtungseinheit	
Festigkeit	
- Schachstumwehrung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachtgrubenboden	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Schachtdecke	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
Ableitung der Kräfte von der Aufzugsanlage	
- Führungsschienen	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachttürbefestigung	Gemäß Montageanleitung
- Antriebseinheit im Schachtkopf	Gemäß Baubewilligung Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Montageanleitung
Feuersicherheit	
- Schachtentlüftung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
Abmessungen	
- Fahrkorbabmessungen	Gemäß Baubewilligung
- Schachtabmessungen	Gemäß Baubewilligung
Zugänglichkeit	
- Notbefreiungseinrichtung	Gemäß Baubewilligung
Unmittelbare Schachtumgebung im Haltestellenbereich (ohne 1. DG und 2. DG)	
- Fußbodenebenheit	Gemäß ÖNORM DIN 18202 Bestand
- Örtliche Beleuchtung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Stockwerksbezeichnung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß BO §49

<u>Festigkeit</u>	
- Schachturnwehrung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachtgrubenboden	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Schachtdecke	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
<u>Ableitung der Kräfte von der Aufzugsanlage</u>	
- Führungsschienen	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter
- Schachttürbefestigung	Gemäß Montageanleitung
- Antriebseinheit im Schachtkopf	Gemäß Baubewilligung Gemäß Statik von Dipl.-Ing. Peter Richter Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß Montageanleitung
<u>Feuersicherheit</u>	
- Schachtentlüftung	Gemäß Baubewilligung Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
<u>Abmessungen</u>	
- Fahrkorbabmessungen	Gemäß Baubewilligung
- Schachtabmessungen	Gemäß Baubewilligung
<u>Zugänglichkeit</u>	
- Notbefreiungseinrichtung	Gemäß Baubewilligung
<u>Unmittelbare Schachtumgebung im Haltestellenbereich (ohne 1. DG und 2. DG)</u>	
- Fußbodenebenheit	Gemäß ÖNORM DIN 18202 Bestand
- Örtliche Beleuchtung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04
- Stockwerksbezeichnung	Gemäß ÖNORMEN EN 81 -1: 1999-04 Gemäß BO §49

948278

Beschreibung der Anlage

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus

Eigentümer: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr. durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
1030 Wien, Untere Viaduktgasse 11/6

Art der Anlage: Personenaufzug

hauptsächlich Personenbeförderung Antriebsart: elektrisch geregelt

Nennlast: 400 kg oder 5 Pers., Nenngeschwindigkeit: 1,00 m/s, Förderhöhe: 27,31 m

Haltestellen: 8, Ladestellen: 8

Errichter: KONE, Baujahr: 2006, Fabriks-Nr.: 29357

Fahrbahn führt vom EG bis 2. DG

Wiederkehrende Prüfungen durch den Sachverständigen (Aufzugsprüfer) gemäß den gesetzlichen Vorschriften
alle 12 Monate.

Prüfungen durch den Wärter gemäß den gesetzlichen Vorschriften: wöchentlich.

Die Abnahmeprüfung wurde am 11.08.2006 durchgeführt, der Befund/das Gutachten ist in der Mappe eingheftet.

Allfällige Bemerkungen:

Ort: Wien, am 16.08.2006

Der Sachverständige (Aufzugsprüfer):



Name und Anschrift

Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON

TÜV Österreich

Geschäftsbereich Aufzugstechnik

A-1200 Wien, Höchstädtplatz 3

Telefon: (01) 332 42 81-0

Telefax: (01) 332 42 81 - 6905

Karteinummer: 948278

Bestätigung über geprüfte Wärter/Betreuungsunternehmen:

Name		Datum
1. Herr Roland BECKER	B -	26.06.2006
2. Firma KONE AG	- N	26.06.2006
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

948278

Vergebührt mit EUR 3.60
gemäß § 14 i.V. mit § 3
Abs. 2 Gebührengesetz 1957

TÜV
ÖSTERREICH

Beschreibung der Anlage

Betriebsort: Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus
Eigentümer: Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein vertr. durch
Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
1030 Wien, Untere Viaduktgasse 11/6
Art der Anlage: Personenaufzug
hauptsächlich Personenbeförderung
Antriebsart: elektrisch geregelt
Nennlast: 400 kg oder 5 Pers., Nenngeschwindigkeit: 1,00 m/s, Förderhöhe: 27,31 m
Haltestellen: 8, Ladestellen: 8
Errichter: KONE, Baujahr: 2006, Fabriks-Nr.: 29357
Fahrbahn führt vom EG bis 2 DG
Wiederkehrende Prüfungen durch den Sachverständigen (Aufzugsprüfer) gemäß den gesetzlichen Vorschriften
alle 12 Monate
Prüfungen durch den Wärter gemäß den gesetzlichen Vorschriften: wöchentlich.

Die Abnahmeprüfung wurde am 26.06.2006 durchgeführt, der Befund/das Gutachten ist in der Mappe eingheftet.

Allfällige Bemerkungen:

Ort: Wien, am 28.06.2006

Der Sachverständige (Aufzugsprüfer):



Name und Anschrift

Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON

TÜV Österreich
Geschäftsbereich Aufzugstechnik
A-1200 Wien, Höchstädtplatz 3
Telefon: (01) 332 42 81-0
Telefax: (01) 332 42 81 - 6905

DVR: 004733

Karteinummer:

948278

Bestätigung über geprüfte Wärter/Betreuungsunternehmen:

Name		Datum
1. Herr Roland BECKER	B -	26.06.2006
2. Firma KONE AG	- N	26.06.2006
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

GUTACHTEN ÜBER DIE VORPRÜFUNG DER ANLAGE

TÜV
ÖSTERREICH

Karteinummer: 948278

Vergebührt mit 3,60 EUR
gemäß § 14 i.V. mit § 3
Abs. 2 Gebührengesetz 1957

Betriebsort:

Wien 1, Landesgerichtsstraße 6
Bürohaus

Bauwerber:

Zentralverband der Hausbesitzer – Hausbesitzerhilfsverein
vertr. d. Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 11/6, 1030 Wien

Art der Anlage:

Personenaufzug
hauptsächlich Personenbeförderung

Nennlast: 400 kg oder 5 Personen,

Nenngeschwindigkeit: 1,00 m/s,

Antriebsart: elektrisch geregelt

Montagebetrieb: KONE

Baujahr: 2000

Förderhöhe: 27,31 m
Fabriks-Nr.: 29357

Die Anlage wird vom Montagebetrieb gemäß Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV 1996
BGBl.Nr.780/1996 Anhang 10 (Modul G) in Verkehr gebracht.

Prüfgrundlagen:

"Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen" der Aufzüge Sicherheitsverordnung - ASV
1996 BGBl.Nr.780/1996 und die Bestimmungen gemäß Wiener Aufzugsgesetz LGBl. Nr.:12/1953 in der
letztgültigen Fassung.

Grundlage für die Beurteilung der geplanten Ausführung der Anlage durch den Sachverständigen ist der
"Bericht über die Prüfung der technischen Dokumentation" KNr. 948278 vom 14.04.2006 durch den
TÜV Österreich als zugelassene Prüfstelle für Aufzüge und Fahrtreppen.

Für die Beurteilung dieses Prüfberichtes wurden unter anderem folgende anlagenspezifische
Bauvorschriften herangezogen:

ÖNORM EN 81-1:1999-04 ausgen. Pkt. 6
Baumusterprüfbescheinigung NL.05.400.1002.002.06B

Vorgelegte Unterlagen:

- Plan Nr. 29357.OP0 vom 09.02.2006
- Beschreibung der Anlage vom 07.03.2006
- Lageplan Nr.: 29357.LAGE vom 20.02.2006

Vorraussetzungen:

Eine behindertengerechte Ausführung der Aufzugsanlage nach §108 der Wiener Bauordnung ist nicht
erforderlich.

Die Fahrschachttüren müssen nicht zum Gebäudebrandschutz beitragen.

Ergebnis der Prüfung:

Die geplante Ausführung der Anlage entspricht dem Wiener Aufzugsgesetz LGBl. Nr.:12/1953, sofern
die oben angegebenen Vorraussetzungen zutreffen.

Anmerkungen:

Gegebenenfalls erforderliche Vollmachten sind umgehend an die Baubehörde MA 37-A zu übermitteln.

Wien, am 14.04.2006



TÜV Österreich
Geschäftsbereich Aufzugstechnik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON".

Dipl.-Ing. (FH) Martin SALOMON
der Sachverständige (Aufzugsprüfer)

Verteiler:

Magistratsabteilung 37, Wien 20

Zentralverband der Hausbesitzer - Hausbesitzerhilfsverein

vertr. d. Immobilienverwaltung Dr. Friedrich Noszek GmbH, Wien 3

Kone AG, Wien 23

Jäger GesmbH, 3100 St. Pölten