

Dossier N°: 298/P/2023

Rapport des essais: Analyse Granulométrique et Limites d'Atterberg

Effectué à la demande de : R.E.M.E.D


Chantier : Route expérimentale RN 3

Echantillon : Déchet de construction

Date d'essai : 25/09/2023

Origine : Prélèvement du stock de chantier, le 20/09/2023 .

Amené par : le Cetec le 21/09/2023.



Tamis(mm)	80	60	40	31,5	25	20	16	14	10	8	6,3	5	4
T.cumulés(%)	100,0	100,0	96,8	96,2	91,2	83,9	76,9	73,3	64,2	59,1	54,3	50,2	46,9

2,5	1,25	0,4	0,16	0,08
41,5	34,2	18,4	6,9	6,5

Proposé par le Chef de Service de Fondation «M.»Hamda Ben Chaabane	Vérifié par la Direction Technique Le Directeur Général du C.E.T.E.C. Mohamed Guesmi	Approuvé par la Direction Générale Le Directeur Général du C.E.T.E.C. Mohamed Guesmi
--	--	--

NB : LE PRESENT RAPPORT COMPORTE 01 PAGE.
LES RESULTATS OBTENUS SUR CET ECHANTILLON AMENE PAR LES SOINS DU CETEC NE CONCERNENT QUE CET
ECHANTILLON ET NE SONT PAS GENERALISABLES.

26 SEPT 2023

