



BERITA ACARA KERUSAKAN ALAT

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|------|--------|--|--------------|--------------|
| Nomer | 001 | IT | RSMP | XI | 2023 | Hari Tanggal | 14/11/2023 |
| Nama Pelapor | Syarifah | | | | | Jabatan | |
| Instalasi | PENDAFTARAN | | | | | No HP | 082158601272 |
| No | Nama Aset | Nomer Aset | | Status | Deskripsi Keluhan | | |
| 1 | UPS ICA 600 VA | <<No Inventaris> | | - | Saat terjadi mati lampu Komputer Langsung mati tidak tertahan UPS dulu | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Pengecekan / History | | | | | | | |
| Tanggal | PIC | Hasil Pengecekan | | | Alat yang ingin diganti | | |
| 14/11/2023 | Andri ibrahim | Melakukan Pengecekan dan ternyata UPS mengalami kerusakan di bagian AKI | | | AKI UPS | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| |
|---|
| Notes |
| Harga AKI UPS Sebesar 200 rb sedangkan Pergantian UPS BARU berkisar di range 600-700 rb |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|---|---|
| Signature | |
| Yang Membuat | Mengetahui |
|  |  |
| Andri ibrahim | Riyanto S. Kom |