





SERTIFIKAT INSPEKSI TEKNIS No. 0240/SQ/ST/XII/2024

Pemilik PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim/Sorong Pengguna PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim/Sorong

Lokasi digunakan Oil Movement, RU VII Kasim - Papua Barat

Peralatan Storage Tank

Jenis Peralatan Kerosene Storage Tank

Vertical, Cylindrical Storage Tank Jenis Tangki

Jenis Atap Fix Cone Roof

Nomor Peralatan 5-T-14 Nomor Seri N/A

Pabrik Pembuat PT CBI Indonesia

Standar Konstruksi API 650, 9th Edition (App A, C & E) Dimensi 15.520 mm (D) x 14.000 mm (H)

Kapasitas Nominal 16.083 bbl / 2.557 kL

Ketinggian Cairan 13.650 mm lsi Kerosene **Berat Jenis** 0,80

Tekanan Desain Atmospheric

Temperatur Desain 29 °C Tahun dibuat / digunakan 1996 / 1996 Sistem Venting Breather Valve

Alat Ukur Ketinggian Permukaan ATG (Automatic Tank Gauge)

Material

A-36 Atap Dinding A-36 A-36 Lantai Jumlah Cincin 5 Ring

a. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 Referensi

b. Edaran Mekanisme Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan

Keselamatan No. 199.K/HK.02/DMT/2024

c. API 653 Latest Edition

Nomor Laporan Inspeksi Teknis 0240/SQ/ST/XII/2024

Nomor / Tanggal Pemeriksaan Keselamatan 639/003/TP/BA-DMTO/2024 / 19 November 2024

Hasil Inspeksi:

1. Inspeksi Visual dengan hasil : Acceptable 2. Pengukuran Settlement dengan hasil : Acceptable 3. Pengukuran Plumbness dengan hasil : Acceptable 4. Pengukuran Grounding dengan hasil : Acceptable

5. Pengukuran Thickness dengan hasil

chydrafa Thiothroso dengar naon				
Part	Actual Thickness (mm)	Required Thickness (mm)	Remark	
Roof Plate	4,51	2,286	Accepted	
Bottom Plate	NA	N/A	N/A	
Shell course 1	9,00	2,54	Accepted	
Shell course 2	7,80	2,54	Accepted	
Shell course 3	6,14	2,54	Accepted	
Shell course 4	6,09	2,54	Accepted	
Shell course 5	6,19	2,54	Accepted	

6. Hasil perhitungan sisa umur dengan hasil >20 Tahun

F.SQ-F-007.1 Rev. 03 Form for Storage Tank Certificate of Inspection

service@sertcoquality.com









SERTIFIKAT INSPEKSI TEKNIS No. 0240/SQ/ST/XII/2024

Residual Life Assessment (RLA):

Nomor Sertifikat DTP/202216/CRT/ST/R009 Nomor Laporan DTP/202216/RLA/ST/R009 Nama Lembaga Enjiniring PT Dinamika Teknik Persada Perpanjangan Umur Layan 240 Bulan (dari bulan Juni 2022)

Metode dan Interval Inspeksi - Melakukan visual inspection setiap 48 bulan

- Melakukan ultrasonic thickness or scanning setiap 48 bulan

- ultrasonic thickness or flaw scanning bottom tahun 2023

Rekomendasi Kondisi Operasi

Tekanan Operasi	Temperatur Operasi	Kapasitas	Ketinggian Cairan
0,37 kPa	29 °C	2.557 m ³	13.700 mm

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil inspeksi di atas, kami menyimpulkan bahwa peralatan tersebut aman dan layak untuk digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan ketentuan:

- 1. PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim/Sorong bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan operasi peralatan tersebut.
- 2. Apabila terjadi perubahan desain atau hal-hal yang dapat menyebabkan peralatan tidak layak dan tidak aman untuk dioperasikan maka Sertifikat Inspeksi Teknis dapat ditinjau kembali.

Diterbitkan di : Jakarta

: 2 3 DEC 2024 **Tanggal**

Berlaku sampai dengan **19 November 2028**

PT Sertco Quality



+62 21 7884 88 service@sertcoquality.com

