

Инженерен доклад: Изчисление на кабелни трасета

Трасе / Обект	Ток	Дължина	Сечение	Пад (V)	Пад (%)	Статус
trace1	12.7 A	300.0 m	56.0 mm²	2.00 V	0.50%	OK