

Инженерен доклад: Изчисление на кабелни трасета

Трасе / Обект	Ток	Дължина	Сечение	Пад (V)	Пад (%)	Статус
trace1	80.0 A	120.0 m	35.0 mm²	8.06 V	2.01%	OK